ROZVOD TOPNÉ VODY 80/60°C

PŘÍVOD TOPNÉ VODY 80°C
ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY 60°C

Litinové článkové těleso KALOR, výška 500, hloubka 160mm

20– 500/160
PV 15 RS 15

PV – Přímý radiátorový ventil DN15
RV – Rohový radiátorový ventil DN15
PŠ – Přímé radiátorové šroubení DN15
RŠ – Rohové radiátorové šroubení DN15
RV – Regulační ventil
KK – Kulový kohout

INVESTOR: Univerzita Karlova v Praze		STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Žoček	PROJEKTANT: Ing. Jiří Žoček	PROFESE: VYTÁPĚNÍ	
NÁZEV AKCE: Aktualizace a doplnění projektové dokumentace - oprava a regulace stávajícího topného systému UK PF Právnická fakulta Praha 1, Náměstí Curieových 901/7		DATUM: 08/2020	ZMĚNA č.: 2
ČÁST: VYTÁPĚNÍ		FORMÁT: 15A4	MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH: Půdorys 2.PP	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.2	ČÍSLO TISKU:	

Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3 130 00
tel.: 224 255 995
mob.: 603 261 685
e-mail: jzocek@volny.cz