

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní Škroupova 246/4, Plzeň

Sp. zn.: SZ MMP/063937/23/CHA
Č. j.: MMP/126586/23
Vyřizuje: Ing. Stanislav Cháma
Telefon: 378 034 131
E-mail: chama@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Nabytí právní moci dne

24.9.23

Plzeň, dne: 21.3.2023

Magistrát města Plzně
odbor

(8)

stavebně správní

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5, vodního zákona,

vydává k žádosti:

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, IČO 00216208, Ovocný trh č.p. 560/5, 110 00 Praha 1-Staré Město, kterou zastupuje INGEM a.s., IČO 63504006, Barrandova č.p. 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona

stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

kanalizační stoky v rámci stavby:

**LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač -
projekční a inženýrská činnost**

na pozemcích: parc. č. 11645/3, 12102/79 v katastrálním území Plzeň

Účel stavby:

Odvádění odpadních vod – kanalizační stoky pro veřejnou potřebu

Základní údaje o stavbě:

Bude provedena jednotná kanalizační stoka z kameniny DN 300 v délce 188,0m. Stoka bude napojena na stávající jednotnou stoku DN 1600/2100.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

začátek: X = 1068069 Y = 822258

konec: X = 1068237 Y = 822262