

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM SO01 - BIOCENTRUM UNIVERZITA KARLOVA, OVOCNÝ TRH 560/5, 116 36 PRAHA 1 DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
D.1.4b	VZDUCHOTECHNIKA	SO01

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE KLAPKY: 4 . 4 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA POŽ. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK:

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
L11	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 710	.40	1		Přívod
L11	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 710	.40	1		Odvod
L11	4023	Mrazící boxy PŘF	02.VII.01.12-a	PPK	500 x 450	.40	1		Přívod
L11	4024	Mrazící boxy PŘF	02.VII.01.12-a	PPK	500 x 450	.40	1		Odvod
L11	4025	Kryosklad skladovací kontejnery	02.VII.01.04-e	PPK	800 x 400	.40	1		Přívod
L11	4026	Kryosklad skladovací kontejnery	02.VII.01.04-e	PPK	800 x 400	.40	1		Odvod
L11	4027	Chodba	02.0.03	PPK	500 x 355	.40	1		Přívod
L11	4028	LN - banka tanky na LN	02.VII.01.11-a	PPK	500 x 355	.40	1		Odvod
L11	4029	Hlubokomrazící boxy skříňové	02.VII.01.03-e	PPK	450 x 200	.40	1		Přívod
L11	40210	Hlubokomrazící boxy skříňové	02.VII.01.03-e	PPK	450 x 200	.40	1		Odvod
L11	40211	Strojovna GHZ	02.004	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
L11	40212	Strojovna GHZ	02.004	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z11	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	400 x 450	.40	1		Přívod
Z11	462	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	400 x 450	.40	1		Odvod
Z11	463	WC	6.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z11	464	WC	6.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	451	WC	5.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z11	452	WC	5.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	441	WC	4.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z11	442	WC	4.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	431	WC	3.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z11	432	WC	3.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	421	WC	2.J1.07	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z11	422	WC	2.J1.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	411	WC	1.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z11	412	WC	1.J1.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	4011	WC	01.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z11	4012	WC	01.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z11	4021	Úklid	02.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z11	4022	Úklid	02.J1.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z11	4023	WC	02.J1.09	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z12	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	462	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	463	Rozvodna NN+SLP	6.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	464	Rozvodna NN+SLP	6.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	451	Rozvodna NN+SLP	5.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	452	Rozvodna NN+SLP	5.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
Z12	441	Rozvodna NN+SLP	4.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	442	Rozvodna NN+SLP	4.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	431	Rozvodna NN+SLP	3.J1.11	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	432	Rozvodna NN+SLP	3.J1.11	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	421	Rozvodna NN+SLP	2.J1.11	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	422	Rozvodna NN+SLP	2.J1.11	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	411	Rozvodna NN+SLP	1.J1.11	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	412	Rozvodna NN+SLP	1.J1.11	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	4011	Rozvodna NN+SLP	01.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	4012	Rozvodna NN+SLP	01.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z12	4021	Rozvodna NN+SLP	02.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z12	4022	Rozvodna NN+SLP	02.J1.12	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L12	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 800	.40	1		Přívod
L12	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 800	.40	1		Odvod
L12	4013	Chodba	01.0.03	PPK	1000 x 1000	.40	1		Přívod
L12	4014	Chodba	01.0.03	PPK	1000 x 1000	.40	1		Odvod
L13	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	800 x 630	.40	1		Přívod
L13	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 400	.40	1		Odvod
L13	4013	Přípravná	01.VI.01.02-b	PPK	1250 x 400	.40	1		Přívod
L13	4014	Úklid	01.J1.07	PPK	710 x 400	.40	1		Odvod
L13	4015	Úklid	01.J1.07	PPK	560 x 315	.40	1		Odvod
L13	411	Chodba	1.0.03	PPK	560 x 315	.40	1		Přívod
L13	412	Chodba	1.0.03	PPK	560 x 315	.40	1		Odvod
L13	413	Chodba	1.0.03	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L13	414	Chodba	1.0.03	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L14	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	710 x 1250	.40	1		Přívod
L14	462	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	710 x 900	.40	1		Odvod
L14	463	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	710 x 710	.40	1		Odvod
L14	431	Chodba	3.0.05a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L14	432	Chodba	3.0.05a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L14	433	Chodba	3.0.05a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L14	434	Chodba	3.0.05a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L14	435	Chodba	3.0.05a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L14	436	Chodba	3.0.05a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L14	437	Laboratoř BCH	3.III.05.01-a	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L14	438	Laboratoř BCH	2.III.05.01-a	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L14	421	Chodba	2.0.03a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L14	422	Chodba	2.0.03a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L14	423	Chodba	2.0.03a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L14	424	Chodba	2.0.03a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L14	425	Chodba	2.0.03a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L14	426	Chodba	2.0.03a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L14	427	Laboratoř BCH	2.III.12.01-a	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L14	428	Laboratoř BCH	2.III.12.01-a	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L15	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	710 x 1120	.40	1		Přívod
L15	462	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	710 x 900	.40	1		Odvod
L15	463	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	710 x 900	.40	1		Odvod
L15	451	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L15	452	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L15	453	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L15	454	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L15	455	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L15	456	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L15	457	Technická laboratoř	5.II.04.06-d	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L15	458	Technická laboratoř	5.II.04.06-d	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
L15	441	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L15	442	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L15	443	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L15	444	Chodba	5.0.02a	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L15	445	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L15	446	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L15	447	Laboratoř BCH	4.II.14.01-a	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L15	448	Laboratoř BCH	4.II.14.01-a	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L16	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	1000 x 400	.40	1		Přívod
L16	462	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	1000 x 400	.40	1		Odvod
A201	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 500	.40	1		Přívod
A201	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 500	.40	1		Odvod
A201	4023	NEOBSAZENO							
A201	4024	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 500	.40	1		Odvod
A202	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 500	.40	1		Přívod
A202	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 400	.40	1		Odvod
A203a	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 560	.40	1		Přívod
A203a	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 500	.40	1		Odvod
A203b	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	710 x 315	.40	1		Přívod
A203b	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	710 x 315	.40	1		Odvod
A204	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	560 x 315	.40	1		Přívod
A204	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	560 x 315	.40	1		Odvod
A205	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 400	.40	1		Přívod
A205	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 400	.40	1		Odvod
A205	4013	SPF chov zebříčky	01.VIII.02A.01	PPK	1000 x 400	.40	1		Přívod
A205	4014	Sklady čisté podestýlky	01.VIII.00.03	PPK	1120 x 400	.40	1		Odvod
A205	4015	Rozvodna NN	01.J2.05	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
A205	4016	Rozvodna NN	01.J2.05	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
A205	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 450	.40	1		Přívod
A205	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 400	.40	1		Odvod
A205	4023	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	PPK	1250 x 400	.40	1		Přívod
A205	4024	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	PPK	900 x 355	.40	1		Odvod
A205	4025	Rozvaděč NN	02.J2.05	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
A205	4026	Rozvaděč NN	02.J2.05	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
A205	4027	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
A205	4028	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
A205	4029	Úprava pitné vody pro zvířata	02.VIII.00.20	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
A205	40210	Úprava pitné vody pro zvířata	02.VIII.00.20	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
A207	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 500	.40	1		Přívod
A207	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 500	.40	1		Odvod
A207	4013	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 500	.40	1		Přívod
A207	4014	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 500	.40	1		Odvod
A208	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 355	.40	1		Přívod
A208	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 450	.40	1		Odvod
A209	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1250 x 500	.40	1		Přívod
A209	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1000 x 400	.40	1		Odvod
A210	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	560 x 355	.40	1		Přívod
A210	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	400 x 315	.40	1		Odvod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
A210	4013	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A211	4011	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	500 x 315	.40	1		Přívod
A211	4012	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	500 x 315	.40	1		Odvod
Z22	461	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	500 x 630	.40	1		Přívod
Z22	462	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	630 x 500	.40	1		Odvod
Z22	411	Chodba	1.0.05	PPK	800 x 400	.40	1		Přívod
Z22	412	Chodba	1.0.05	PPK	800 x 400	.40	1		Odvod
Z22	413	Sklad hořlavin	1.T.01	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z22	414	Sklad hořlavin	1.T.01	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z22	415	Sklad nebezpečného odpadu	1.T.02	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z22	416	Sklad nebezpečného odpadu	1.T.02	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z22	417	Sklad	1.T.03	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z22	418	Sklad	1.T.03	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z22	419	Sklad	1.T.03	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z22	4110	Sklad	1.T.03	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z22	4111	Sklad	1.T.12	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z22	4112	Sklad	1.T.12	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z22	4113	Sklad	1.T.08	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z22	4114	Sklad	1.T.08	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z22	4115	Rozvodna NN+SLP	1.J2.02	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z22	4116	Rozvodna NN+SLP	1.J2.02	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z22	4117	Sklad chemikálií	1.T.10	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z22	4118	Sklad chemikálií	1.T.10	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z22	4119	Kancelář příjem	1.T.11	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z23	461	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	630 x 400	.40	1		Přívod
Z23	462	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	630 x 400	.40	1		Odvod
Z23	451	WC	5.J2.06	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z23	452	Šatna	5.J2.14	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z23	453	WC	5.J2.10	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z23	441	Šatna	4.J2.14	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z23	442	WC	4.J2.06	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z23	443	Sprcha	4.J2.10	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z23	431	Šatna	3.J2.14	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z23	432	WC	3.J2.06	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z23	433	Sprcha	3.J2.10	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z23	421	Šatna	2.J2.14	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z23	422	WC	2.J2.06	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z23	423	Sprcha	2.J2.10	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z23	411	WC	1.J2.05	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
L21	461	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	800 x 630	.40	1		Přívod
L21	462	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	800 x 630	.40	1		Odvod
L21	431	Chodba	3.0.05b	PPK	1000 x 315	.40	1		Přívod
L21	432	Chodba	3.0.05b	PPK	1000 x 315	.40	1		Odvod
L21	433	Chodba	3.0.05b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L21	434	Pracovna vedoucí	3.III.01.04-c	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L21	435	Pracovna vedoucí	3.III.01.04-c	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L21	436	Chodba	3.0.05b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L21	437	Chodba	3.0.05b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L21	438	Pracovna vedoucí	3.III.01.04-c	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L21	421	Chodba	2.0.03b	PPK	710 x 315	.40	1		Přívod
L21	422	Chodba	2.0.03b	PPK	710 x 315	.40	1		Odvod
L21	423	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L21	424	Pracovna vedoucí	2.III.06.07-b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L21	425	Pracovna vedoucí	2.III.06.07-b	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L21	426	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
L21	427	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L21	428	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L21	429	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L21	411	Kancelář příjem	1.0.05	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L21	412	Kancelář příjem	1.0.05	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L21	413	Sklad hořavin	1.0.05	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L21	414	Sklad hořavin	1.0.05	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L22	461	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	710 x 400	.40	1		Přívod
L22	462	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	710 x 400	.40	1		Odvod
L22	421	Filtr	2.III.13.28-e	PPK	710 x 400	.40	1		Přívod
L22	422	Tkářové kultury	2.III.13.19-a	PPK	710 x 400	.40	1		Odvod
L23	461	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	1250 x 710	.40	1		Přívod
L23	462	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	1250 x 710	.40	1		Odvod
L23	431	Mrazáky	3.III.13.33-d	PPK	1250 x 315	.40	1		Přívod
L23	432	Mrazáky	3.III.13.33-d	PPK	1250 x 315	.40	1		Odvod
L23	421	Mrazáky	2.III.13.08-d	PPK	1000 x 355	.40	1		Přívod
L23	422	Mrazáky	2.III.13.08-d	PPK	1000 x 355	.40	1		Odvod
L24	461	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	1250 x 800	.40	1		Přívod
L24	462	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	1250 x 710	.40	1		Odvod
L24	463	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	500 x 315	.40	1		Přívod
L24	464	Strojovna VZT	6.T.02	PPK	500 x 315	.40	1		Odvod
L24	465	Chodba	6.0.0.7	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L24	451	Chodba	5.0.02b	PPK	1000 x 315	.40	1		Přívod
L24	452	Chodba	5.0.02b	PPK	1120 x 315	.40	1		Odvod
L24	453	Chodba	5.0.02b	PPK	630 x 250	.40	1		Přívod
L24	454	Chodba	5.0.02b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L24	455	Chodba	5.0.02b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L24	456	Chodba	5.0.02b	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L24	457	Chodba	5.0.02b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L24	458	Pracovna vedoucí	5.II.09.03-c	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L24	459	Pracovna vedoucí	5.II.09.03-c	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L24	441	Chodba	4.0.03b	PPK	1000 x 315	.40	1		Přívod
L24	442	Chodba	4.0.03b	PPK	1120 x 315	.40	1		Odvod
L24	443	Chodba	4.0.03b	PPK	630 x 250	.40	1		Přívod
L24	444	Chodba	4.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L24	445	Pracovna vedoucí	4.II.19.03-c	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L24	446	Pracovna vedoucí	4.II.19.03-c	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L24	447	Chodba	4.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L24	448	Chodba	4.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L24	449	Chodba	4.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	461	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	462	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	451	Rozvodna NN + SLP	5.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	452	Rozvodna NN + SLP	5.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	441	Rozvodna NN + SLP	4.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	442	Rozvodna NN + SLP	4.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	431	Rozvodna NN + SLP	3.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	432	Rozvodna NN + SLP	3.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	421	Rozvodna NN + SLP	2.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	422	Rozvodna NN + SLP	2.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	411	Rozvodna NN + SLP	1.J3.15	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	412	Rozvodna NN + SLP	1.J3.15	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	4011	Rozvodna NN + SLP	01.J3.06	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
Z31	4012	Rozvodna NN + SLP	01.J3.06	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z31	4021	Rozvodna NN + SLP	02.J3.07	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
Z31	4022	Rozvodna NN + SLP	02.J3.07	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
Z32	4011	NEOBSAZENO							
Z32	4012	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	800 x 500	.40	1		Odvod
Z32	4013	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	500 x 315	.40	1		Přívod
Z32	4014	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	500 x 315	.40	1		Odvod
Z32	4015	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	400 x 315	.40	1		Přívod
Z32	4016	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	400 x 250	.40	1		Odvod
Z32	4017	Strojovna GHZ	01.J3.07	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	4018	Strojovna GHZ	01.J3.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	4019	Serverovna	01.T.10	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z32	40110	Serverovna	01.T.10	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z32	40111	UPS/Rozvodna DC	01.T.11	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	40112	UPS/Rozvodna DC	01.T.11	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	40113	Sklad	01.T.19	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	40114	Sklad	01.T.19	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	40115	Společná chodba	01.0.13	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	4021	Záložní zdroj DA	02.T.06	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	4022	Záložní zdroj DA	02.T.06	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	4023	Rozvodna PBŘ	02.T.20	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	4024	Rozvodna PBŘ	02.T.20	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	4025	Rozvodna UPS	02.J3.07	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	4026	Rozvodna UPS	02.J3.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	4027	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	4028	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	4029	Společná chodba	02.J3.09	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	40210	Společná chodba	02.J3.09	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	40211	Strojovna sprinklerů	02.T.19	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	40212	Strojovna sprinklerů	02.T.19	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	40213	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z32	40214	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z32	40215	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z32	40216	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z32	40217	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	40218	Společná chodba	02.0.08	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z32	40219	Strojovna sprinklerů	02.T.19	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z32	40220	Strojovna sprinklerů	02.T.19	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z35	461	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	630 x 250	.40	1		Přívod
Z35	462	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	630 x 250	.40	1		Odvod
Z35	451	Hyg. Zázemí	5.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z35	452	Hyg. Zázemí	5.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z35	441	Hyg. Zázemí	4.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z35	442	Hyg. Zázemí	4.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z35	431	Hyg. Zázemí	3.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z35	432	Hyg. Zázemí	3.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z35	421	Umývárna	2.J3.08	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z35	422	Hyg. Zázemí	2.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z35	411	Předsíň	1.J3.07	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
Z35	412	WC	1.J3.08	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
U31	4011	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	1000 x 630	.40	1		Přívod
U31	4012	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	800 x 500	.40	1		Odvod
U31	4013	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	630 x 450	.40	1		Přívod
U31	4014	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	630 x 450	.40	1		Odvod
U31	411	Foyer	1.0.42	PPK	630 x 450	.40	1		Přívod
U31	412	Foyer	1.0.42	PPK	630 x 450	.40	1		Odvod
U31	413	Posluchárna 160	1.0.28	PPK	630 x 450	.40	1		Přívod
U31	414	Posluchárna 160	1.0.28	PPK	630 x 450	.40	1		Odvod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
U32	4011	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	800 x 500	.40	1		Přívod
U32	4012	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	800 x 500	.40	1		Odvod
U32	4013	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	355 x 250	.40	1		Přívod
U32	4014	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	355 x 250	.40	1		Odvod
U32	4015	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	560 x 400	.40	1		Přívod
U32	4016	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	450 x 315	.40	1		Odvod
U32	4017	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	355 x 250	.40	1		Odvod
U32	411	Foyer	1.0.42	PPK	400 x 315	.40	1		Přívod
U32	412	Foyer	1.0.42	PPK	315 x 200	.40	1		Přívod
Z36	4011	NEOBSAZENO							
Z36	4012	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	500 x 315	.40	1		Odvod
Z36	4013	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	4014	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	4015	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	4016	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
Z36	4017	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	4018	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	4019	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	40110	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Přívod
Z36	40111	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	Φ 160	.40	1		Přívod
Z36	40112	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
Z36	40113	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
Z36	40114	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	Φ 160	.40	1		Odvod
Z36	40115	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
Z36	40116	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
Z36	40117	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
Z36	40118	Strojovna VZT	01.T.06	PPK	125 x 125	.40	1		Odvod
L31	461	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	800 x 630	.40	1		Přívod
L31	462	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	900 x 630	.40	1		Přívod
L31	463	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	900 x 1000	.40	1		Odvod
L31	431	Chodba	3.0.09b	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L31	432	Chodba	3.0.09b	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L31	433	Chodba	3.0.09b	PPK	710 x 315	.40	1		Přívod
L31	434	Chodba	3.0.09b	PPK	710 x 315	.40	1		Odvod
L31	435	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L31	436	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L31	437	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L31	438	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L31	439	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L31	4310	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L31	421	Chodba	2.0.09b	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L31	422	Chodba	2.0.09b	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L31	423	Chodba	2.0.09b	PPK	710 x 315	.40	1		Přívod
L31	424	Chodba	2.0.09b	PPK	710 x 315	.40	1		Odvod
L31	425	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L31	426	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L31	427	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L31	428	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L31	429	Sklad	2.J3.15	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L31	4210	Sklad	2.J3.15	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L32	461	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	1250 x 1000	.40	1		Přívod
L32	462	Strojovna VZT	6.T.04	PPK	1250 x 1000	.40	1		Přívod
L32	451	Chodba	5.0.09b	PPK	1120 x 400	.40	1		Přívod
L32	452	Chodba	5.0.09b	PPK	1120 x 400	.40	1		Odvod
L32	453	Chodba	5.0.09b	PPK	1120 x 400	.40	1		Přívod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
L32	454	Chodba	5.0.09b	PPK	1120 x 400	.40	1		Odvod
L32	455	Chodba	5.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L32	456	Chodba	5.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L32	457	Pracovna vedoucí	5.V.03.07-c	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L32	458	Chodba	5.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L32	459	Sklad	5.J3.15	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L32	4510	Sklad	5.J3.15	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L32	4511	Chodba	5.V.05.01-a	PPK	500 x 300	.40	1		Přívod
L32	4512	Chodba	5.V.05.01-a	PPK	500 x 300	.40	1		Odvod
L32	441	Chodba	4.0.09b	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L32	442	Chodba	4.0.09b	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L32	443	Chodba	4.0.09b	PPK	800 x 315	.40	1		Přívod
L32	444	Chodba	4.0.09b	PPK	800 x 315	.40	1		Odvod
L32	445	Sklad	4.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L32	446	Sklad	4.J3.15	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L32	447	Sklad	4.J3.15	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L32	448	Chodba	4.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L32	449	Chodba	4.0.09b	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L32	4410	Pracovna vedoucí	4.IV.02.03-c	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L41	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1120 x 315	.40	1		Přívod
L41	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1120 x 315	.40	1		Odvod
L41	4023	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
L41	4024	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
L41	4025	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
L41	4026	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
L41	4027	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L41	4028	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L41	4029	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L41	40210	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L41	40211	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L41	40212	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L41	40213	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L41	40214	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L41	40215	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L41	40216	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L41	40217	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L41	40218	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L41	40219	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L41	40220	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L42	4021	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	1120 x 315	.40	1		Přívod
L42	4022	Strojovna VZT	01.T.04	PPK	900 x 400	.40	1		Odvod
L42	4023	Strojovna VZT	02.T.19	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
L42	4024	Strojovna VZT	02.T.19	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
L42	4025	SEM mikroskop	02.VII.03.04-a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L42	4026	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L42	4027	SEM mikroskop	02.VII.03.02-b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L42	4028	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L42	4029	Pracovna/Místnost op	02.VII.03.02-b	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L42	40210	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L42	40211	TEM mikroskop	02.VII.03.01-a	PPK	Φ 125	.40		1	Přívod
L42	40212	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
L42	40213	Šatna	02.J2.13	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L42	40214	Šatna	02.J2.13	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
L42	40215	Příjem surovin	02.VII.08.01-b	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
L42	40216	Hygienické zázemí	02.J2.14	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
L42	40217	Hygienické zázemí	02.J2.14	PPK	Φ 200	.40		1	Přívod
L42	40218	Příprava médií	02.VII.08.03-a	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
L42	40219	Šatna	02.J2.09	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
L42	40220	Šatna	02.J2.09	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
L42	40221	Hygienické zázemí	02.J2.07	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
L42	40222	Hygienické zázemí	02.J2.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
U41	4011	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	630 x 250	.40	1		Přívod
U41	4012	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	630 x 250	.40	1		Odvod
U41	4013	Strojovna VZT	01.T.20	PPK	630 x 250	.40	1		Přívod
U41	4014	Strojovna VZT	01.T.20	PPK	630 x 250	.40	1		Odvod
U41	411	Foyer	1.0.4.1	PPK	500 x 315	.40	1		Přívod
U41	412	Foyer	1.0.4.1	PPK	500 x 315	.40	1		Odvod
U41	413	Foyer	1.0.4.1	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
U41	414	Seminární místnost I	1.0.38	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
U41	415	Foyer	1.0.4.1	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
U41	416	Foyer	1.0.4.1	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
U41	417	Foyer	1.0.4.1	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
U41	418	Foyer	1.0.4.1	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z44	4011	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
Z44	4012	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
Z44	4013	Kolárna	01.T.20	PPK	900 x 315	.40	1		Přívod
Z44	4014	Kolárna	01.T.20	PPK	900 x 315	.40	1		Odvod
Z44	411	Foyer	1.0.4.1	PPK	710 x 400	.40	1		Přívod
Z44	412	Foyer	1.0.4.1	PPK	710 x 400	.40	1		Odvod
Z44	413	Foyer	1.0.4.1	PPK	500 x 315	.40	1		Přívod
Z44	414	Foyer	1.0.4.1	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z44	415	WC	1.J4.07	PPK	500 x 355	.40	1		Přívod
Z44	416	WC	1.J4.07	PPK	400 x 355	.40	1		Přívod
Z44	417	WC	1.J4.09	PPK	630 x 355	.40	1		Odvod
Z45	4021	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	1000 x 355	.40	1		Přívod
Z45	4022	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	1000 x 355	.40	1		Odvod
Z45	4023	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	900 x 355	.40	1		Přívod
Z45	4024	Strojovna VZT	02.T.04	PPK	900 x 355	.40	1		Odvod
Z45	4011	Sprcha	01.J4.15	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z45	4012	Sprcha	01.J4.15	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z45	4013	WC	01.J4.10	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
Z45	411	WC	1.J4.07	PPK	Φ 315	.40		1	Přívod
Z45	412	WC	1.J4.09	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
Z45	413	WC	1.J4.09	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z45	414	Zázemí recepcce	1.0.51	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z45	415	Zázemí recepcce	1.0.51	PPK	Φ 160	.40		1	Přívod
Z45	416	Zázemí recepcce	1.0.51	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z45	421	Šatna	2.J4.08	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z45	422	Sprcha	2.J4.09	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
Z45	423	NEOBSZAENO							
Z45	431	Šatna	3.J4.08	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z45	432	Sprcha	3.J4.09	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z45	433	NEOBSZAENO							
Z45	441	Šatna	4.J4.08	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z45	442	Sprcha	4.J4.09	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
Z45	443	NEOBSZAENO							
Z45	451	Šatna	5.J4.08	PPK	Φ 250	.40		1	Přívod
Z45	452	WC	5.J4.11	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
L43	431	Chodba	3.0.09a	PPK	1400 x 315	.40	1		Přívod
L43	432	Chodba	3.0.09a	PPK	1400 x 315	.40	1		Odvod
L43	433	Chodba	3.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L43	434	Chodba	3.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
L43	421	Chodba	2.0.09a	PPK	1250 x 315	.40	1		Přívod
L43	422	Chodba	2.0.09a	PPK	1250 x 315	.40	1		Odvod
L43	423	Chodba	3.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L43	424	Chodba	3.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L44	451	Chodba	5.0.09a	PPK	1250 x 450	.40	1		Přívod
L44	452	Chodba	5.0.09a	PPK	1250 x 450	.40	1		Odvod
L44	453	Chodba	5.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L44	454	Chodba	5.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L44	441	Chodba	4.0.09a	PPK	1250 x 400	.40	1		Přívod
L44	442	Chodba	4.0.09a	PPK	1250 x 450	.40	1		Odvod
L44	443	Chodba	4.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
L44	444	Chodba	4.0.09a	PPK	Φ 125	.40	1		Přívod
T1TECH	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	Φ 355	.40		1	Odvod
T1TECH	462	WC	6.J1.08	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T1TECH	451	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T1TECH	441	Chodba	4.0.03a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T1TECH	431	Chodba	3.0.05a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T1TECH	421	Chodba	2.0.03a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T1TECH	411	Chodba	1.0.03	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T1TECH	4011	Úklid	01.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T1TECH	4012	Technická místnost (MS)	01.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	461	Strojovna VZT	6.T.01	PPK	Φ 355	.40		1	Odvod
T2TECH	462	WC	6.J1.09	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T2TECH	451	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	441	Chodba	4.0.03a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	431	Chodba	3.0.05a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	421	Chodba	2.0.03a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	411	Chodba	1.0.03	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	4011	Úklid	01.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T2TECH	4012	Technická místnost (MS)	01.J1.07	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T3TECH	461	Strojovna	6.T.02	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T3TECH	462	Strojovna	6.T.02	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T3TECH	451	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T3TECH	441	Chodba	4.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T3TECH	431	Chodba	3.0.05a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T3TECH	421	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T3TECH	411	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T3TECH	4011	Chodba CEA	01.0.05	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T3TECH	4021	Chodba CEA	02.0.05	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T4TECH	461	Strojovna	6.T.02	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T4TECH	462	Strojovna	6.T.02	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T4TECH	451	Chodba	5.0.02a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T4TECH	441	Chodba	4.0.03b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T4TECH	431	Chodba	3.0.05a	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T4TECH	421	Chodba	2.0.03b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T5TECH	461	Chodba	6.T.02	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
T5TECH	451	Rozvodna NN+SLP	5.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T5TECH	441	Chodba	4.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T5TECH	431	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T5TECH	421	Chodba	2.0.09b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T6TECH	461	Chodba	6.T.02	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
T6TECH	451	Rozvodna NN+SLP	5.J3.10	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
T6TECH	441	Chodba	4.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T6TECH	431	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T6TECH	421	Chodba	2.0.09b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T7TECH	461	Chodba	6.T.05	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
T7TECH	451	Chodba	5.0.09a	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T7TECH	441	Chodba	4.0.09a	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T7TECH	431	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T7TECH	421	Chodba	2.0.09b	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T7TECH	4021	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T7TECH	4022	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T8TECH	461	Chodba	6.T.05	PPK	Φ 315	.40		1	Odvod
T8TECH	451	Chodba	5.0.09a	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T8TECH	441	Chodba	4.0.09a	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T8TECH	431	Chodba	3.0.09b	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T8TECH	421	Chodba	2.0.09b	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T8TECH	4021	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T8TECH	4022	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T8TECH	4023	Chodba	02.0.09	PPK	Φ 100	.40		1	Odvod
T5A	4031	Chodba	03.T.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
T5A	4032	Chodba	03.T.07	PPK	Φ 125	.40		1	Odvod
T5A	4033	Strojovna RTCH	03.T.04	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
T5B	4031	Chodba	03.T.07	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
T5B	4032	Strojovna RTCH	03.T.04	PPK	Φ 200	.40		1	Odvod
T6	4031	Podzemní koridor	03.T.05	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T6	4032	Podzemní koridor	03.T.05	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
T7	4031	Strojovna RTCH	03.T.04	PPK	Φ 355	.40		1	Odvod
T7	4032	Strojovna RTCH	03.T.04	PPK	Φ 400	.40		1	Odvod
T15	4011	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 160	.40		1	Odvod
A201D	4021	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A202D	4021	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A202D	4022	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A202D	4023	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A203aD	4021	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A203aD	4022	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A204D	4021	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A205D	4021	Strojovna	02.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A207D	4011	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A208D	4011	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A208D	4012	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A209D	4011	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A209D	4012	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A210D	4011	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
A211D	4011	Strojovna	01.T.04	PPK	Φ 250	.40		1	Odvod
ATR	451	Laboratoř BCH sdílená	5.II.23.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	452	NEOBSAZENO							
ATR	453	Laboratoř BCH	5.V.03.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	454	Laboratoř CH6	5.V.03.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	455	NEOBSAZENO							
ATR	456	Laboratoř CH6	5.V.03.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk

Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
ATR	457	Laboratoř CH6	5.V.03.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	458	NEOBSAZENO							
ATR	459	Laboratoř CH6	5.V.04.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4510	Operátor	5.V.11.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4511	Laboratoř CH2	5.V.06.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4512	Laboratoř CH2	5.V.06.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4513	Laboratoř CH2	5.V.06.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4514	Laboratoř BCH	5.II.05.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4515	Laboratoř BCH	5.II.05.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	441	Laboratoř BCH sdílená	4.II.23.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	442	NEOBSAZENO							
ATR	443	Laboratoř BCH	4.IV.02.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	444	Laboratoř BCH	4.IV.01.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	445	Laboratoř BCH	4.IV.01.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	446	Laboratoř BCH	4.IV.01.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	447	Mrazáky	4.IV.07.02-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	448	Operátor	4.V.10.05-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	449	Laboratoř 2 charakterizační	4.V.10.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4410	Laboratoř katalytická	4.V.10.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4411	Laboratoř katalytická	4.V.10.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4412	Laboratoř CH2	4.II.13.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4413	Laboratoř CH2	4.II.13.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	431	Laboratoř 1/2 GEN	3.III.13.06-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	432	NEOBSAZENO							
ATR	433	Laboratoř BCH	3.I.04.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	434	Laboratoř BCH	3.I.04.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	435	NEOBSAZENO							
ATR	436	Technická laboratoř "mokrý"	3.I.09.15-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	437	Místnost pro mrazáky	3.I.09.05-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	438	Laboratoř BCH	3.I.01.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	439	Těžké přístroje	3.I.09.12-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4310	Tkáňové kultury	3.I.09.11-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4311	Technická laboratoř	3.I.09.16-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4312	NEOBSAZENO							
ATR	4313	1/2 Laboratoř BCH	3.I.02.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4314	Laboratoř BCH	3.III.11.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4315	Laboratoř BCH	3.III.11.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	421	Tkáňové kultury	2.III.13.18-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	422	Laboratoř BCH	2.I.07.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	423	NEOBSAZENO							
ATR	424	Laboratoř BCH	2.I.07.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	425	Laboratoř BCH	2.I.07.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	426	NEOBSAZENO							
ATR	427	Laboratoř CH2	2.I.07.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	428	Laboratoř CH2	2.I.06.02-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	429	NEOBSAZENO							
ATR	4210	Místnost pro mrazáky	2.I.09.04-d	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4211	Tkáňové kultury	2.I.09.07-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4212	NEOBSAZENO							
ATR	4213	Laboratoř BCH	2.I.08.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4214	Laboratoř BCH	2.I.08.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4215	Laboratoř BCH	2.III.09.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	4216	Laboratoř BCH	2.III.09.01-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Typ	Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
ATR	411	Mikromanipulace	1.VII.04.03-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	412	Příprava vzorků	1.VII.01.06-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk
ATR	413	Histologická laboratoř	1.VII.01.07-a	Lamel. PK	750 x 300	.40	1		Přefuk

Celkem počet PPK - čtyřhranné

222 ks

Celkem počet PPK - kruhové

340 ks

Celkem počet LPK

51 ks

Celkem počet PPK + LPK

613 ks

Poznámka:

Součástí dodávky profese, která napájí PPK a LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM SO01 - BIOCENTRUM UNIVERZITA KARLOVA, OVOCNÝ TRH 560/5, 116 36 PRAHA 1 DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
D.1.4b	VZDUCHOTECHNIKA	SO01

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA REG. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
L11	10201	LN - banka tanky na LN 1100 litrů	02.VII.01.11-a	500 x 300	L11	10201 a	500 x 300 x 1500	2		3020/2720
L11	10202	LN stáčecí místo	02.VII.01.01-a	Φ 125	L11	10202 a	Φ 125 x 1000		2	160/160
L11	10203	LN stáčecí místo	02.VII.01.01-a	Φ 200	L11	10203 a	Φ 200 x 1000		2	640/640
L11	10204	Výdej vzorků	02.VII.01.02-a	Φ 125	L11	10204 a	Φ 125 x 1000		2	60/60
L11	10205	Výdej vzorků	02.VII.01.02-a	Φ 125	L11	10205 a	Φ 125 x 1000		2	130/130
L11	10206	Prostor na uchovávání vzorků v RT	02.VII.01.05-a	Φ 160	L11	10206 a	Φ 160 x 1000		2	280/280
L11	10207	Kryosklad skladovací kontejnery	02.VII.01.04-e	700 x 400	L11	10207 a	700 x 400 x 1500	2		5700/5130
L11	10208	Mrazicí boxy PFF	02.VII.01.12-a	500 x 400	L11	10208 a	500 x 400 x 1500	2		3850/3850
L11	10209	Hlubokomrazicí boxy skříňové	02.VII.01.03-e	400 x 200	L11	10209 a	400 x 200 x 1500	2		1490/1490
L11	10210	Zpětné jímání He	02.VI.02.07-e	Φ 250	L11	10210 a	Φ 250 x 1000		2	900/900
L12	10101	Pracovna	01.VI.06.12-b	Φ 125	L12	10101 a	Φ 125 x 1000		2	75/75
L12	10102	Laboratoř chemického zobraz. II	01.VI.06.04-a	Φ 200	L12	10102 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
L12	10103	Pracovna	01.VI.06.11-b	Φ 125	L12	10103 a	Φ 125 x 1000		2	75/75
L12	10104	Laboratoř chiroptických metod	01.VI.06.03-a	Φ 200	L12	10104 a	Φ 200 x 1000		2	530/530
L12	10105	Pracovna	01.VI.06.10-b	Φ 125	L12	10105 a	Φ 125 x 1000		2	75/75
L12	10106	Laboratoř chemického zobraz. I	01.VI.06.02-a	Φ 200	L12	10106 a	Φ 200 x 1000		2	630/630
L12	10107	Pracovna	01.VI.05.05-b	Φ 125	L12	10107 a	Φ 125 x 1000		2	150/150
L12	10108	Laboratoř 2D ES	01.VI.05.03-a	Φ 250	L12	10108 a	Φ 250 x 1000	3		1060/1000
L12	10109	Mikroskopie	01.VI.05.06-a	Φ 250	L12	10109 a	Φ 250 x 1000	3		1060/1000
L12	10110	Laboratoř EPR	01.VI.05.09-a	Φ 250	L12	10110 a	Φ 250 x 1000	3		1060/1000
L12	10111	Multidimen. fluorescenční spektr.	01.VI.06.01-a	Φ 250	L12	10111 a	Φ 250 x 1000		3	1030/1000
L12	10112	Table-top tomograf	01.VI.04.04-a	Φ 160	L12	10112 a	Φ 160 x 1000		2	470/470
L12	10113	Mikrofokusní RTG zdroj	01.VI.04.03-a	Φ 250	L12	10113 a	Φ 250 x 1000		2	1110/1110
L12	10114	RTG difraktometr	01.VI.04.02-a	Φ 160	L12	10114 a	Φ 160 x 1000		2	490/460
L12	10115	"Heavy duty" RTG difraktometr	01.VI.04.01-a	Φ 160	L12	10115 a	Φ 160 x 1000		2	560/530
L12	10116	Technická místnost (MS)	01.VII.05.04-e	Φ 250	L12	10116 a	Φ 250 x 1000	3		990/900
L12	10117	Příprava	01.VI.01.04-b	Φ 200	L12	10117 a	Φ 200 x 1000		2	510/450
L12	10118	Chodba	01.0.03	Φ 200	L12	10118 a	Φ 200 x 1000		2	660/610
L12	10119	Sklad	01.VI.05.11-d	Φ 125	L12	10119 a	Φ 125 x 1000		2	65/65
L13	1101	Pracovna předprostor	1.VII.04.07-PP	Φ 125	L13	1101 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L13	1102	Pracovna předprostor	1.VII.06.06-PP	Φ 125	L13	1102 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L13	1103	Příprava vzorků DNA	1.VII.06.04-a	Φ 160	L13	1103 a	Φ 160 x 1000		2	440/440
L13	1104	Příprava vzorků RNA	1.VII.06.03-a	Φ 160	L13	1104 a	Φ 160 x 1000		2	450/450
L13	1105	Příprava	1.VII.06.01-a	Φ 160	L13	1105 a	Φ 160 x 1000		2	450/450
L13	1106	Klasické kapilární analyz.-sekv.	1.VII.06.02-a	Φ 160	L13	1106 a	Φ 160 x 1000		2	440/440
L13	1107	Pracovna / Pracovna	1.VII.03.08-b / 1.VII.06.05-b	Φ 200	L13	1107 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
L13	1108	Izolace a separace buněk	1.VII.04.01-a	Φ 250	L13	1108 a	Φ 250 x 1000		2	950/890
L13	1109	Průtoková cytometrie, sorting	1.VII.04.02-a	Φ 250	L13	1109 a	Φ 250 x 1000		2	950/890
L13	1110	Tkáňové kultury	1.VII.04.06-a	Φ 160	L13	1110 a	Φ 160 x 1000		2	460/430
L13	1111	Pracovna / Pracovna	1.VII.01.08-b / 1.VII.05.03-b	Φ 160	L13	1111 a	Φ 160 x 1000		2	330/330
L13	1112	Pracovna	1.VII.05.03-b	Φ 125	L13	1112 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L13	1113	Kultivační zázemí - příprava	1.II.25.01-a	Φ 200	L13	1113 a	Φ 200 x 1000		2	560/560

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
L13	1114	Centrifugy a mrazáky	1.VII.04.05-a	Φ 160	L13	1114 a	Φ 160 x 1000		2	360/360
L13	1115	Mikromanipulace	1.VII.04.03-a	Φ 160	L13	1115 a	Φ 160 x 1000		2	450/420
L13	1116	Příprava vzorků	1.VII.01.06-a	Φ 160	L13	1116 a	Φ 160 x 1000		2	460/460
L13	1117	Histologická laboratoř	1.VII.01.07-a	Φ 160	L13	1117 a	Φ 160 x 1000		2	460/430
L13	1118	Pracovna předprostor	1.VII.01.09-PP	Φ 125	L13	1118 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L13	1119	Pracovna předprostor	1.VII.01.13-PP	Φ 125	L13	1119 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L13	1120	Mikromanipulace	1.VII.04.03-a	Φ 100	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				1	
L14	1201	Pracovna předprostor	2.III.08.03-PP	Φ 125	L14	1201 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1202	Pracovna předprostor	2.III.07.05-PP	Φ 125	L14	1202 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1203	Pracovna předprostor	2.III.07.04-PP	Φ 125	L14	1203 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L14	1204	Pracovna	2.III.06.05-b	Φ 200	L14	1204 a	Φ 200 x 1000		2	500/500
L14	1205	Pracovna	2.III.10.04-b	Φ 160	L14	1205 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L14	1206	Pracovna / Laboratoř BCH	2.III.10.04-b / 2.III.12.01-a	Φ 125	L14	1206 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1207	Tkáňové kultury	2.III.13.16-a	Φ 160	L14	1207 a	Φ 160 x 1000		2	410/380
L14	1208	Tkáňové kultury	2.III.13.17-a	Φ 160	L14	1208 a	Φ 160 x 1000		2	440/410
L14	1209	Přístrojová laboratoř	2.III.10.13-a	Φ 160	L14	1209 a	Φ 160 x 1000		2	430/370
L14	1210	Pracovna předprostor	2.III.09.02-PP	Φ 125	L14	1210 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L14	1211	Pracovna předprostor	2.III.09.03-PP	Φ 125	L14	1211 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1212	Pracovna předprostor	2.III.12.04-PP	Φ 125	L14	1212 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1213	Chodba	2.0.03a	Φ 125	L14	1213 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L14	1214	Chodba	2.0.03a	Φ 125	L14	1214 a	Φ 125 x 1000		1	90/0
L14	1215	Chodba	2.0.03a	Φ 200	L14	1215 a	Φ 200 x 1000		2	300/300
L14	1301	Pracovna předprostor	3.III.03.05-PP	Φ 125	L14	1301 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1302	Pracovna předprostor	3.III.04.04-PP	Φ 125	L14	1302 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1303	Pracovna předprostor	3.III.03.04-PP	Φ 125	L14	1303 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L14	1304	Pracovna	3.III.04.02-b	Φ 200	L14	1304 a	Φ 200 x 1000		2	450/450
L14	1305	Pracovna / Pracovna	3.III.05.06-b / 3.III.05.05-b	Φ 200	L14	1305 a	Φ 200 x 1000		2	450/450
L14	1306	Pracovna / Laboratoř BCH	3.III.05.06-b / 3.III.05.01-a	Φ 125	L14	1306 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1307	Tkáňové kultury	3.III.13.20-a	Φ 160	L14	1307 a	Φ 160 x 1000		2	410/380
L14	1308	Mrazáky	3.III.13.09-d	Φ 160	L14	1308 a	Φ 160 x 1000		2	360/360
L14	1309	Pracovna předprostor	3.III.11.02-PP	Φ 125	L14	1309 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L14	1310	Chodba / Pracovna	3.0.05a / 3.III.11.03-c	Φ 160	L14	1310 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L14	1311	Chodba	3.0.05a	Φ 125	L14	1311 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L14	1312	Chodba	3.0.05a	Φ 125	L14	1312 a	Φ 125 x 1000		1	100/0
L14	1313	Chodba	3.0.05a	Φ 200	L14	1313 a	Φ 200 x 1000		2	400/400
L15	1401	Pracovna - předprostor	4.II.17.03-PP	Φ 125	L15	1401 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1402	Pracovna - předprostor	4.II.18.03-PP	Φ 125	L15	1402 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1403	Pracovna - předprostor	4.II.16.03-PP	Φ 125	L15	1403 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1404	Pracovna	4.II.18.02-b	Φ 200	L15	1404 a	Φ 200 x 1000		2	480/480
L15	1405	Pracovna / Pracovna	4.II.14.02-b / 4.II.15.02-b	Φ 200	L15	1405 a	Φ 200 x 1000		2	450/450
L15	1406	Pracovna / Laboratoř BCH	4.II.14.02-b / 4.II.14.01-a	Φ 125	L15	1406 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1407	Tkáňové kultury	4.II.24.04-a	Φ 160	L15	1407 a	Φ 160 x 1000		2	410/380
L15	1408	Tkáňové kultury	4.II.24.03-a	Φ 160	L15	1408 a	Φ 160 x 1000		2	410/380
L15	1409	Autoklávy	4.II.24.21-d	Φ 160	L15	1409 a	Φ 160 x 1000		2	580/580
L15	1410	Pracovna - předprostor	4.II.13.02-PP	Φ 125	L15	1410 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L15	1411	Pracovna - předprostor	4.II.13.03-PP	Φ 125	L15	1411 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1412	Pracovna - předprostor	4.II.14.03-PP	Φ 125	L15	1412 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1413	Chodba	4.0.03a	Φ 125	L15	1413 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L15	1414	Chodba	4.0.03a	Φ 125	L15	1414 a	Φ 125 x 1000		1	100/0
L15	1415	Chodba	4.0.03a	Φ 200	L15	1415 a	Φ 200 x 1000		2	400/400
L15	1501	Pracovna předprostor	5.II.07.03-PP	Φ 125	L15	1501 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1502	Pracovna předprostor	5.II.06.03-PP	Φ 125	L15	1502 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1503	Pracovna / Pracovna	5.II.08.02-b / 5.II.07.02-b	Φ 200	L15	1503 a	Φ 200 x 1000		2	650/650
L15	1504	Pracovna	5.II.04.03-b	Φ 160	L15	1504 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L15	1505	Těžké přístroje	5.II.24.23-d	Φ 160	L15	1505 a	Φ 160 x 1000		2	410/350
L15	1506	Sklad	5.II.24.24-d	Φ 160	L15	1506 a	Φ 160 x 1000		2	140/110
L15	1507	Autoklávy	5.II.24.25-d	Φ 200	L15	1507 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
L15	1508	Mrazáky	5.II.24.11-d	Φ 160	L15	1508 a	Φ 160 x 1000		2	360/360
L15	1509	Technická laboratoř	5.II.05.04-d	Φ 160	L15	1509 a	Φ 160 x 1000		2	410/350
L15	1510	Technická laboratoř	5.II.05.06-d	Φ 160	L15	1510 a	Φ 160 x 1000		2	420/360

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
L15	1511	Pracovna - předprostor	5.II.05.02-PP	Φ 125	L15	1511 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L15	1512	Pracovna - předprostor	5.II.04.05-PP	Φ 125	L15	1512 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1513	Pracovna - předprostor	5.II.05.03-PP	Φ 125	L15	1513 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L15	1514	Chodba	5.0.02a	Φ 125	L15	1514 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L15	1515	Chodba	5.0.02a	Φ 125	L15	1515 a	Φ 125 x 1000		1	100/0
L15	1516	Chodba	5.0.02a	Φ 200	L15	1516 a	Φ 200 x 1000		2	400/400
L16	1601	Pracovna - předprostor	6.II.03.05-PP	Φ 125	L16	1601 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L16	1602	Společná chodba	6.0.02	Φ 125	L16	1602 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L16	1603	Dokumentační místnost	6.II.24.29-d	Φ 160	L16	1603 a	Φ 160 x 1000		2	150/150
L16	1604	Mrazáky	6.II.24.12-d	Φ 160	L16	1604 a	Φ 160 x 1000		2	390/360
L16	1605	Společná chodba / Filtr	6.0.02 / 6.0.05	Φ 160	L16	1605 a	Φ 160 x 1000		2	250/250
L16	1606	Chodba (čistý prostor)	6.0.06a	Φ 160	L16	1606 a	Φ 160 x 1000		2	200/200
L16	1607	Chodba (čistý prostor)	6.0.06a	Φ 160	L16	1607 a	Φ 160 x 1000		2	160/160
L16	1608	Společná chodba	6.0.02	Φ 125	L16	1608 a	Φ 125 x 1000		1	150/0
L16	1609	Pracovna - předprostor	6.II.03.05-PP	Φ 200	L16	1609 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
A201	10201	Interface	02.VIII.01D.09	600 x 300	A201	10201 a	600 x 300 x 1500	2		4360/3360
A201	10202	Myši / Zebrafish	02.VIII.01D.02 / 02.VIII.01D.01	Φ 160	A201	10202 a	Φ 160 x 1000		2	310/340
A201	10203	Personální propust	02.VIII.01D.08	Φ 125	A201	10203 a	Φ 125 x 1000		2	200/220
A201	10204	Špinavá chodba	02.VIII.01D.11	Φ 250	A201	10204 a	Φ 250 x 1000		2	990/1100
A201	10205	Myši	02.VIII.01D.02	Φ 160	A201	10205 a	Φ 160 x 1000		2	490/570
A201	10206	Myši	02.VIII.01D.03	Φ 160	A201	10206 a	Φ 160 x 1000		2	400/460
A201	10207	Zebrafish	02.VIII.01D.01	Φ 160	A201	10207 a	Φ 160 x 1000		2	380/440
A201	10208	Křečci	02.VIII.01D.05	Φ 160	A201	10208 a	Φ 160 x 1000		2	410/460
A201	10209	Zpracování vzorků / Propojovací chodba BSL3	02.VIII.01D.07 / 02.VIII.01D.12	Φ 125	A201	10209 a	Φ 125 x 1000		2	220/240
A202	10201	Interface	02.VIII.01A.09	500 x 300	A202	10201 a	500 x 300 x 1500	1		3100/0
A202	10202	Interface	02.VIII.01A.09	Φ 250	A202	10202 a	Φ 250 x 1000		1	0/950
A202	10203	Personální propust / Interface	02.VIII.01A.08 / 02.VIII.01A.09	Φ 125	A202	10203 a	Φ 125 x 1000		2	250/210
A202	10204	SPF - myši / Čistá chodba	02.VIII.01A.02 / 02.VIII.01A.11	Φ 160	A202	10204 a	Φ 160 x 1000		2	380/330
A202	10205	Špinavá chodba / Chovné jádro - myši	02.VIII.01A.12 / 02.VIII.01A.04	Φ 160	A202	10205 a	Φ 160 x 1000		2	450/430
A202	10206	Chovné jádro - myši	02.VIII.01A.04	Φ 160	A202	10206 a	Φ 160 x 1000		2	450/410
A202	10207	Chovné jádro - zebrafish	02.VIII.01A.05	Φ 160	A202	10207 a	Φ 160 x 1000		2	480/440
A202	10208	Chovné jádro - potkani	02.VIII.01A.06	Φ 200	A202	10208 a	Φ 200 x 1000		2	580/530
A202	10209	Operační sál / Pitevna / Zpracování vzorků	02.VIII.01A.07	Φ 160	A202	10209 a	Φ 160 x 1000		2	440/370
A202	10210	SPF - myši / Místnost s IVC-myši	02.VIII.01A.02 / 02.VIII.01A.03	Φ 315	A202	10210 a	Φ 315 x 1000		2	1450/1310
A202	10211	Germ-free - myši	02.VIII.01A.01	Φ 400	A202	10211 a	Φ 400 x 1000		2	2200/2000
A203a	10201	Interface	02.VIII.01C.28	Φ 250	A203a	10201 a	Φ 250 x 1000		2	1140/1200
A203a	10202	Čistá chodba	02.VIII.01C.30	Φ 200	A203a	10202 a	Φ 200 x 1000		2	530/580
A203a	10203	Špinavá chodba	02.VIII.01C.31	Φ 250	A203a	10203 a	Φ 250 x 1000		2	1000/720
A203a	10204	Čistá chodba	02.VIII.01C.30	Φ 125	A203a	10204 a	Φ 125 x 1000		2	60/70
A203a	10205	Příprava krmení, sklad	02.VIII.01C.14	Φ 125	A203a	10205 a	Φ 125 x 1000		2	40/50
A203a	10206	Příprava krmení, sklad	02.VIII.01C.14	Φ 125	A203a	10206 a	Φ 125 x 1000		2	60/70
A203a	10207	Průtokový cytometr	02.VIII.01C.19	Φ 160	A203a	10207 a	Φ 160 x 1000		2	350/410
A203a	10208	Laboratoř mikroskopie	02.VIII.01C.17	Φ 200	A203a	10208 a	Φ 200 x 1000		2	500/580
A203a	10209	Autokláv + mrazáky	02.VIII.01C.26	Φ 160	A203a	10209 a	Φ 160 x 1000		2	330/380
A203a	10210	Operační sál / pitevna / zpracování vzorků	02.VIII.01C.06	Φ 160	A203a	10210 a	Φ 160 x 1000		2	350/370
A203a	10211	Vodní plži-manipulační místnost	02.VIII.01C.04	Φ 125	A203a	10211 a	Φ 125 x 1000		2	230/260
A203a	10212	Chov pískomilové	02.VIII.01C.08	Φ 200	A203a	10212 a	Φ 200 x 1000		2	420/490
A203b	10201	Servisní místnost (krmení flebotomů)	02.VIII.01C.13	Φ 125	A203b	10201 a	Φ 125 x 1000		2	230/270
A203b	10202	Experimentální místnost pitvy	02.VIII.01C.15	Φ 200	A203b	10202 a	Φ 200 x 1000		2	470/550
A203b	10203	Experiment inf	02.VIII.01C.11	Φ 125	A203b	10203 a	Φ 125 x 1000		2	210/240
A203b	10204	TM - chov	02.VIII.01C.10	Φ 160	A203b	10204 a	Φ 160 x 1000		2	290/330
A203b	10205	Chov potkani - IVC	02.VIII.01C.09	Φ 160	A203b	10205 a	Φ 160 x 1000		2	400/470
A203b	10206	Chov křečci	02.VIII.01C.07	Φ 160	A203b	10206 a	Φ 160 x 1000		2	420/490
A203b	10207	Chov zebrafish	02.VIII.01C.05	Φ 160	A203b	10207 a	Φ 160 x 1000		2	420/490
A203b	10208	Chov vodní plži - infekční chovná místnost	02.VIII.01C.03	Φ 160	A203b	10208 a	Φ 160 x 1000		2	420/490

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
A203b	10209	Chov - myši IVC	02.VIII.01C.01 / 02.VIII.01C.02	Φ 200	A203b	10209 a	Φ 200 x 1000		2	500/580
A204	10201	Interface	02.VIII.01B.03	Φ 250	A204	10201 a	Φ 250 x 1000		2	1000/1000
A204	10202	Personální propust / Interface	02.VIII.01B.04 / 02.VIII.01B.03	Φ 125	A204	10202 a	Φ 125 x 1000		2	80/80
A204	10203	Karanténa I - myši + propust / Interface	02.VIII.01B.01 / 02.VIII.01B.03	Φ 160	A204	10203 a	Φ 160 x 1000		2	360/400
A204	10204	Karanténa II - myši	02.VIII.01B.02	Φ 200	A204	10204 a	Φ 200 x 1000		2	720/800
A205	10201	Chodba CEA	02.0.05	500 x 300	A205	10201 a	500 x 300 x 1500	1		3270/0
A205	10202	Chodba CEA	02.0.05	Φ 250	A205	10202 a	Φ 250 x 1000		1	0/1060
A205	10203	Chodba CEA	02.0.05	600 x 300	A205	10203 a	600 x 300 x 1500	1		4000/0
A205	10204	Centrální umývárna	02.VIII.00.16	Φ 250	A205	10204 a	Φ 250 x 1000		1	0/1000
A205	10205	Centrální umývárna	02.VIII.00.16	Φ 400	A205	10205 a	Φ 400 x 1000		1	0/2000
A205	10206	Centrální umývárna	02.VIII.00.16	Φ 400	A205	10206 a	Φ 400 x 1000		1	0/2600
A205	10207	Rozvaděč NN	02.J2.05	Φ 125	A205	10207 a	Φ 125 x 600		2	120/140
A205	10208	Společná chodba	02.0.07	Φ 125	A205	10208 a	Φ 125 x 1000		2	220/220
A205	10209	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	Φ 125	A205	10209 a	Φ 125 x 1000		2	130/130
A205	10210	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	Φ 250	A205	10210 a	Φ 250 x 1000		2	880/970
A205	10211	Nechlazené sklady krmiva	02.VIII.00.02	Φ 160	A205	10211 a	Φ 160 x 1000		2	370/410
A205	10212	Šatna / Hygienické zázemí	02.J2.06 / 02.J2.07	Φ 125	A205	10212 a	Φ 125 x 1000		2	230/230
A205	10213	Šatna / Hygienické zázemí	02.J2.09 / 02.J2.11	Φ 125	A205	10213 a	Φ 125 x 1000		2	230/230
A205	10214	WC	02.J2.12	Φ 125	A205	10214 a	Φ 125 x 1000		1	0/80
A205	10215	Šatna / Hygienické zázemí	02.J2.13 / 02.J2.14	Φ 125	A205	10215 a	Φ 125 x 1000		2	230/230
A205	10101	Chodba CEA	01.0.05	500 x 300	A205	10101 a	500 x 300 x 1500	1		3000/0
A205	10102	Chodba CEA	01.0.05	Φ 315	A205	10102 a	Φ 315 x 1000		1	0/1790
A205	10103	Centrální umývárna	01.VIII.00.15	500 x 300	A205	10103 a	500 x 300 x 1500	1		3300/0
A205	10104	Centrální umývárna	01.VIII.00.15	Φ 250	A205	10104 a	Φ 250 x 1000		1	0/1000
A205	10105	Centrální umývárna	01.VIII.00.15	Φ 400	A205	10105 a	Φ 400 x 1000		1	0/2000
A205	10107	Chodba CEA	01.0.05	Φ 125	A205	10107 a	Φ 125 x 1000		2	230/250
A205	10108	Chodba CEA / Sklad	01.0.05 / 01.VIII.00.22	Φ 125	A205	10108 a	Φ 125 x 1000		2	180/200
A205	10109	Chodba CEA	01.0.05	Φ 125	A205	10109 a	Φ 125 x 1000		2	130/130
A205	10110	Společná chodba	01.0.07	Φ 125	A205	10110 a	Φ 125 x 1000		2	210/210
A205	10111	Sklady čisté podestýlky	01.VIII.00.03	Φ 250	A205	10111 a	Φ 250 x 1000		2	810/890
A205	10112	Šatna / Hygienické zázemí	01.J2.06 / 01.J2.07	Φ 125	A205	10112 a	Φ 125 x 1000		2	230/230
A205	10113	Šatna / Hygienické zázemí	01.J2.09 / 01.J2.10	Φ 125	A205	10113 a	Φ 125 x 1000		2	230/230
A205	10114	WC	01.J2.12	Φ 125	A205	10114 a	Φ 125 x 1000		1	0/80
A205	10115	Šatna / Hygienické zázemí	01.J2.13 / 01.J2.14	Φ 125	A205	10115 a	Φ 125 x 1000		2	230/230
A207	10101	Interface	01.VIII.03.11	Φ 250	A207	10101 a	Φ 250 x 1000		2	1090/1140
A207	10102	Chov pavoukovci / Plazi I	01.VIII.03.09 / 01.VIII.03.03	Φ 200	A207	10102 a	Φ 200 x 1000		2	630/700
A207	10103	Špinavá chodba	01.VIII.03.14	Φ 200	A207	10103 a	Φ 200 x 1000		2	630/700
A207	10104	Chov hmyzu	01.VIII.03.08	Φ 160	A207	10104 a	Φ 160 x 1000		2	340/390
A207	10105	Chov pavoukovci	01.VIII.03.09	Φ 200	A207	10105 a	Φ 200 x 1000		2	590/690
A207	10106	Chov pavoukovci	01.VIII.03.10	Φ 200	A207	10106 a	Φ 200 x 1000		2	600/700
A207	10107	Plazi - respirometrie	01.VIII.03.07	Φ 200	A207	10107 a	Φ 200 x 1000		2	570/670
A207	10108	Plazi IV	01.VIII.03.06	Φ 200	A207	10108 a	Φ 200 x 1000		2	570/670
A207	10109	Plazi III	01.VIII.03.05	Φ 200	A207	10109 a	Φ 200 x 1000		2	570/670
A207	10110	Plazi II	01.VIII.03.04	Φ 200	A207	10110 a	Φ 200 x 1000		2	570/670
A207	10111	Plazi I	01.VIII.03.03	Φ 200	A207	10111 a	Φ 200 x 1000		2	620/720
A207	10112	Drapátky - Xenopus laevis	01.VIII.03.02	Φ 200	A207	10112 a	Φ 200 x 1000		2	600/700
A207	10113	Drapátky - Xenopus tropicalis	01.VIII.03.01	Φ 200	A207	10113 a	Φ 200 x 1000		2	720/840
A207	10114	Zákrovový sál	01.VIII.03.12	Φ 125	A207	10114 a	Φ 125 x 1000		2	230/240
A208	10101	Interface	01.VIII.02C.08	400 x 200	A208	10101 a	400 x 200 x 1500	1		2000/0
A208	10102	Interface	01.VIII.02C.08	Φ 315	A208	10102 a	Φ 315 x 1000		1	0/1400
A208	10103	Interface / Čistá chodba	01.VIII.02C.08 / 01.VIII.02C.10	Φ 160	A208	10103 a	Φ 160 x 1000		2	340/370
A208	10104	Špinavá chodba / Vodní plži	01.VIII.02C.11 / 01.VIII.02C.01	Φ 200	A208	10104 a	Φ 200 x 1000		2	540/600
A208	10105	Filtr	01.VIII.02C.09	Φ 125	A208	10105 a	Φ 125 x 1000		2	40/50
A208	10106	Kachny	01.VIII.02C.02	Φ 200	A208	10106 a	Φ 200 x 1000		2	780/910

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
A208	10107	Vodní plži	01.VIII.02C.01	Φ 250	A208	10107 a	Φ 250 x 1000		2	1110/1300
A208	10108	Karanténa ptáci	01.VIII.02C.03	Φ 160	A208	10108 a	Φ 160 x 1000		2	400/470
A208	10109	Karanténa ptáci	01.VIII.02C.04	Φ 160	A208	10109 a	Φ 160 x 1000		2	400/470
A208	10110	Karanténa ptáci	01.VIII.02C.05	Φ 160	A208	10110 a	Φ 160 x 1000		2	410/480
A208	10111	Karanténa ptáci / Sklad materiálu	01.VIII.02C.05 / 01.VIII.02C.06	Φ 160	A208	10111 a	Φ 160 x 1000		2	280/320
A209	10101	Interface	01.VIII.01B.20	400 x 200	A209	10101 a	400 x 200 x 1500	1		2000/0
A209	10102	Interface	01.VIII.01B.20	Φ 250	A209	10102 a	Φ 250 x 1000		1	0/1050
A209	10103	Čistá chodba	01.VIII.01B.22	Φ 160	A209	10103 a	Φ 160 x 1000		2	440/360
A209	10104	Chov myši - IVC / Špinavá chodba	01.VIII.01B.17 / 01.VIII.01B.23	Φ 160	A209	10104 a	Φ 160 x 1000		2	310/300
A209	10105	Operační sál + pitevna + zpracování vzorků	01.VIII.01B.12	Φ 160	A209	10105 a	Φ 160 x 1000		2	400/310
A209	10106	Filtr	01.VIII.01B.09	Φ 125	A209	10106 a	Φ 125 x 1000		2	50/40
A209	10107	Místnost pro testování	01.VIII.01B.08	Φ 125	A209	10107 a	Φ 125 x 1000		2	250/230
A209	10108	Vstupní filtr	01.VIII.01B.05	Φ 125	A209	10108 a	Φ 125 x 1000		2	50/40
A209	10109	Vstupní filtr	01.VIII.01B.05	Φ 125	A209	10109 a	Φ 125 x 1000		2	150/140
A209	10110	Místnost pro testování	01.VIII.01B.07	Φ 125	A209	10110 a	Φ 125 x 1000		2	250/230
A209	10111	Odhlučňená místnost pro behav. exper.	01.VIII.01B.11	Φ 250	A209	10111 a	Φ 250 x 1000		2	800/680
A209	10112	Ozařovna X-ray + ovladovna	01.VIII.01B.14	Φ 200	A209	10112 a	Φ 200 x 1000		2	530/460
A209	10113	Chov králík	01.VIII.01B.15	Φ 200	A209	10113 a	Φ 200 x 1000		2	650/560
A209	10114	Chov potkani - IVC	01.VIII.01B.18	Φ 200	A209	10114 a	Φ 200 x 1000		2	690/590
A209	10115	Chov zebrafish	01.VIII.01B.16	Φ 160	A209	10115 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
A209	10116	Chov myši - IVC	01.VIII.01B.17	Φ 200	A209	10116 a	Φ 200 x 1000		2	630/540
A210	10101	SPF chov zebříčky	01.VIII.02A.01	Φ 250	A210	10101 a	Φ 250 x 1000		2	1000/790
A210	10102	SPF chov papoušci	01.VIII.02A.02	Φ 200	A210	10102 a	Φ 200 x 1000		2	690/630
A210	10103	SPF chov zebříčky	01.VIII.02A.01	Φ 250	A210	10103 a	Φ 250 x 1000		2	1040/940
A211	10101	Interface	01.VIII.02B.05	Φ 250	A211	10101 a	Φ 250 x 1000		2	1000/660
A211	10102	Karanténa - ptáci z volné přírody	01.VIII.02B.01	Φ 160	A211	10102 a	Φ 160 x 1000		2	440/510
A211	10103	Karanténa - nestandardní savci z volné přírody	01.VIII.02B.02	Φ 160	A211	10103 a	Φ 160 x 1000		2	390/450
A211	10104	Karanténa - ptáci	01.VIII.02B.03	Φ 160	A211	10104 a	Φ 160 x 1000		2	420/490
A211	10105	Sklad materiálu	01.VIII.02B.04	Φ 125	A211	10105 a	Φ 125 x 1000		2	170/200
L21	1201	Pracovna předprostor	2.III.06.07-PP	Φ 125	L21	1201 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L21	1202	Pracovna předprostor	2.III.06.06-PP	Φ 125	L21	1202 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L21	1203	Pracovna	2.III.06.03-b	Φ 125	L21	1203 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L21	1204	Těžké přístroje	2.III.13.01-d	Φ 125	L21	1204 a	Φ 125 x 1000		2	210/180
L21	1205	Autoklávy	2.III.13.11-c	Φ 160	L21	1205 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L21	1206	Tkáňové kultury	2.III.13.18-a	Φ 160	L21	1206 a	Φ 160 x 1000		2	460/430
L21	1207	Kopírka a tiskárny / Chodba	2.III.00.02-b / 2.0.03b	Φ 125	L21	1207 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L21	1208	Chodba	2.0.03b	Φ 160	L21	1208 a	Φ 160 x 1000		1	420/0
L21	1209	Chodba	2.0.03b	Φ 160	L21	1209 a	Φ 160 x 1000		1	0/do 420
L21	1210	Chodba	2.0.03b	Φ 125	L21	1210 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L21	1211	Pracovna předprostor	2.III.06.07-PP	Φ 200	L21	1211 a	Φ 200 x 1000		2	650/650
L21	1212	Chodba	2.0.03b	Φ 200	L21	1212 a	Φ 200 x 1000		2	450/450
L21	1213	Chodba	2.0.03b	Φ 125	L21	1213 a	Φ 125 x 1000		1	200/0
L21	1301	Pracovna předprostor	3.III.01.04-PP	Φ 125	L21	1301 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L21	1302	Pracovna předprostor	3.III.02.04-PP	Φ 125	L21	1302 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L21	1303	Pracovna předprostor	3.III.02.02-PP	Φ 125	L21	1303 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L21	1304	Pracovna	3.III.01.02-b	Φ 160	L21	1304 a	Φ 160 x 1000		2	400/400
L21	1305	Autokláv	3.III.13.10-d	Φ 160	L21	1305 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L21	1306	Kopírka a tiskárny / Chodba	3.III.00.04-b / 3.0.05b	Φ 125	L21	1306 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L21	1307	Chodba	3.0.05b	Φ 200	L21	1307 a	Φ 200 x 1000		1	560/0
L21	1308	Chodba	3.0.05b	Φ 200	L21	1308 a	Φ 200 x 1000		1	0/do 560
L21	1309	Chodba	3.0.05b	Φ 125	L21	1309 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L21	1310	Pracovna předprostor	3.III.01.04-PP	Φ 200	L21	1310 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
L21	1311	Chodba	3.0.05b	Φ 200	L21	1311 a	Φ 200 x 1000		2	500/500
L21	1312	Chodba	3.0.05b	Φ 125	L21	1312 a	Φ 125 x 1000		1	200/0
L21	1313	Laboratoř 1/2 GEN - předprostor	3.III.13.06-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	120/90
L21	1101	Kancelář příjem	1.T.11	Φ 125	L21	1101 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L21	1102	Kopírky	1.0.13	Φ 125	L21	1102 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L21	1103	Chodba	1.0.05	Φ 125	L21	1103 a	Φ 125 x 1000		2	250/250

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
L22	1201	Filtr B33 / Filtr	2.III.13.27-e / 2.III.13.28-e	Φ 160	L22	1201 a	Φ 160 x 1000		2	290/320
L22	1202	Chodba B22 / Manipulační místnost B33	2.III.13.30-e / 2.III.13.26-e	400 x 200	L22	1202 a	400 x 200 x 1500	2		1440/1600
L23	1201	Filtr	2.III.13.28-e	Φ 160	L23	1201 a	Φ 160 x 1000		2	320/320
L23	1202	Chodba B22	2.III.13.30-e	Φ 160	L23	1202 a	Φ 160 x 1000		2	380/400
L23	1203	Těžké přístroje	2.III.13.02-d	Φ 160	L23	1203 a	Φ 160 x 1000		2	270/270
L23	1204	Autoklávy	2.III.13.12-d	Φ 160	L23	1204 a	Φ 160 x 1000		2	230/250
L23	1205	Mrazáky	2.III.13.08-d	Φ 160	L23	1205 a	Φ 160 x 1000		2	290/320
L23	1206	Chodba B22	2.III.13.30-e	Φ 160	L23	1206 a	Φ 160 x 1000		2	230/230
L13	1207	Laboratoř B22 - předprostor	2.III.10.02-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	160/160
L13	1208	Laboratoř B22 - předprostor	2.III.10.06-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	160/160
L13	1209	Laboratoř B22 - předprostor	2.III.12.02-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	160/160
L23	1301	Autokláv	3.III.13.11-d	Φ 160	L23	1301 a	Φ 160 x 1000		2	230/250
L23	1302	Mrazáky	3.III.13.33-d	Φ 160	L23	1302 a	Φ 160 x 1000		2	290/320
L23	1303	Chodba B22	3.III.13.32-e	Φ 160	L23	1303 a	Φ 160 x 1000		2	230/230
L23	1304	Chodba B22	3.III.13.32-e	Φ 160	L23	1304 a	Φ 160 x 1000		2	330/330
L24	1401	Pracovna - předprostor	4.II.19.03-PP	Φ 125	L24	1401 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1402	Pracovna - předprostor	4.II.20.03-PP	Φ 125	L24	1402 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1403	Pracovna	4.II.19.02-b / 4.II.20.02-b	Φ 200	L24	1403 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
L24	1404	Sklad	4.II.24.28-d	Φ 160	L24	1404 a	Φ 160 x 1000		2	150/90
L24	1405	Tkářové kultury	4.II.24.05-a	Φ 160	L24	1405 a	Φ 160 x 1000		2	350/320
L24	1406	Mrazáky	4.II.24.10-d	Φ 160	L24	1406 a	Φ 160 x 1000		2	320/320
L24	1407	Pracovna - předprostor	4.II.21.03-PP	Φ 125	L24	1407 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1408	Pracovna - předprostor	4.II.22.02-PP	Φ 125	L24	1408 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1409	Kopírka a tiskárny / Chodba	4.II.00.02-b / 4.0.03b	Φ 125	L24	1409 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L24	1410	Chodba	4.0.03b	Φ 200	L24	1410 a	Φ 200 x 1000		2	670/670
L24	1411	Pracovna - předprostor	4.II.19.03-PP	Φ 200	L24	1411 a	Φ 200 x 1000		2	600/600
L24	1412	Chodba	4.0.03b	Φ 125	L24	1412 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L24	1413	Chodba	4.0.03b	Φ 200	L24	1413 a	Φ 200 x 1000		2	450/450
L24	1414	Chodba	4.0.03b	Φ 125	L24	1414 a	Φ 125 x 1000		1	200/0
L24	1501	Pracovna předprostor	5.II.09.03-PP	Φ 125	L24	1501 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1502	Pracovna předprostor	5.II.10.03-PP	Φ 125	L24	1502 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1503	Pracovna	5.II.09.02-b / 5.II.10.02-b	Φ 200	L24	1503 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
L24	1504	Sklad	5.II.24.29-d	Φ 125	L24	1504 a	Φ 125 x 1000		2	150/90
L24	1505	Sklad	5.II.24.26-d	Φ 125	L24	1505 a	Φ 125 x 1000		2	120/60
L24	1506	Technická laboratoř	5.II.24.20-d	Φ 160	L24	1506 a	Φ 160 x 1000		2	390/330
L24	1507	Chodba	5.0.02b	Φ 125	L24	1507 a	Φ 125 x 1000		2	150/150
L24	1508	Pracovna předprostor	5.II.12.03-PP	Φ 125	L24	1508 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1509	Kopírka a tiskárny / Chodba	5.II.00.04-b / 5.0.02b	Φ 125	L24	1509 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L24	1510	Chodba	5.0.02b	Φ 200	L24	1510 a	Φ 200 x 1000		2	660/660
L24	1511	Pracovna předprostor	5.II.09.03-PP	Φ 200	L24	1511 a	Φ 200 x 1000		2	650/650
L24	1512	Chodba	5.0.02b	Φ 125	L24	1512 a	Φ 125 x 1000		1	170/0
L24	1513	Chodba	5.0.02b	Φ 200	L24	1513 a	Φ 200 x 1000		2	450/450
L24	1514	Chodba	5.0.02b	Φ 125	L24	1514 a	Φ 125 x 1000		1	200/0
L24	1601	Pracovna - předprostor	6.II.02.04-PP	Φ 125	L24	1601 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1602	Pracovna - předprostor	6.II.02.06-PP	Φ 125	L24	1602 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L24	1603	Mrazáky/sklad	6.II.24.30-d	Φ 200	L24	1603 a	Φ 200 x 1000		2	500/500
L24	1604	Chodba	6.0.07	Φ 160	L24	1604 a	Φ 160 x 1000		2	230/230
L24	1605	Chodba	6.0.07	Φ 125	L24	1605 a	Φ 125 x 1000		1	150/0
L24	1606	Chodba	6.0.07	Φ 125	L24	1606 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L24	1607	Pracovna	6.II.01.03-b	Φ 160	L24	1607 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
U32	10101	Strojovna VZT	01.T.06	300 x 200	U32	10101 a	300 x 200 x 1500	1		0/1400
U32	10102	Strojovna VZT	01.T.06	400 x 300	U32	10102 a	400 x 300 x 1500	1		0/2500
U32	10103	Strojovna VZT	01.T.06	400 x 200	U32	10103 a	400 x 200 x 1500	2		1500/1500
U32	1101	Posluchárna 56	1.0.29	300 x 200	U32	1101 a	300 x 200 x 1500	1		1400/0
U32	1102	Posluchárna 99	1.0.30	400 x 300	U32	1102 a	400 x 300 x 1500	1		2500/0
Z36	10101	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 160	Z36	10101 a	Φ 160 x 1000		2	340/340
Z36	10102	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 125	Z36	10102 a	Φ 125 x 1000		2	170/170
Z36	10103	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 125	Z36	10103 a	Φ 125 x 1000		2	200/200

Regulátor					Tlumič			Počet	Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř kruh	Průtok
Z36	10104	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 125	Z36	10104 a	Φ 125 x 1000		2 150/150
Z36	10105	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 100	Z36	10105 a	Φ 100 x 1000		2 75/75
Z36	10106	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 100	Z36	10106 a	Φ 100 x 1000		2 75/75
Z36	10107	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 100	Z36	10107 a	Φ 100 x 1000		2 75/75
Z36	10108	Strojovna VZT	01.T.06	Φ 100	Z36	10108 a	Φ 100 x 1000		2 75/75
L31	1201	Sklad	2.J3.15	Φ 125	L31	1201 a	Φ 125 x 1000		2 120/120
L31	1202	Technická laboratoř	2.I.09.13-d	Φ 160	L31	1202 a	Φ 160 x 1000		2 460/400
L31	1203	Pracovna předprostor	2.I.07.07-PP	Φ 125	L31	1203 a	Φ 125 x 750		2 50/50
L31	1204	Pracovna předprostor	2.I.07.08-PP	Φ 125	L31	1204 a	Φ 125 x 750		2 50/50
L31	1205	Pracovna	2.I.07.05-b / 2.I.07.04-b	Φ 160	L31	1205 a	Φ 160 x 1000		2 300/300
L31	1206	Pracovna	2.I.07.06-b	Φ 160	L31	1206 a	Φ 160 x 1000		2 150/150
L31	1207	Technická laboratoř	2.I.09.14-d	Φ 160	L31	1207 a	Φ 160 x 1000		2 460/400
L31	1208	Technická laboratoř	2.I.09.18-d	Φ 160	L31	1208 a	Φ 160 x 1000		2 460/400
L31	1209	Těžké přístroje	2.I.09.19-d	Φ 160	L31	1209 a	Φ 160 x 1000		2 460/400
L31	1210	Tkáňové kultury	2.I.09.08-d	Φ 160	L31	1210 a	Φ 160 x 1000		2 460/430
L31	1211	Místnost pro mrazáky	2.I.09.03-d	Φ 160	L31	1211 a	Φ 160 x 1000		2 370/370
L31	1212	Pracovna předprostor	2.I.06.06-PP	Φ 125	L31	1212 a	Φ 125 x ¹⁰⁰⁰ / ₇₅₀		2 50/50
L31	1213	Pracovna předprostor / Chodba	2.I.06.07--PP / 2.0.09b	Φ 125	L31	1213 a	Φ 125 x 1000		2 50/50
L31	1214	Pracovna	2.I.06.04-b	Φ 160	L31	1214 a	Φ 160 x 1000		2 480/480
L31	1215	Chodba	2.0.09b	Φ 125	L31	1215 a	Φ 125 x 1000		1 180/0
L31	1216	Chodba	2.0.09b	Φ 125	L31	1216 a	Φ 125 x 1000		1 200/0
L31	1217	Chodba	2.0.09b	Φ 200	L31	1217 a	Φ 200 x 1000		2 530/530
L31	1218	Sklad	2.J3.15	Φ 200	L31	1218 a	Φ 200 x 1000		2 400/400
L31	1219	Úklid	2.J3.13	Φ 125	Poznámka: Bez tlumiče hluku				1 0/130
L31	1220	Tkáňové kultury	2.I.09.08-d	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2 130/100
L31	1301	Technická laboratoř "mokrá"	3.I.09.15-d	Φ 160	L31	1301 a	Φ 160 x 1000		2 460/400
L31	1302	Místnost pro mrazáky	3.I.09.05-d	Φ 160	L31	1302 a	Φ 160 x 1000		2 380/380
L31	1303	Pracovna předprostor	3.I.04.05-PP	Φ 125	L31	1303 a	Φ 125 x 750		2 50/50
L31	1304	Pracovna předprostor	3.I.04.06-PP	Φ 125	L31	1304 a	Φ 125 x 750		2 50/50
L31	1305	Pracovna	3.I.04.04-b / 3.I.04.03-b	Φ 160	L31	1305 a	Φ 160 x 1000		2 300/300
L31	1306	Pracovna předprostor	3.I.05.02-PP	Φ 125	L31	1306 a	Φ 125 x 750		2 100/100
L31	1307	Pracovna předprostor	3.I.05.03-PP	Φ 125	L31	1307 a	Φ 125 x 750		2 50/50
L31	1308	Tkáňové kultury	3.I.09.09-d	Φ 160	L31	1308 a	Φ 160 x 1000		2 460/430
L31	1309	Umývárna a sterilizace skla	3.I.09.28-d	Φ 160	L31	1309 a	Φ 160 x 1000		2 300/300
L31	1310	Tkáňové kultury	3.I.09.10-d	Φ 160	L31	1310 a	Φ 160 x 1000		2 450/420
L31	1311	Pracovna předprostor / Chodba	3.I.01.06-PP / 3.0.09b	Φ 125	L31	1311 a	Φ 125 x 1000		2 50/50
L31	1312	Pracovna	3.I.01.05-b	Φ 160	L31	1312 a	Φ 160 x 1000		2 450/450
L31	1313	Sklad	3.J3.15	Φ 125	L31	1313 a	Φ 125 x 1000		2 120/120
L31	1314	Chodba	3.0.09b	Φ 125	L31	1314 a	Φ 125 x 1000		1 180/0
L31	1315	Chodba	3.0.09b	Φ 125	L31	1315 a	Φ 125 x 1000		1 200/0
L31	1316	Chodba	3.0.09b	Φ 200	L31	1316 a	Φ 200 x 1000		2 550/550
L31	1317	Sklad	3.J3.15	Φ 200	L31	1317 a	Φ 200 x 1000		2 400/400
L31	1318	Úklid	3.J3.13	Φ 125	Poznámka: Bez tlumiče hluku				1 0/130
L31	1319	Filtr GEN PCR	3.I.09.26-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2 130/100
L31	1320	Tkáňové kultury - předprostor	3.I.09.09-d	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2 130/100
L31	1321	Tkáňové kultury - předprostor	3.I.09.10-d	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2 120/90
L32	1401	Mrazáky	4.IV.07.02-d	Φ 160	L32	1401 a	Φ 160 x 1000		2 380/380
L32	1402	Umývárna a sterilizace skla	4.IV.07.04-d	Φ 160	L32	1402 a	Φ 160 x 1000		2 300/300
L32	1403	Sklad	4.J3.15	Φ 125	L32	1403 a	Φ 125 x 1000		2 120/120
L32	1404	Box 03	4.J3.	Φ 125	L32	1404 a	Φ 125 x 1000		2 150/150
L32	1405	Pracovna	4.IV.05.01-b	Φ 250	L32	1405 a	Φ 250 x 1000		2 850/850
L32	1406	Pracovna - předprostor	4.IV.02.03-PP	Φ 125	L32	1406 a	Φ 125 x 750		2 50/50
L32	1407	Pracovna - předprostor	4.IV.02.02-PP	Φ 125	L32	1407 a	Φ 125 x ⁷⁵⁰ / ₁₀₀₀		2 100/100
L32	1408	Pracovna	4.IV.01.03-b	Φ 160	L32	1408 a	Φ 160 x 1000		2 300/300
L32	1409	Pracovna - předprostor	4.IV.01.04-PP	Φ 125	L32	1409 a	Φ 125 x ⁷⁵⁰ / ₁₀₀₀		2 50/50
L32	1410	Pracovna - předprostor	4.IV.04.04-PP	Φ 125	L32	1410 a	Φ 125 x ⁷⁵⁰ / ₁₀₀₀		2 50/50
L32	1411	Pracovna	4.IV.04.02-b / 4.IV.04.03-b	Φ 160	L32	1411 a	Φ 160 x 1000		2 300/300
L32	1412	Technická laboratoř	4.IV.07.03-d	Φ 160	L32	1412 a	Φ 160 x 1000		2 460/400

Regulátor					Tlumič			Počet	Přívod/Odvod	
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
L32	1413	Pracovna - předprostor	4.IV.03.01-PP	Φ 125	L32	1413 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L32	1414	Pracovna - předprostor	4.IV.06.04-PP	Φ 125	L32	1414 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L32	1415	Pracovna - předprostor	4.IV.05.03-PP	Φ 125	L32	1415 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L32	1416	Chodba	4.0.09b	Φ 125	L32	1416 a	Φ 125 x 1000		1	180/0
L32	1417	Chodba	4.0.09b	Φ 125	L32	1417 a	Φ 125 x 1000		1	200/0
L32	1418	Chodba	4.0.09b	Φ 200	L32	1418 a	Φ 200 x 1000		2	530/530
L32	1419	Sklad	4.J3.15	Φ 200	L32	1419 a	Φ 200 x 1000		2	400/400
L32	1420	WC imobilní	4.J3.14	Φ 125	Poznámka: Bez tlumiče hluku				1	0/130
L32	1501	Sklad	5.J3.15	Φ 125	L32	1501 a	Φ 125 x 1000		2	120/120
L32	1502	Pracovna předprostor	5.V.03.07-PP	Φ 125	L32	1502 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L32	1503	Pracovna předprostor	5.V.03.04-PP	Φ 125	L32	1503 a	Φ 125 x 750 / 1000		2	150/150
L32	1504	Pracovna předprostor	5.V.03.05-PP	Φ 125	L32	1504 a	Φ 125 x 750		2	150/150
L32	1505	Pracovna předprostor	5.V.03.06-PP	Φ 125	L32	1505 a	Φ 125 x 750 / 1000		2	150/150
L32	1506	Pracovna předprostor	5.V.04.03-PP	Φ 125	L32	1506 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L32	1507	Pracovna předprostor	5.V.04.02-PP	Φ 125	L32	1507 a	Φ 125 x 750 / 1000		2	150/150
L32	1508	Pracovna předprostor	5.V.05.03-PP	Φ 125	L32	1508 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L32	1509	Pracovna předprostor	5.V.05.02-PP	Φ 125	L32	1509 a	Φ 125 x 750 / 1000		2	150/150
L32	1510	Pracovna	5.V.02.06-b	Φ 125	L32	1510 a	Φ 125 x 1000		2	150/150
L32	1511	Pracovna předprostor	5.V.02.05-PP	Φ 125	L32	1511 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L32	1512	Pracovna	5.V.02.04-b	Φ 160	L32	1512 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
L32	1513	Chodba	5.0.09b	Φ 125	L32	1513 a	Φ 125 x 1000		1	180/0
L32	1514	Chodba	5.0.09b	Φ 125	L32	1514 a	Φ 125 x 1000		1	200/0
L32	1515	Chodba	5.0.09b	Φ 200	L32	1515 a	Φ 200 x 1000		2	530/530
L32	1516	Sklad	5.J3.15	Φ 200	L32	1516 a	Φ 200 x 1000		2	400/400
L32	1517	WC imobilní	5.J3.14	Φ 125	Poznámka: Bez tlumiče hluku				1	0/130
L41	10201	Analyt. TEM pro materiálový výzkum	02.VI.03.01-a	Φ 125	L41	10201 a	Φ 125 x 1000		2	150/150
L41	10202	Pracovna operátorů EM	02.VI.03.02-a	Φ 125	L41	10202 a	Φ 125 x 1000		2	140/140
L41	10203	Technická místnost EM	02.VI.03.05-d	Φ 160	L41	10203 a	Φ 160 x 1000		2	260/200
L41	10204	Rastrovací EM (SEM)	02.VI.03.03-b	Φ 125	L41	10204 a	Φ 125 x 1000		2	80/80
L41	10205	FIB	02.VI.03.04-c	Φ 125	L41	10205 a	Φ 125 x 1000		2	70/70
L41	10206	Laboratoř HR NMR "Open Access"	02.VI.02.02-a	Φ 125	L41	10206 a	Φ 125 x 1000		2	110/110
L41	10207	Laboratoř s NMR	02.VI.02.01-a	Φ 160	L41	10207 a	Φ 160 x 1000		2	420/420
L41	10208	Technická místnost	02.VI.02.03-d	Φ 125	L41	10208 a	Φ 125 x 1000		2	170/170
L41	10209	Přípravná vzorku EM	02.VI.03.08-a	Φ 160	L41	10209 a	Φ 160 x 1000		2	230/230
L41	10210	Přípravná vzorku EM	02.VI.03.06-e	Φ 160	L41	10210 a	Φ 160 x 1000		2	450/450
L41	10211	Optická mikroskopie (GEN)	02.VI.03.09-a	Φ 160	L41	10211 a	Φ 160 x 1000		2	460/460
L41	10212	AFM+STM (GEN)	02.VI.03.10-a	Φ 160	L41	10212 a	Φ 160 x 1000		2	450/450
L41	10213	Chodba	02.0.09	Φ 160	L41	10213 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L42	10201	Pracovna	02.VII.02.04-b	Φ 125	L42	10201 a	Φ 125 x 1000		2	140/140
L42	10202	Optická mikroskopie I	02.VII.02.01-f	Φ 125	L42	10202 a	Φ 125 x 1000		2	110/110
L42	10203	Optická mikroskopie II	02.VII.02.02-f	Φ 125	L42	10203 a	Φ 125 x 1000		2	110/110
L42	10204	Přípravná vzorků	02.VII.02.05-a	Φ 160	L42	10204 a	Φ 160 x 1000		2	470/440
L42	10205	Optická mikroskopie III	02.VII.02.03-f	Φ 125	L42	10205 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L42	10206	Technické místnost	02.VII.03.03-d	Φ 125	L42	10206 a	Φ 125 x 1000		2	170/140
L42	10207	SEM mikroskop	02.VII.03.04-a	Φ 125	L42	10207 a	Φ 125 x 1000		2	70/70
L42	10208	Pracovna/Místnost operátorů	02.VII.03.02-b	Φ 125	L42	10208 a	Φ 125 x 1000		2	70/70
L42	10209	TEM mikroskop	02.VII.03.01-a	Φ 125	L42	10209 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L42	10210	Výdej médií	02.VII.08.06-b	Φ 160	L42	10210 a	Φ 160 x 1000		2	260/260
L42	10211	Expedice	02.VII.08.04-e	Φ 160	L42	10211 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
L42	10212	Přípravná médií	02.VII.08.03-a	Φ 160	L42	10212 a	Φ 160 x 1000		2	320/400
L42	10213	Příjem surovin	02.VII.08.01-b	Φ 200	L42	10213 a	Φ 200 x 1000		2	650/650
L42	10214	Přípravná SEM	02.VII.03.05-a	Φ 125	L42	10214 a	Φ 125 x 1000		2	180/180
L42	10215	Krájení vzorků	02.VII.03.06-a	Φ 125	L42	10215 a	Φ 125 x 1000		2	180/180
L42	10216	Krájení vzorků	02.VII.03.06-a	Φ 160	Poznámka: Bez tlumiče hluku				1	0/100
L42	10217	Chodba	02.0.03	Φ 160	L42	10217 a	Φ 160 x 1000		1	330/0
L42	10218	Chodba	02.0.03	Φ 125	L42	10218 a	Φ 125 x 1000		1	0/100
L42	10219	Společná chodba	02.0.10	Φ 125	L42	10219 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
U41	1101	Seminární místnost I	1.0.38	Φ 250	U41	1101 a	Φ 250 x 1000		2	830/830
U41	1102	Foyer	1.0.41	Φ 250	U41	1102 a	Φ 250 x 1000		2	830/830

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
U41	1103	Foyer	1.0.41	Φ 250	U41	1103 a	Φ 250 x 1000		2	830/830
U41	1104	Foyer	1.0.41	Φ 160	U41	1104 a	Φ 160 x 1000		1	330/0
U41	1105	Foyer	1.0.41	Φ 125	U41	1105 a	Φ 125 x 1000		1	0/120
Z44	1101	Studentský klub	1.0.36	400 x 300	Z44	1101 a	400 x 300 x 1500	1		3150/0
Z44	1102	Kavárna - konzumace	1.0.31a	Φ 315	Z44	1102 a	Φ 315 x 1000		1	0/1800
Z44	1103	Foyer	1.0.41	Φ 315	Z44	1103 a	Φ 315 x 1000		1	0/1350
Z44	1104	Umývárna	1.J4.15	Φ 315	Z44	1104 a	Φ 315 x 1000		2	1350/1500
Z44	1105	Chodba	1.J4.12	Φ 125	Z44	1105 a	Φ 125 x 1000		1	190/0
Z44	1106	Chodba	1.0.34	Φ 100	Z44	1106 a	Φ 100 x 1000		1	0/40
Z44	1107	Šatna / WC	1.J4.13 / 1.J4.18	Φ 125	Z44	1107 a	Φ 125 x 1000		2	280/280
Z44	1108	Chodba / WC	1.J4.12 / 1.J4.18	Φ 125	Z44	1108 a	Φ 125 x 1000		2	270/270
L43	1201	Pracovna předprostor	2.I.08.04-pp / 2.VI.06.08-pp	Φ 125	L43	1201 a	Φ 125 x 750 / 1000		2	50/50
L43	1202	Pracovna předprostor	2.I.08.04-pp	Φ 125	L43	1202 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L43	1203	Pracovna	2.I.08.02-b / 2.I.08.03-b	Φ 160	L43	1203 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L43	1204	Pracovna	2.VI.06.09-b	Φ 160	L43	1204 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L43	1205	Pracovna	2.VI.05.11-b	Φ 160	L43	1205 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L43	1206	Pracovna předprostor	2.VI.01.06-pp	Φ 125	L43	1206 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L43	1207	Pracovna předprostor	2.VI.05.12-pp	Φ 125	L43	1207 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L43	1208	Pracovna předprostor	2.VI.01.05-pp	Φ 125	L43	1208 a	Φ 125 x 1000		2	50/50
L43	1209	Pracovna	2.VI.04.08-b / 2.VI.03.12-b	Φ 160	L43	1209 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
L43	1210	Tkáňové kultury	2.I.09.07-a	Φ 200	L43	1210 a	Φ 200 x 1000		2	450/420
L43	1211	Místnost pro mrazáky	2.I.09.04-d	Φ 160	L43	1211 a	Φ 160 x 1000		2	380/380
L43	1212	Technická laboratoř	2.I.09.22-d	Φ 160	L43	1212 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L43	1213	Temná komora	2.I.09.23-d	Φ 160	L43	1213 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L43	1214	Pracovna	2.VI.02.06-b	Φ 160	L43	1214 a	Φ 160 x 1000		2	150/150
L43	1215	Pracovna vedoucí	2.VI.02.05-c	Φ 160	L43	1215 a	Φ 160 x 1000		2	50/50
L43	1216	Pracovna vedoucí	2.VI.03.13-c	Φ 160	L43	1216 a	Φ 160 x 1000		2	50/50
L43	1217	Kopírky a tiskárny	2.I.00.02-b	Φ 125	L43	1217 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L43	1218	Chodba	2.0.09a	Φ 200	L43	1218 a	Φ 200 x 1000		2	570/570
L43	1219	Chodba	2.0.09a	Φ 125	L43	1219 a	Φ 125 x 1000		1	180/0
L43	1220	Chodba	2.0.09a	Φ 125	L43	1220 a	Φ 125 x 1000		1	90/0
L43	1207	Laboratoř GEN prePCR - předprostor	2.I.09.21-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	120/90
L43	1208	Tkáňové kultury - předprostor	2.I.09.07-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	120/90
L43	1301	Pracovna předprostor	3.I.02.05-pp / 3.I.03.06-pp	Φ 125	L43	1301 a	Φ 125 x 750 / 1000		2	50/50
L43	1302	Pracovna předprostor	3.I.03.06-pp	Φ 125	L43	1302 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L43	1303	Pracovna	3.I.02.07-b	Φ 160	L43	1303 a	Φ 160 x 1000		2	300/300
L43	1304	Pracovna předprostor	3.I.02.06-PP	Φ 125	L43	1304 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L43	1305	Pracovna předprostor	3.I.02.02-PP	Φ 125	L43	1305 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L43	1306	Technická laboratoř	3.I.09.17-d	Φ 160	L43	1306 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L43	1307	Pracovna	3.I.03.04-b / 3.I.03.05-b	Φ 160	L43	1307 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
L43	1308	Technická laboratoř	3.I.09.16-d	Φ 160	L43	1308 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L43	1309	Tkáňové kultury	3.I.09.11-d	Φ 160	L43	1309 a	Φ 160 x 1000		2	450/420
L43	1310	Místnost pro mrazáky	3.I.09.06-d	Φ 160	L43	1310 a	Φ 160 x 1000		2	380/380
L43	1311	Těžké přístroje	3.I.09.12-d	Φ 160	L43	1311 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L43	1312	Temná komora	3.I.09.29-d	Φ 160	L43	1312 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L43	1313	Tkáňové kultury	3.I.03.02-d	Φ 160	L43	1313 a	Φ 160 x 1000		2	440/410
L43	1314	Tkáňové kultury	3.I.03.03-d	Φ 160	L43	1314 a	Φ 160 x 1000		2	440/410
L43	1315	Kopírky a tiskárny	3.I.00.02-b	Φ 125	L43	1315 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L43	1316	Chodba	3.0.09a	Φ 200	L43	1316 a	Φ 200 x 1000		2	540/540
L43	1317	Chodba	3.0.09a	Φ 125	L43	1317 a	Φ 125 x 1000		1	180/0
L43	1318	Chodba	3.0.09a	Φ 125	L43	1318 a	Φ 125 x 1000		1	100/0
L43	1319	Tkáňové kultury - předprostor	3.I.09.11-d	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	120/90
L43	1320	Tkáňové kultury - předprostor	3.I.03.02-d	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	120/90
L43	1321	Tkáňové kultury - předprostor	3.I.03.03-d	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	120/90
L43	1322	Filtr GEN PCR	3.I.09.24-a	Φ 160	Poznámka: Regulátor konstantního průtoku				2	130/100
L44	1401	Pracovna - předprostor	4.V.10.08-PP / 4.V.09.05-PP	Φ 125	L44	1401 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L44	1402	Pracovna - předprostor	4.V.10.08-PP / 4.V.10.06-PP	Φ 125	L44	1402 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L44	1403	Pracovna - předprostor	4.V.10.06-PP	Φ 125	L44	1403 a	Φ 125 x 750		2	100/100

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
L44	1404	Pracovna - předprostor	4.V.10.07-PP	Φ 125	L44	1404 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1405	Pracovna - předprostor	4.V.09.03-PP / 4.V.10.07-PP	Φ 125	L44	1405 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1406	Pracovna - předprostor	4.V.09.04-PP	Φ 125	L44	1406 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1407	Pracovna vedoucí (příprava 1/2L)	4.V.08.03-c	Φ 125	L44	1407 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L44	1408	Pracovna	4.V.08.01-b / 4.V.08.02-b	Φ 160	L44	1408 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
L44	1409	Operátor	4.V.10.05-a	Φ 125	L44	1409 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L44	1410	Technická laboratoř sdílená/sklad	4.V.11.06-d	Φ 160	L44	1410 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L44	1411	Pracovna	4.V.07.02-b	Φ 125	L44	1411 a	Φ 125 x 1000		2	150/150
L44	1412	Kopírky a tiskárny	4.V.00.02-b	Φ 125	L44	1412 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L44	1413	Chodba	4.0.09a	Φ 200	L44	1413 a	Φ 200 x 1000		2	580/580
L44	1414	Chodba	4.0.09a	Φ 125	L44	1414 a	Φ 125 x 600		1	180/0
L44	1415	Chodba	4.0.09a	Φ 125	L44	1415 a	Φ 125 x 1000		1	100/0
L44	1501	Pracovna - předprostor	5.V.06.04-PP / 5.V.06.03-PP	Φ 125	L44	1501 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L44	1502	Pracovna - předprostor	5.V.06.04-PP / 5.V.06.05-PP	Φ 125	L44	1502 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1503	Pracovna - předprostor	5.V.06.05-PP	Φ 125	L44	1503 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1504	Pracovna - předprostor	5.V.01.07-PP	Φ 125	L44	1504 a	Φ 125 x 750		2	50/50
L44	1505	Pracovna - předprostor	5.V.01.06-PP / 5.V.01.07-PP	Φ 125	L44	1505 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1506	Pracovna - předprostor	5.V.01.05-PP	Φ 125	L44	1506 a	Φ 125 x 750		2	100/100
L44	1507	Pracovna	5.V.01.04-b	Φ 160	L44	1507 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
L44	1508	Operátor	5.V.11.03-a	Φ 125	L44	1508 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L44	1509	Technická laboratoř sdílená/sklad	5.V.11.05-d	Φ 160	L44	1509 a	Φ 160 x 1000		2	460/400
L44	1510	Kopírky a tiskárny	5.V.00.02-b	Φ 125	L44	1510 a	Φ 125 x 1000		2	100/100
L44	1511	Chodba	5.0.09a	Φ 200	L44	1511 a	Φ 200 x 1000		2	570/570
L44	1512	Chodba	5.0.09a	Φ 125	L44	1512 a	Φ 125 x 600		1	180/0
L44	1513	Chodba	5.0.09a	Φ 125	L44	1513 a	Φ 125 x 1000		1	100/0

Celkem počet RP - čtyřhranné

26 ks

Celkem počet RP - kruhové

957 ks

Celkem počet RP

983 ks

Poznámka:

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti

na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel

VZT potrubní návaznosti vč. zachování ukliďujících délek dle požadavků na dané zařízení.

V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.

KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM SO01 - BIOCENTRUM UNIVERZITA KARLOVA, OVOCNÝ TRH 560/5, 116 36 PRAHA 1 DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
D.1.4b	VZDUCHOTECHNIKA	SO01

TABULKA ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ LABORATOŘÍ:

Zařízení	Označení Zóny zařízení dle přílohy č.2 TZ	Umístění	Číslo místnosti
L12	L12-3	Přípravná vzorků	01.VI.06.07-a
L12	L12-6	Přípravná vzorků	01.VI.06.06-a
L12	L12-9	Přípravná vzorků	01.VI.06.05-a
L12	L12-11	Přípravná vzorků	01.VI.05.04-a
L12	L12-14	Přípravná vzorků	01.VI.05.07-b
L12	L12-15	Bio-nano-endoskop + nanopipeta	01.VI.05.01-a
L12	L12-17	Přípravná vzorků + Přípravná vzorků	01.VI.05.08-b + 01.VI.05.10-b
L12	L12-20	Přípravná vzorků	01.VI.04.07-b
L12	L12-21	Laboratoř dynam. rozptylu světla	01.VI.05.02-a
L12	L12-23	Přípravná vzorků + Přípravná vzorků	01.VI.04.06-b + 01.VI.04.05-b
L12 / T3DIG	L12-27	Přípravná	01.VI.01.02-b
L12	L12-28	Difraktometr	01.VI.01.01-a
L12	L12-29	1/2 Laboratoř CH2	01.VI.01.03-a
L13	L13-16	Hmotnostní spektrometrie (MS)	1.VII.05.01-a
L14	L14-3	Laboratoř BCH	2.III.06.02-a
L14	L14-4	Laboratoř BCH	2.III.07.01-a
L14	L14-7	Laboratoř BCH	2.III.08.01-a
L14	L14-8	Laboratoř BCH	2.III.10.01-a
L14	L14-11	Technická laboratoř	2.III.13.13-d
L14	L14-12	Technická laboratoř	2.III.13.04-d
L14	L14-16	Laboratoř BCH	2.III.12.01-a
L14	L14-17	Laboratoř BCH	2.III.09.01-a
L14	L14-26	Laboratoř BCH	3.III.03.01-a
L14	L14-27	Laboratoř BCH	3.III.04.01-a
L14	L14-30	Laboratoř BCH	3.III.05.03-a
L14	L14-31	Laboratoř BCH	3.III.05.02-a
L14	L14-35	Technická laboratoř	3.III.13.14-d
L14	L14-36	Technická laboratoř	3.III.05.09-d
L14	L14-38	Technická laboratoř	3.III.05.08-d
L14	L14-40	Laboratoř BCH	3.III.05.01-a
L14	L14-41	Laboratoř BCH	3.III.11.01-a
L15	L15-3	Laboratoř BCH	4.II.18.01-a
L15	L15-4	Laboratoř BCH	4.II.17.01-a
L15	L15-7	Laboratoř BCH	4.II.16.01-a
L15	L15-8	Laboratoř BCH	4.II.15.01-a
L15	L15-12	Technická laboratoř	4.II.24.13-d
L15	L15-15	Technická laboratoř mokrá	4.II.24.17-d
L15	L15-17	Laboratoř BCH	4.II.14.01-a
L15	L15-18	Laboratoř BCH	4.II.13.01-a
L15	L15-27	Laboratoř BCH	5.II.08.01-a
L15	L15-28	Laboratoř BCH	5.II.07.01-a
L15	L15-30	Laboratoř BCH	5.II.06.01-a
L15	L15-31	Laboratoř BCH	5.II.04.02-a
L15	L15-32	Laboratoř BCH	5.II.04.01-a
L15	L15-34	Laboratoř BCH	5.II.24.19-d
L15	L15-41	Laboratoř BCH	5.II.05.01-a
L16	L16-3	Laboratoř BCH	6.II.01.02-a
L16	L16-4	Laboratoř BCH	6.II.01.01-a
L16	L16-6	Laboratoř BCH	6.II.02.01-a
L16	L16-8	Tkáňové kultury	6.II.24.07-d
L16	L16-9	Tkáňové kultury	6.II.24.08-d
L16	L16-10	Tkáňové kultury	6.II.24.09-d
L16	L16-11	Technická laboratoř	6.II.24.16-d

Zařízení	Označení Zóny zařízení dle přílohy č.2 TZ	Umístění	Číslo místnosti
A201	A201-5	Manipulační místnost	02.VIII.01D.06
A201	A201-9	Operační místnost	02.VIII.01D.04
A201	A201-11	Zpracování vzorků	02.VIII.01D.07
A203a	A203a-7	In vivo imaging	02.VIII.01C.18
A203a	A203a-8	Laboratoř chemická / RNA	02.VIII.01C.23
A203a	A203a-12	Tkáňové kultury	02.VIII.01C.21
A203a	A203a-13	Tkáňové kultury	02.VIII.01C.22
A203a	A203a-14	Příprava krmení, sklad	02.VIII.01C.14
A203b	A203b-2	Experiment příprava	02.VIII.01C.12
A208	A208-10	Operační sál	01.VIII.02C.12
A209	A209-4	Laboratoř	01.VIII.01B.13
L21	L21-4	Laboratoř BCH	2.III.06.01-a
L21	L21-16	Laboratoř BCH	3.III.02.01-a
L21	L21-17	Laboratoř BCH	3.III.01.01-a
L21	L21-21	Laboratoř 1/2 GEN	3.III.13.06-a
L22	L22-1	Laboratoř B33	2.III.13.24-a
L22	L22-4	Laboratoř B33	2.III.13.25-a
L23	L23-3	Tkáňové kultury	2.III.13.19-a
L23	L23-9	Laboratoř B22	2.III.13.22-a
L23	L23-10	Laboratoř B22	2.III.13.23-a
L23	L23-11	Laboratoř B22	2.III.06.04-a
L23	L23-12	Laboratoř B22	2.III.07.03-a
L23	L23-13	Laboratoř B22	2.III.10.02-a
L23	L23-14	Laboratoř B22	2.III.10.06-a
L23	L23-15	Laboratoř B22	2.III.12.02-a
L23	L23-17	Technická laboratoř	3.III.13.15-d
L23	L23-18	Technická laboratoř	3.III.13.05-d
L23	L23-19	Těžké přístroje	3.III.13.03-d
L23	L23-22	Laboratoř B22	3.III.01.03-a
L23	L23-23	Tkáňové kultury	3.III.13.21-a
L23	L23-24	Laboratoř B22	3.III.02.03-a
L23	L23-25	Laboratoř B22	3.III.03.03-a
L23	L23-26	Laboratoř B22 - univerzal	3.III.03.02-a
L23	L23-27	Laboratoř B22	3.III.04.03-a
L24	L24-3	Laboratoř BCH	4.II.19.01-a
L24	L24-4	Laboratoř BCH	4.II.20.01-a
L24	L24-7	Laboratoř BCH sdílená	4.II.23.01-a
L24	L24-9	Technická laboratoř	4.II.24.18-d
L24	L24-10	Technická laboratoř	4.II.24.14-d
L24	L24-12	Laboratoř BCH	4.II.21.01-a
L24	L24-13	Laboratoř BCH	4.II.22.01-a
L24	L24-24	Laboratoř BCH	5.II.09.01-a
L24	L24-25	Laboratoř BCH	5.II.10.01-a
L24	L24-28	Laboratoř BCH sdílená	5.II.23.03-a
L24	L24-30	Těžké přístroje	5.II.24.22-d
L24	L24-31	Technická laboratoř	5.II.24.15-d
L24	L24-33	Laboratoř BCH	5.II.11.01-a
L24	L24-34	Laboratoř BCH	5.II.12.01-a
L24	L24-45	Laboratoř BCH	6.II.01.02-a
L31	L31-1	Laboratoř BCH	2.I.07.01-a
L31	L31-2	Laboratoř BCH	2.I.07.02-a
L31	L31-3	Laboratoř CH2	2.I.07.03-a
L31	L31-4	Laboratoř CH2	2.I.06.02-a
L31	L31-6	Laboratoř BCH	2.I.06.01-a
L31	L31-13	Laboratoř BCH	2.I.06.05-a
L31	L31-26	Laboratoř BCH	3.I.04.02-a
L31	L31-27	Laboratoř BCH	3.I.04.01-a
L31	L31-30	Laboratoř BCH	3.I.01.03-a

Zařízení	Označení Zóny zařízení dle přílohy č.2 TZ	Umístění	Číslo místnosti
L31	L31-31	Laboratoř BCH	3.I.01.01-a
L31	L31-32	Filtr GEN PCR + GEN PCR	3.I.09.26-a + 3.I.09.27-a
L31	L31-38	Laboratoř BCH	3.I.05.01-a
L31	L31-41	Laboratoř BCH	3.I.01.02-a
L32	L32-1	Laboratoř BCH	4.IV.02.01-a
L32	L32-2	Laboratoř BCH	4.IV.01.01-a
L32	L32-3	Laboratoř BCH	4.IV.01.02-a
L32	L32-4	Laboratoř BCH	4.IV.04.01-a
L32	L32-25	Laboratoř BCH	5.V.03.01-a
L32 / T9DIG	L32-26	Laboratoř CH6	5.V.03.02-a
L32 / T10DIG	L32-27	Laboratoř CH6	5.V.03.03-a
L32 / T11DIG	L32-28	Laboratoř CH6	5.V.04.01-a
L32 / T15DIG	L32-30	Laboratoř CH6	5.V.02.01-a
L32 / T14DIG	L32-31	Laboratoř CH6	5.V.02.02-a
L32 / T12DIG	L32-40	Laboratoř CH6	5.V.05.01-a
L32 / T13DIG	L32-41	Laboratoř CH6	5.V.02.03-a
L41	L41-9	Přípravná/chemická laboratoř	02.VI.02.04-a
L41 / T2DIG	L41-10	Příprava vzorku EM	02.VI.03.07-e
L41	L41-15	Technická laboratoř	02.VI.03.11-e
L42	L42-11	Přípravná - filtrace	02.VII.08.02-a
L42 / T1DIG / T21DIG / T22DIG	L42-15	Zamražování a příprava vzorků TEM	02.VII.03.07-a
L43	L43-10	Laboratoř BCH	2.I.08.01-a
L43	L43-11	Laboratoř GEN pre PCR	2.I.09.21-a
L43	L43-28	Laboratoř BCH	3.I.02.01-a
L43	L43-29	Laboratoř BCH	3.I.03.01-a
L43	L43-32	1/2 Laboratoř BCH	3.I.02.03-a
L43	L43-33	1/2 Laboratoř BCH	3.I.02.04-a
L43	L43-41	Filtr GEN PCR + GEN PCR	3.I.09.24-a + 3.I.09.25-a
L44 / T5DIG	L44-7	Laboratoř CH2	4.V.09.01-a
L44 / T7DIG	L44-8	Laboratoř CH2	4.V.09.02-a
L44 / T4DIG	L44-11	Laboratoř 1 katalytická	4.V.10.01-a
L44 / T6DIG	L44-12	Laboratoř 2 charakterizační	4.V.10.02-a
L44	L44-13	Laboratoř CH	4.V.10.03-a
L44	L44-14	Laboratoř CH	4.V.10.04-a
L44 / T8DIG	L44-18	Laboratoř CH6	4.V.07.01-a
L44 / T17DIG	L44-29	Laboratoř CH3	5.V.01.01-a
L44 / T19DIG	L44-30	Laboratoř CH6	5.V.01.02-a
L44	L44-31	Pracovna (příprava 1/2L)	5.V.01.06-a
L44 / T16DIG	L44-33	Laboratoř CH2	5.V.06.01-a
L44 / T18DIG	L44-34	Laboratoř CH2	5.V.06.02-a
L44	L44-35	Sdílená laboratoř	5.V.11.01-a
L44	L44-36	Sdílená laboratoř	5.V.11.02-a
L44 / T20DIG	L44-39	Laboratoř CH9	5.V.01.03-a

Celkem místností s řídicím systémem laboratoří

154 ks

Poznámka:

Systém obsahuje veškeré potřebné regulátory pro regulaci v dané laboratoři podle vyprojektované bilance místnosti.

Jedná se zejména o regulátory průtoku vzduchu pro digestoře a laminární boxy včetně čidel rychlosti proudění v digestoři a ovládacích panelů pro jejich obsluhu, dále pak regulátory na přívodu a odvodu z místnosti včetně tlumičů hluku, regulátory odsávaných skříní a další případné regulátory pro pracovní odtahy od stolů nebo jiných zařízení v laboratoři.

Obsahuje hlavní řídicí jednotku pro danou místnost, s komunikační kartou Mod-Bus RTU (nebo obdobnou).

Ve variantě řízení tlaku v místnosti také regulátor tlaku vzduchu s uzavírací funkcí, vč. čidel tlaku.

Veškeré tyto regulátory jsou vzájemně propojené komunikačním síťovým kabelem, obsahují elektronické moduly, které jsou naprogramovány a zprovozněny pro konkrétní laboratoř.

Regulátory jsou vybaveny rychlými servopohonny a reagují vzájemně na aktuální změny nebo povely všechny najednou ve vzájemných naprogramovaných vazbách.

Systém umožňuje dálkové sledování aktuálních hodnot z místnosti (jako např. aktuální průtok vzduchu) na PC.

Zároveň systém hlídá hodnotu rychlosti proudění v digestoři a pokud není dosažena spouští akustický alarm.

Systém se vždy posuzuje jako celek pro konkrétní místnost.

Detailní rozpis průtoků vzduchu a provozních stavů je uveden v bilanci konkrétní místnosti.