



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 23

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 13. 07. 2023

Dotaz poř. č. 328

Ve VV část D.1.4c – Rozvody tepla a chladu je v položce 435 uvedena Systémová deska s tepelnou izolací z EPS (10mm) o celkové výměře 17 485 m².

V části BCA D.3 – SO 01 – ARS je potom uvedena položka 562 a 563 Podlahové vytápění – systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 mm, resp. 33 mm o výměře 4 847, resp. 19 289 m².

Dle TZ je hrubá podlahová plocha objektu 39 533 m², přičemž převládajícím systémem vytápění je podlahové vytápění.

Součet položek systémových desek dle VV je cca 41 500 m² – předpokládáme správně, že rozdíl vyjadřuje uvažovaný prořez?

Za nefunkční ale považujeme následující: v části D.1.4c se jedná o ucelený systém podlahového vytápění (více souvisejících položek), v části BCA D.3 – SO 01 se jedná jen o systémové desky (bez potrubí a příslušenství) – v tomto spatřujeme disproporci, prosíme vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu uvádí, že podlahové desky s nopy pro systém podlahového topení jsou správně započítány v rámci části PD D.1.4c-Rozvody tepla a chladu jako ucelený systém vč. kotvení a potrubí, v části ASŘ je plocha a materiál desek vykázán navíc ještě jednou v položkách č.562 a 563. Z výkazu výměr objektu SO01 v listu " BCA D.3 - SO 01 - Architektonicko-stavební část" budou položky č. 562 a č. 563 odstraněny.

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
562	K	PSV	735-PV001	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 mm	zrušeno R3, revize PD	m2	4 847,400
563	K	PSV	735-PV002	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 33 mm	zrušeno R3, revize PD	m2	19 289,239

Byla ponechána položka 435 z D.1.4c-Rozvody tepla a chladu.

435	K	PSV	735-7.1	Systémová deska s tepelnou izolací z EPS (10mm), pro potrubí 14-17mm, rozteč v násobku 50mm, 1,23m2, (1450,x850mm). D+M	m2	17 485,000
-----	---	-----	---------	---	----	------------

Další informace zadavatele:

Doplnění k dotazu poř. č. 323

Zadavatel pro odstranění pochybností uvádí, že upřesnění požadavku na kvalifikaci uvedené v článku 5.11, písmeno g) aktualizované verze zadávací dokumentace týkající se realizace „čistých prostor dle ČSN EN ISO 14644 třídy 7 (a lepší)“ v rámci jedné budovy nebo jednoho funkčního, provozně souvisejícího celku budov (např. jednoho areálu), resp. jakákoli kombinace následujících specifikací:

- čistých prostor dle ČSN EN ISO 14644 třídy 1-9 a/nebo
- prostor podle požadavků ČSN EN 12128 a/nebo
- prostor podle požadavků ČSN EN 12738 a/nebo
- prostor podle požadavků zák. č. 78/2004 Sb. týkajícího se GMO,

platí i pro všechny ostatní případy, kde je tento kvalifikační požadavek na realizaci „čistých prostor dle ČSN EN ISO 14644 třídy 7 (a lepší)“ v zadávací dokumentaci uveden. Tato nová formulace požadavku na „čisté prostory dle ČSN EN ISO 14644 třídy 7 (a lepší)“ se tak přiměřeně aplikuje i v rámci článku 5.12 aktualizované verze zadávací dokumentace (tj. splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ – předložení seznamu členů realizačního týmu), konkrétně na osoby Hlavního stavbyvedoucího, Stavbyvedoucího a Zástupce stavbyvedoucího (s tím rozdílem, že u těchto osob stále platí mírnější požadavek na zkušenost s realizací čistých prostor dle ČSN EN 14644 třídy 7 (a lepší) o podlažní ploše minimálně 250 m².

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k výše uvedenému Vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven nejpozději do **dne 01. 09. 2023 do 12:00 hodin**.

Přílohy: *Bez příloh*

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)