



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 34

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 15. 08. 2023:

Dotaz poř. č. 361:

U fasády atria je rozpor v popisu fasádních desek. V "AR 4_01_KDS_C04_BCA-ALB_R00_DESIGNOVE STANDARDY MATERIALU_STEN" se píše: "Dřevěná dubová dýha na dřevovláknité MDF nebo nehořlavé podkladové desce", ale ve skladbách int. stěn pro zavěšené fasády je uvedeno, že musí jít o desky s certifikátem na výtržné zkoušky a pro fasádní systém, a to MDF deska nesplňuje. Jaký typ fasádní desky se tedy má do atria použít? Případně pokud investor skutečně požaduje desky s certifikátem na výtržné zkoušky a pro fasádní systém, žádáme o doplnění referenčního výrobce, který takovéto požadavky splňuje.

Odpověď zadavatele:

Pro odstranění nejasností se zadavatel rozhodl upravit části dokumentů, a to v KDS u standardu DR.03 a DR.04, a to následovně: DR.03 rozdělujeme na DR.03A a DR.03B a Standard DR.04 rozdělujeme na DR.04A a DR.04B. viz příloha č.1.

A dále zadavatel upravil v návaznosti na změnu v KDS příslušné části následujících dokumentů v ASŘ:
dokumentu níže (viz příloha č. 2)

KAMPUS ALBERTOV
SKLADBY KONSTRUKCÍ

DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVEBY

BIOCENTRUM

KONSTRUKCE - INTERIÉROVÉ				
WLC.01	Vnitřní nosná stěna - atrium		funkce vrstvy	způsob zabudování
1.	Pohledový obklad deskami	20 mm	Povrchová	Mechanicky
INT	- povrchová úprava viz KDS_C04			

a dále dokumentu níže (viz příloha č. 3).

KAMPUS ALBERTOV
SKLADBY KONSTRUKCÍ

DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

BIOCENTRUM

SKLADBA POVRCHŮ STĚN				
DR.03a	Obklad plný			
1.	Obklad plný - dubový dýha - bez požadavku na nehořlavost	20 mm	max.	mechanicky

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

- *Příloha c.1 k odpovědi_361_KDS_uprava.pdf*
- *Příloha c.2 k odpovědi_361_Konstrukce-interierove.pdf*
- *Příloha c.3 k odpovědi_361_Skladba povrchů stěn*

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)