



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 35

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 ze dne 16. 08. 2023

Dotaz poř. č. 362

Zařizovací předměty – souhrnné dotazy:

Níže zasíláme souhrnný soupis dotazů, vztahujících se k položkám zařizovacích předmětů zejména na listu „D.1.4a - Zdravotně technické instalace“ a žádáme tímto Zadavatele o jejich zodpovězení. Konkrétně se jedná o tyto dotazy:

- Co je myšleno „montážním prvkem“ pro umyvadla? Tento prvek zmiňuje technická zpráva části ZTI a uvádí ho jen u některých typů umyvadel (na str. č. 4 a 5 této zprávy). Ve výkazu výměr je pak u položek umyvadel uvedeno „přípevněno na stěnu šrouby“. V případě „montážního prvku“ se tedy jedná o předstěnu či pouhou konzoli? Např. dle technické zprávy části ZTI pro umyvadlo U5 tento prvek není požadován (zde tedy bude umyvadlo osazeno na konzoli a všechna ostatní na předstěně?). Žádáme tedy tímto Zadavatele o upřesnění;
- Položka č. 63 na výše uvedeném listu zmiňuje „Sprchový set s hlavicí, baterií, zástěnou a sprchovým žlábkem“. Kniha designových standardů koncových prvků (příloha k dotazu č. 305) však definuje

pouze sprchový žlábek a baterii s příslušenstvím. Žádáme tedy tímto Zadavatele o doplnění specifikace požadovaných zástěn;

- c) Kniha designových standardů koncových prvků definuje dva rozměrové typy granitových dřezů (rozměr 470x560 mm a 360x470 mm). Výkaz výměr však na výše uvedeném listu pod položkou č. 64 uvádí pouze jeden typ dřezu, a navíc v nerezovém provedení. Žádáme tedy tímto Zadavatele u upřesnění, jaký rozměrový typ máme ve výkazu výměr uvažovat a v jakém materiálovém provedení (nerez/granit?);*
- d) Technická zpráva části ZTI i Kniha designových standardů koncových prvků uvádí shodně čtyři typy závěsných WC. Výkaz výměr na výše uvedeném listu však pod č. 60 a 118 uvádí pouze dvě položky pro WC bez rozlišení jejich typu (dle popisu však předpokládáme, že se jedná o typy WC (U/DS11) a WCi (U/DS13). Žádáme tedy tímto Zadavatele o potvrzení této domněnky a zároveň u upřesnění, zda je požadováno i nacenění zbývajících dvou typů WC1 (U/DS14 – jedná se o WC s bidetovou funkcí, kde je finanční rozdíl oproti ostatním položkám WC opravdu značný) a WC2 (U/DS10) a v případě že ano, pak také o doplnění těchto položek do výkazu výměr;*
- e) Technická zpráva části ZTI i Kniha designových standardů koncových prvků uvádí shodně čtyři typy umyvadlových baterií. Výkaz výměr na výše uvedeném listu však pod č. 69 – 71 uvádí pouze tři položky pro umyvadlové baterie bez rozlišení jejich typu. Žádáme tedy tímto Zadavatele o přiřazení typu baterie dle Knihy standardů ke každé z položek umyvadlových baterií, uvedených ve výkazu výměr, a zároveň také o doplnění posledního chybějícího typu baterie dle Knihy standardů do výkazu výměr. Dále žádáme o celkovou revizi počtu kusů umyvadlových baterií tak, aby odpovídal revidovanému počtu umyvadel (i dle Vysvětlení ZD č. 31 – dotaz č. 353).*

Odpověď zadavatele:

- a) Montážní prvek pro zabudování umyvadel v SDK stěně nebo předstěně je uvažován pro všechny typy umyvadel U1 – U4, Ui a Un1, kromě umyvadla „U5“, které bude zavěšeno na šrouby do stěny (bez montážního prvku). U umyvadel, která budou zabudována v desce (např. U1) dojde k odstranění kotevních šroubů závěsného systému.



Obr.1 – montážní prvek pro umyvadla

Tabulka počtů:

ZTI-U1									
	Interiér	Keramické	580	410	UMYVADLO - TYP „VEŘEJNÉ“ A „VĚDECKÉ“	104	U/DS01	Montážní prvek	
						104			
ZTI-U2									
	Interiér	Keramické	510	440	UMYVADLO - TYP „PROVOZNÍ“	27	U/DS02	Montážní prvek	
						27			
ZTI-U3									
	Interiér	Keramické	580	410	UMYVADLO - TYP „VEŘEJNÉ“ A „VĚDECKÉ“	12	U/DS01	Montážní prvek	
						12			
ZTI-U4									
	Interiér	Keramické	510	440	UMYVADLO - TYP „PROVOZNÍ“	3	U/DS02	Montážní prvek	
						3			
ZTI-U5									
	Interiér	Keramické	510	440	UMYVADLO - TYP „PROVOZNÍ“	9	U/DS02	Šrouby	
						9			
ZTI-Ui									
	Interiér	Keramické	550	550	UMYVADLO - TYP „HANDICAP“	7	U/DS03	Montážní prvek	
						7			
ZTI-Un1									
	Interiér	Nerezové	560	420	UMYVADLO - TYP „VĚDECKÉ“	1	U/DSxx	Montážní prvek	
						1			

Montážní prvek v celkovém počtu: **154 ks**

Šrouby do stěny v celkovém počtu: **9 ks.**

Ve VV REV 04 budou upraveny následující položky:

62	K	725211603	Umyvadlo U1 bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	104,000		0,00	změna R4, text, množství, dotaz č. 362a
111	K	7252116032	Umyvadlo U2 bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	27,000		0,00	nová pol. R3, dotaz č. 264, změna R4, množství, dotaz č. 362a
112	K	7252116033	Umyvadlo U3 bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	12,000		0,00	nová pol. R3, dotaz č. 264, změna R4, množství, dotaz č. 362a

113	K	7252116034	Umyvadlo U4 bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	3,000		0,00	nová pol. R3. dotaz č. 264, změna R4, množství, dotaz č. 362a
114	K	7252116035	Umyvadlo U5 bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	9,000		0,00	nová pol. R3. dotaz č. 264, změna R4, množství, dotaz č. 362a
115	K	7252116036	Umyvadlo Ui bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	7,000		0,00	nová pol. R3. dotaz č. 264, změna R4, množství, dotaz č. 362a
116	K	7252116037	Umyvadlo Un1 bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně nerezové zápachové uzávěrky - dodávka a montáž	kus	1,000		0,00	nová pol. R3. dotaz č. 264, změna R4, množství, dotaz č. 362a

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

117	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo U1, U2, U3, U4, Ui, Un1 do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí - dodávka a montáž	kus	154,000		0,00	nová pol. R3. dotaz č. 264, změna R4, text, množství, dotaz č. 362a
-----	---	-----------	--	-----	---------	--	------	---

- b) Specifikace Sprchových zástěn jsou vykazány ve stavební části objektu SO01, zástěny jsou z HPL desek, jde o prvky označené jako OV.51 případně OV.01b – ukázka popisu níže:

OV.51									
1.PP	Systémová sanitární příčka z HPL desky tl. 12 mm, výška desky 2,0 m. součástí nerezové nožičky h. 100 mm kotveny do podlahy, obvodové hliníkové profily š. 25 mm, kotveno do podlahy a navazujících stěn, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA		25	2 000	950	2	vč. kotvení, barva desek dle výběru architekta (bílá)	J/01	
2.NP	Systémová sanitární příčka z HPL desky tl. 12 mm, výška desky 2,0 m. součástí nerezové nožičky h. 100 mm kotveny do podlahy, obvodové hliníkové profily š. 25 mm, kotveno do podlahy a navazujících stěn, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA		25	2 000	950	2	vč. kotvení, barva desek dle výběru architekta (bílá)	J/01	

- c) Dřezy dle aktualizovaných KDS byly upraveny na Granitové a rozděleny dle velikosti na DZ1 a DZ2.

Tabulka počtu prvků:

ZTI-DZ1									
	Interiér	Granitový	560	470	DŘEZ	13	U/DS40	U/DS42	U/DS43
						13			
ZTI-DZ2									
	Interiér	Granitový	360	470	DŘEZ	17	U/DS41	U/DS42	U/DS43
						17			

Ve VV REV 04 budou upraveny položky č. 64 a 68 a doplněna položka č. 722:

64	K	725311121	Dřez jednoduchý granitový DZ1 o rozměru 560x470 mm se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	kus	13,000		0,00	změna R3, množství, dotaz č. 264, změna R4, množství + popis, dotaz č. 362c
722	K	725311122	Dřez jednoduchý granitový DZ2 o rozměru 360x470 mm se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou	kus	17,000		0,00	nová pol. R4, dotaz č. 362c
68	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm pro dřezy DZ1 a DZ2	kus	30,000		0,00	změna R4, množství + popis, dotaz č. 362c

d) Závěsná WC byla rozdělena dle KDS do celkem čtyř typů:

ZTI-WC									
	Interiér	Keramický	350	560	KLOZET - TYP „VĚDECKÉ“ A „PROVOZNÍ“	100	U/DS11		
						100			
ZTI-WC1									
	Interiér	Keramický	350	530	KLOZET - TYP „VEŘEJNÉ“	2	U/DS14		
						2			
ZTI-WC2									
	Interiér	Keramický	350	530	KLOZET - TYP „VEŘEJNÉ“	16	U/DS10		
						16			
ZTI-WCi									
	Interiér	Keramický	360	700	KLOZET - TYP „HANDICAP“	7	U/DS13		
						7			

Ve VV REV 04 budou upraveny pol. č. 60, 118 a 73 a doplněny položky č. 723 a 724:

60	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, ozn jako WC	kus	100,000		0,00	změna R4, množství + popis, dotaz č. 362d
118	K	7251120222	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - zvýšená instalace - dodávka a montáž, označ. jako Wci	kus	7,000		0,00	nová pol. R3, dotaz č. 264, změna R4 - množství + popis, dotaz č. 362d
723	K	7251120222a	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - dodávka a montáž ozn jako WC1	kus	2,000		0,00	nová pol. R4, dotaz č. 362d)

724	K	7251120222	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, dodávka a montáž ozn jako WC2	kus	16,000		0,00	nová pol. R4, dotaz č. 362d)
73	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu - dodávka a montáž	kus	125,000		0,00	změna R4, množství, dotaz č. 362d

e) Umyvadlové baterie byly rozděleny dle KDS a návaznosti na typ umyvadla:

69	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí pro umyvadla ozn. U4 – U5	Kus	12,000		0	změna R4, text+množství, dotaz č. 362e
70	K	725BAT101	Baterie nástěnná bezdotyková pro umyvadla ozn U3	Kus	12,000		0	změna R4, text+množství, dotaz č. 362e
71	K	725BAT102	Baterie stojánková bezdotyková pro umyvadla ozn U1-U2, Un1	Kus	132,000		0	změna R4, text+množství, dotaz č. 362e
725	K	725822613a	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí Ui	Kus	7		0	nová pol. R4, dotaz č. 362e)

Další informace zadavatele:

S ohledem na charakter a obsah tohoto vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy: *Bez příloh*

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)