



LEGENDA

- jímací drát AlMgSi Ø8
- jímací drát AlMgSi Ø8
- SS, SP, SK, ● hromosvodové svorky – spojovací, připojovací křížová
- ✕ pomocný jímač
- JT 3,5m ✕ jímací tyč výšky 3,5m
- ||● zkušební svorka (deska CRM)

POZNÁMKY:

- 1) k jímacímu vedení připojit všechna technologická zařízení na střeše.
- 2) k jímacímu vedení připojit všechna kovová zařízení (zábradlí, konstrukce pro reklamní panely, zařízení VZT).
- 3) kovová potrubí připojit k jímacímu vedení pomocí objímek
- 4) k jímacímu vední připojit konstrukce protihlukových stěn.

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVÍ.  
TATO DOKUMENTACE SLUŽÍ POUZE PRO VÝKON STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

ZČ	KUR	DATA / DATE	ČN	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT

PROJEKT / PROJECT:  
**KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM**  
KA\_BIOCENTRUM

ALBERTOV, PRAHA, ROČNÍ MĚSTO  
POMĚRNÁ PARCELNÍ ČÍSLA:  
1556/2, 1556/3, 1556/4, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1561, 1563/2,  
1564/1, 1564/6, 1569/2, 1569/3, 1571, 1572, 2466/1, 1564, 1565

INVESTOR / CLIENT:  
UNIVERZITA KARLOVA  
OVOČNÝ TRH 550/5, 113 36 PRAHA 1

SEŘADKOVÁ PROJEKTOVATELSTVÍ / EXECUTIVE ARCHITECT:  
**znameníiii**  
ZNAMENÍ ČVĚ - ARCHITEKTURA S.R.O., U ŘEČOZNY 968/1, PRAHA 1  
T: 224 322 313, E: ARCHITECT@ZNAMENIIII.CZ, W: WWW.ZNAMENIIII.CZ

PROJEKTOVATEL / DESIGNER:  
**JEKŮ, S. R. O.**  
PRAHA 1, U ŘEČOZNY 968/1  
IČ: 250 000 000  
DIŘEDLÍ: J. J. J. J. J.

AUTORSKÝ VÝKRES / AUTHOR'S DRAWING: [ ] PRÁVĚ / DATE: [ ]

PODPISUJÍCÍ PROJEKTOVATEL / RESPONSIBLE DESIGNER:  
ING. MARTINA KUČEROVÁ

PROJEKTOVATEL / DESIGNER:  
ING. JIŘÍ OKENKA

PROJEKTOVATEL / DESIGNER:  
ING. MARTINA KUČEROVÁ

PROJEKT / PROJECT:  
**DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT / BUILDING:  
SO01 BIOCENTRUM

MĚŘÍTKO / SCALE:  
1:200

PROJEKT / PROJECT:  
**PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD**

ELEKTRONSTALACE

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.	DATA / DATE	REVIZE
ESI_4_01_310_BCA_ALB	06/2023	R.1