PŮDORYS
M 1:50



VÝKAZ – OCEL

PROFIL	DÉLKA [m] / [m2]	HMOT. [kg] bm / m2	HMOT. [kg] ks	HMOTNOST [kg]
UPE140	75	14,5	–	1087,5
JA60x4	5,4	6,51	–	35,2
L60x5	47	4,57	–	214,8
PL100x5	48	4,08	–	195,8
TR44,5x3,2	48	3,26	–	156,5
TR33,7X3,0	48	2,27	–	109,0

HMOTNOST CELKEM: 1798,8
15% PŘÍDAVEK NA PROŘEZY, SVARY A KOTEVNÍ PLECHY: 269,8
CELKOVÁ HMOTNOST S 15% PŘÍDAVKEM: 2068,6

POHLED
M 1:50



ŘEZ A–A
M 1:50



ŘEZ B–B
M 1:50



KOTVENÍ K1
M 1:15
KOTVIT SLOUPKY LZE POUZE DO ŽB VĚNCE ČI DESKY!



KOTVENÍ K2
M 1:15
KOTVIT SLOUPKY LZE POUZE DO ŽB VĚNCE ČI DESKY!



DETAILY NAPOJENÍ UPE140
M 1:15



ULOŽENÍ NOSNÍKU DO ZDIVA K3
M 1:15



KOTVENÍ K4
M 1:15
KOTVIT ZÁBRADLÍ LZE POUZE DO ŽB VĚNCE ČI DESKY!



MATERIÁL: OCEL S235

POZNÁMKY:

1) OCEL S235 – VÁLCOVANÉ PROFILY
   PEVNOSTNÍ TŘÍDA ŠROUBŮ, ZÁVITOVÝCH TYČÍ 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
   PEVNOSTNÍ TŘÍDA ZÁVITOVÝCH TYČÍ KOTVENÍ – 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM
2) TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090-2: EXC2
   DOVOLENÉ ÚCHYLKY FUNKČNÍCH TOLERANCÍ TŘÍDA 1 DLE ČSN EN 1090-2
3) POVRCHOVÁ OCHRANA DLE ČSN EN ISO 12944 STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C2,
   STUPEŇ PŘÍPRAVY POVRCHU P1 DLE ČSN EN 1090-2
   KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA
4) MIN. PEVNOST MATERIÁLU PODLITÍ Fck = 30 MPa
5) PO PROVEDENÍ PODLITÍ KOTEVNÍ ŠROUBY UTÁHNOUT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDISŮ HILTI
6) KOTVENÍ LZE PROVÉST POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SE VE STROPĚ NACHÁZÍ ŽB VĚNEC
   A ŽB DESKA. POKUD NE JE NUTNÉ KOTVENÍ ZMĚNIT !!
7) TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINEN
   OVĚŘIT VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ!!
8) ČÁSTI KONSTRUKCE ZASAHUJÍCÍ DO PROSTORU, KDE SE MOHOU POHYBOVAT OSOBY,
   BUDOU OPATŘENY REFLEXNÍM OZNAČENÍM
9) ZÁBRADLÍ BUDE ROZDĚLENO NA MONTÁŽNÍ DÍLCE VŽDY V POLOVINĚ POLE, MADLO A
   ZÁBRADELNÍ VÝPLŇ BUDOU ŠROUBOVÁNA

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU, BLOK F, UK FTVS, JOSE MARTÍHO 269/31, PRAHA 6

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU, JOSE MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6
MÍSTO STAVBY: JOSE MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6, K.Ú. VELESLAVÍN, PARC.Č. 302/28

AUTOR PROJEKTU:
Graphic PRO s.r.o.
Projekční kancelář
Strémského 2255, 390 02 Tábor,
tel. 381 210 453, IČO: 28125657

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivana Volková
Mob.: +420 608 171 728
E-mail: ivana.volkova@seznam.cz

KRESLIL: Mgr. Mara Tomečeková
Mob.: +420 775 960 603
E-mail: mara.tomecek@seznam.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD:	PRAHA 6
KRAJ:	PRAHA
FORMÁT:	B - A4
DATUM:	05/2017
STUPEŇ:	PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT:
D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
B. VÝKRESOVÁ ČÁST

MĚŘÍTKO: 1:50
KOPIE ČÍSLO:

OBSAH:
VÝKRES OK PRO USAZENÍ VZT JEDNOTEK
PŮDORYS, ŘEZY, POHLED, DETAILY

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2 B-01