


LEGENDA SOZ:

- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE
- tvořena stavebními konstrukcemi
nebo kouřovou přepážkou
- POTRUBÍ SOZ
- VYÚSTKA POTRUBÍ SOZ
- VÝDECH POTRUBÍ SOZ
- PŘÍVOD VZDUCHU PRO SOZ
- min. geometrická plocha otvorů viz. půdorys
- trvale otevřený otvor nebo ovládaný EPS
- VENTILÁTOR SOZ
- SOZ-OK-Vx
- SOZ-PV-Vx
- ODVOD - požární odolnost 200°C / 120 minut
- PŘÍVOD - bez požární odolnosti
- ovládaný EPS
- AKTIVAČNÍ TLAČÍTKO SOZ
- pro ruční aktivaci zařízení SOZ
- STŘEŠNÍ ODVĚTRACÍ (PŘÍVODNÍ) Klapky SOZ
- certifikovaná dle ČSN EN 12101-2
- výtokový součinitel min. cv = 0,6
- aktivace od EPS nebo ručně
- TEPLNĚ IZOLAČNÍ PŘÍVODNÍ
STĚNOVÁ LAMELOVÁ Klapka SOZ
- aktivace od EPS
- přívodní součinitel min. cn = 0,55

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU, BLOK F, UK FTVS, JOSÉ MARTÍHO 269/31, PRAHA 6

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU, JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6

MÍSTO STAVBY: JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6, K.Ú. VELESLAVÍN, PARC.Č. 302/28

AUTOR PROJEKTU:	STAVEBNÍ ÚRAD:	PRAHA 6	
 Graphic PRO s.r.o. Projekční kancelář Stránského 2255, 390 02 Třebor, tel: 381 210 653, IČO: 28125657	KRAJ:	PRAHA	
	FORMÁT:	4 A4	
	DATUM:	05/2017	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivana Urbánková Mob: +420 608 171 728 E-mail: ivana.volkova@seznam.cz	KRESLIL: Ing. Jiří Křemen Mob: +420 602 396 620 E-mail: kremejir@seznam.cz	STUPEŇ:	DSP

OBJEKT:	MĚŘÍTKO:	KOPIE ČÍSLO:
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4.7 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ B. VÝKRESOVÁ ČÁST	1:100	
OBSAH:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 3. NP	D.1.4.7.b-02	