

STŘEŠNÍ ODVODNÍ VENTILÁTOR SOZ  
-SOZ-OK-V-11  
-Vo,i=3,46m3/s; dP,stř=300Pa  
-Pi = 2,64 kW, I=31/6l A (start/provoz), 400 V, 60 kg  
-požární odolnost 200°C / 120 minut  
-v sestavě elektricky uzavíratelná klapka 800x800 mm na 230 V,  
certifikovaná jako komplet ventilátor + klapka

STŘEŠNÍ ODVODNÍ VENTILÁTOR SOZ  
-SOZ-OK-V-12  
-Vo,i=3,46m3/s; dP,stř=300Pa  
-Pi = 2,64 kW, I=31/6l A (start/provoz), 400 V, 60 kg  
-požární odolnost 200°C / 120 minut  
-v sestavě elektricky uzavíratelná klapka 800x800 mm na 230 V,  
certifikovaná jako komplet ventilátor + klapka


sekce SOZ-1

Vo,min = 6,92 m3/s

Vp,min = 6,23 m3/s

LEGENDA SOZ:

- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE  
-tvořena stavebními konstrukcemi  
nebo kouřovou přepážkou
- POTRUBÍ SOZ
- VÝÚSTKA POTRUBÍ SOZ
- VÝDECH POTRUBÍ SOZ
- PŘÍVOD VZDUCHU PRO SOZ  
-min. geometrická plocha otvorů viz. půdorys  
-trvale otevřený otvor nebo ovládaný EPS
- VENTILÁTOR SOZ  
-ODVOD - požární odolnost 200°C / 120 minut  
-PŘÍVOD - bez požární odolnosti  
-ovládaný EPS
- AKTIVAČNÍ TLAČÍTKO SOZ  
-pro ruční aktivaci zařízení SOZ
- STŘEŠNÍ ODVĚTRACÍ (PŘÍVODNÍ) Klapky SOZ  
-certifikovaná dle ČSN EN 12101-2  
-výtokový součinitel min. cv = 0,6  
-aktivace od EPS nebo ručně
- TEPLNĚ IZOLAČNÍ PŘÍVODNÍ  
STĚNOVÁ LAMELOVÁ Klapka SOZ  
-aktivace od EPS  
-přívodní součinitel min. cn = 0,55




AKCE:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU,  
BLOK F, UK FTVS, JOSE MARTIHO 269/31, PRAHA 6**

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU, JOSE MARTIHO 269/31, 16252 PRAHA 6

MÍSTO STAVBY: JOSE MARTIHO 269/31, 16252 PRAHA 6, K.Ú. VELESLAVÍN, PARC.Č. 302/28

<b>AUTOR PROJEKTU:</b>  <b>Graphic PRO s.r.o.</b> Projekční kancelář Stránského 2255, 390 02 Tábor, tel: 381 210 653, IČO: 28125657	STAVEBNÍ ŮRAD:	PRAHA 6
	KRAJ:	PRAHA
	FORMÁT:	4 A4
	DATUM:	05/2017
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivana Urbánková Mob: +420 608 171 728 E-mail: ivana.volkova@seznam.cz	KRESLIL: Ing. Jiří Křemen Mob: +420 602 396 620 E-mail: kremejir@seznam.cz	STUPEŇ:
		DSP

OBJEKT:	MĚŘÍTKO:	KOPIE ČÍSLO:
<b>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4.7 SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ B. VÝKRESOVÁ ČÁST</b>	<b>1:100</b>	
OBSAH:	ČÍSLO VÝKRESU:	
<b>ŘEZ SOZ</b>	<b>D.1.4.7.b-03</b>	