POTRUBÍ VEDENO PŘI PODLAZE

PADÁ K PODLAZE

POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM

PROVEDENO VE 2.PP POD STROPEM

PROVEDENO VE 2.PP POD STROPEM

PROVEDENO VE 2.PP POD STROPEM

POTRUBÍ Z KOTELNY

VEDENO POD STROPEM

HUP

Směšovací uzel pro VZT
DN20, 0,5m3/hod, kvs=1,6
230V/50Hz, IP 54

Směšovací uzel pro VZT
DN20, 0,5m3/hod, kvs=1,6
230V/50Hz, IP 54

DESKOVÝ RADIÁTOR 22
800/900
TH

DESKOVÝ RADIÁTOR 22
1400/600
TH

DESKOVÝ RADIÁTOR 22
1400/600
TH

INVESTOR: Univerzita Karlova v Praze		STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ing. Jiří Žoček	PROJEKTANT: ing. Jiří Žoček	PROFESE: VYTÁPĚNÍ	
NÁZEV AKCE: Aktualizace a doplnění projektové dokumentace - oprava a regulace stávajícího topného systému UK PF Právnická fakulta Praha 1, Náměstí Curieových 301/7		DATUM: 02/2023	
		ZMĚNA č.: 2	
		FORMÁT: 15A4	
ČÁST: VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO: 1:100	
OBSAH: Půdorys 1.PP	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.3	ČÍSLO TISKU:	

ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3 130 00
tel.: 224 255 995
mob.: 603 261 685
e-mail.: jzocek@volny.cz