



UNIVERZITA KARLOVA

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Zadávající útvar:	Investiční a technický útvar
Sídlo zadavatele:	Zvoníčková 1927/5, 162 08 Praha 6, Česká republika
IČO:	00216208

1.2 Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	„UK KaM – Rekonstrukce a oprava havarijního stavu soc. zařízení včetně rozvodů – blok 10 kolej Hostivař“
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh výběrového řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00007446

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení

Dotaz dodavatele:

Prosím o bližší specifikaci, jakým způsobem má dojít k vysoušení zdiva. Chybí k tomu podklady ve smyslu „Projektové dokumentace“, nějaký bližší průzkum, návrh řešení – cena se může lišit o 500-1000,-/m2.

Odpověď zadavatele:

Při vysoušení zdiva je třeba použít vysoušeč zdiva k tomu určený. Předpoklad je, že dvě patra se budou vysoušet 2 – 5 dní.

V Praze dne 22. 12. 2023
Mgr. Marie Vyklická
Odbor veřejných zakázek