

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
			D.1.4	Zařízení vzduchotechniky			
			A1	Kanceláře děkanát 1.NP - 4.NP			
7			A1.31.03	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 250×150×950 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	22,000	Změna
				• Typ: Lindab LRLB-250-150-950			
8			A1.31.03m	Montáž poz. A1.31.03	ks	22,000	
9			A1.31.04	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 300×150×950 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	2,000	Změna
				• Typ: Lindab LRLB-300-150-950			
10			A1.31.04m	Montáž poz. A1.31.04	ks	2,000	
19			A1.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 1250x560 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMA 1250x560.50 TPM 018/01			
20			A1.32.01m	Montáž poz. A1.32.01	ks	2,000	
21			A1.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x280 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 500x280.50 TPM 075/09			
22			A1.32.02m	Montáž poz. A1.32.02	ks	2,000	
23			A1.32.03	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 200x300 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	3,000	Změna
				• Typ: Mandík FDML 200x300-.50 TPM 130/17			
24			A1.32.03m	Montáž poz. A1.32.03	ks	3,000	
25			A1.32.04	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 800x250.50 TPM 075/09			
26			A1.32.04m	Montáž poz. A1.32.04	ks	2,000	
27			A1.32.05	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 1000x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 1000x250.50 TPM 075/09			
28			A1.32.05m	Montáž poz. A1.32.05	ks	2,000	
29			A1.32.06	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 450x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 450x200.50 TPM 075/09			
30			A1.32.06m	Montáž poz. A1.32.06	ks	2,000	
31			A1.32.07	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr DN 200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMR SL 200.50 TPM 140/19			
32			A1.32.07m	Montáž poz. A1.32.07	ks	2,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
 Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
 Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
 Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
49			A1.35.02	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 100 mm • Typ: TROX VFC/100	ks	46,000	Změna
50			A1.35.02m	Montáž poz. A1.35.02	ks	46,000	
51			A1.35.05	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 200 mm • Typ: TROX VFC/200	ks	24,000	Změna
52			A1.35.05m	Montáž poz. A1.35.05	ks	24,000	
49			A1.41.01	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 300x8 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 160 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/300x8/598x598	ks	50,000	Změna
50			A1.41.01m	Montáž poz. A1.41.01	ks	50,000	
51			A1.41.02	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 400x16 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/400x16/598x598	ks	1,000	Změna
52			A1.41.02m	Montáž poz. A1.41.02	ks	1,000	
53			A1.41.03	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/500x24/598x598	ks	5,000	Změna
54			A1.41.03m	Montáž poz. A1.41.03	ks	5,000	
55			A1.41.04	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/600x24/598x598	ks	8,000	Změna
56			A1.41.04m	Montáž poz. A1.41.04	ks	8,000	
57			A1.41.05	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x48 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/600x48/598x598	ks	16,000	Změna
58			A1.41.05m	Montáž poz. A1.41.05	ks	16,000	
59			A1.41.06	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 300x8 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 160 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/300x8/598x598	ks	3,000	Změna
60			A1.41.06m	Montáž poz. A1.41.06	ks	3,000	
63			A1.41.08	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/598x598	ks	21,000	Změna
64			A1.41.08m	Montáž poz. A1.41.08	ks	21,000	
67			A1.41.10	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 100 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/100/G1	ks	8,000	Změna
68			A1.41.10m	Montáž poz. A1.41.10	ks	8,000	
69			A1.41.11	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/125/G1	ks	11,000	Změna
70			A1.41.11m	Montáž poz. A1.41.11	ks	11,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
71			A1.41.12	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	16,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/160/G1			
72			A1.41.12m	Montáž poz. A1.41.12	ks	16,000	
71			A1.41.13	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	13,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/200/G1			
72			A1.41.13m	Montáž poz. A1.41.13	ks	13,000	
73			A1.41.14	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	2,000	Doplněno
				• Typ: TROX Z-LVS/125/G1			
74			A1.41.14m	Montáž poz. A1.41.14	ks	2,000	
75			A1.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 300x8	ks	0,000	Zrušeno
				• Typ: TROX VDW-Q/300x8/598x598			
76			A1.42.01m	Montáž poz. A1.42.01	ks	0,000	
77			A1.42.02	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 400x16	ks	0,000	Zrušeno
				• Typ: TROX VDW-Q/400x16/598x598			
78			A1.42.02m	Montáž poz. A1.42.02	ks	0,000	
79			A1.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 600x24	ks	71,000	Změna
				• Typ: TROX VDW-Q/600x24/598x598			
80			A1.42.01m	Montáž poz. A1.42.01	ks	71,000	
			A2	Knihovna a studovny 1.NP - 2.NP			
95			A2.31.03	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 160 mm, délka 500 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	4,000	Změna
				• Typ: Trox CAH/D2/160x500/50			
96			A2.31.03m	Montáž poz. A2.31.03	ks	4,000	
107			A2.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 900x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 900x400.50 TPM 075/09			
108			A2.32.01m	Montáž poz. A2.32.01	ks	2,000	
109			A2.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x315 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 400x315.50 TPM 075/09			
110			A2.32.02m	Montáž poz. A2.32.02	ks	2,000	
111			A2.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 630x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 630x400.50 TPM 075/09			
112			A2.32.03m	Montáž poz. A2.32.03	ks	2,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
155			A2.45.01	Dodávka Sací nástavec z pozinkovaného plechu, se systémem proti hmyzu, velikost 800x1000 mm dle rozměrů v projektové dokumentaci • Atyp: Lindab RECT	m2	2,900	Změna
156			A2.45.01m	Montáž poz. A2.45.01	m2	2,900	
181			A3.31.07	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 300x150x950 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Lindab LRLB-300-150-950	ks	1,000	Změna
182			A3.31.07m	Montáž poz. A3.31.07	ks	1,000	
183			A3.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x200.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
184			A3.32.01m	Montáž poz. A3.32.01	ks	2,000	
185			A3.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 355x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 355x200.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
186			A3.32.02m	Montáž poz. A3.32.02	ks	1,000	
187			A3.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 315x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 315x200.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
188			A3.32.03m	Montáž poz. A3.32.03	ks	2,000	
189			A3.32.04	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 250x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 250x200.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
190			A3.32.04m	Montáž poz. A3.32.04	ks	2,000	
191			A3.32.05	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x200.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
192			A3.32.05m	Montáž poz. A3.32.05	ks	2,000	
193			A3.32.06	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 200x300 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 200x300.50 TPM 130/17	ks	2,000	Změna
194			A3.32.06m	Montáž poz. A3.32.06	ks	2,000	
195			A3.35.01	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 100 mm • Typ: TROX VFC/100	ks	0,000	Zrušeno
196			A3.35.01m	Montáž poz. A3.35.01	ks	0,000	
197			A3.35.01	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 125 mm • Typ: TROX VFC/125	ks	17,000	Změna
198			A3.35.01m	Montáž poz. A3.35.01	ks	17,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol

Objekt: SO.01 - Multifunkční budova

Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová

Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
199			A3.35.02	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 160 mm • Typ: TROX VFC/160	ks	7,000	Změna
200			A3.35.02m	Montáž poz. A3.35.02	ks	7,000	
201			A3.35.03	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 200 mm • Typ: TROX VFC/200	ks	5,000	Změna
202			A3.35.03m	Montáž poz. A3.35.03	ks	5,000	
203			A3.35.05	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 100 mm • Typ: TROX VFC/250	ks	0,000	Změna
204			A3.35.05m	Montáž poz. A3.35.05	ks	0,000	Změna
209			A3.41.03	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/125/G1	ks	2,000	Změna
210			A3.41.03m	Montáž poz. A3.41.03	ks	2,000	
211			A3.41.04	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/160/G1	ks	12,000	Změna
212			A3.41.04m	Montáž poz. A3.41.04	ks	12,000	
213			A3.41.05	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/200/G1	ks	6,000	Změna
214			A3.41.05m	Montáž poz. A3.41.05	ks	6,000	
215			A3.41.06	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 100 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/100/G1	ks	4,000	Změna
216			A3.41.06m	Montáž poz. A3.41.06	ks	4,000	
217			A3.41.07	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/125/G1	ks	5,000	Změna
218			A3.41.07m	Montáž poz. A3.41.07	ks	5,000	
219			A3.41.08	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/160/G1	ks	13,000	Změna
220			A3.41.08m	Montáž poz. A3.41.08	ks	13,000	
221			A3.41.09	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/200/G1	ks	5,000	Změna
222			A3.41.09m	Montáž poz. A3.41.09	ks	5,000	
223			A3.42.01	Dodávka Čelní deska viřiváho anemostatu, čtvercová 400x16 • Typ: TROX VDW-Q/400x16/598x598	ks	0,000	Zrušeno

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
224			A3.42.01m	Montáž poz. A3.42.01	ks	0,000	
225			A3.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 600x24 • Typ: TROX VDW-Q/600x24/598x598	ks	6,000	Změna
226			A3.42.01m	Montáž poz. A3.42.01	ks	6,000	
227			A3.43.02	Dodávka Stěnová mřížka se skrytým uchycením a s upevňovacím rámečkem velikost 300x100 mm s roztečí lamel 12,5 mm • Typ: Mandík SMM 12,5 300 x 100 / UR2 TPM 014/01	ks	2,000	Doplněno
228			A3.43.02m	Montáž poz. A3.43.02	ks	2,000	
			B1	Multifunkční sál 1.NP			
243			B1.31.04	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku z pozinkovaného plechu, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, vhodný pro regulátory varabilního průtoku vzduchu velikost 600x300x1500 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Trox TX / 600x300x1500	ks	4,000	Změna
244			B1.31.04m	Montáž poz. B1.31.04	ks	4,000	
245			B1.31.05	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 200x150x950 mm, • Typ: Lindab LRLB-200-150-950	ks	2,000	Doplněno
246			B1.31.05m	Montáž poz. B1.31.05	ks	2,000	
247			B1.32.01	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 1250x400 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMA 1250x400.50 TPM 018/01	ks	2,000	Změna
248			B1.32.01m	Montáž poz. B1.32.01	ks	2,000	
247			B1.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 710x355 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 710x355.50 TPM 075/09	ks	2,000	Doplněno
248			B1.32.02m	Montáž poz. B1.32.02	ks	2,000	
249			B1.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 630x355 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 630x355.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
250			B1.32.03m	Montáž poz. B1.32.03	ks	2,000	
251			B1.33.01	Dodávka Uzavírací klapka těsná, 630x400mm, s přípravou pro osazení servopohonu • Atyp: MANDÍK RKTm 630x400.09 (TPM012/00)	ks	2,000	Změna
252			B1.33.01m	Montáž poz. B1.33.01	ks	2,000	
251			B1.33.02	Dodávka Uzavírací klapka těsná, 1250x400mm, s přípravou pro osazení servopohonu • Atyp: MANDÍK RKTm 1250x400.09 (TPM012/00)	ks	1,000	Změna
252			B1.33.02m	Montáž poz. B1.33.02	ks	1,000	
253			B1.33.03	Dodávka Uzavírací klapka těsná, 630x500mm, s přípravou pro osazení servopohonu • Atyp: MANDÍK RKTm 630x500.09 (TPM012/00)	ks	1,000	Doplněno
254			B1.33.03m	Montáž poz. B1.33.03	ks	1,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
255			B1.34.01	Dodávka Regulátor variabilního průtoku vzduchu, rozměr 600x300/400 mm, Množství vzduchu dle Tabulky regulátorů průtoku vzduchu, regulátor s analogovým rozhraním, Modbus RTU, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	2,000	Změna
				• Typ: TROX TVJ-D/600x300/BUDN/NC			
256			B1.34.01m	Montáž poz. B1.34.01	ks	2,000	
257			B1.34.02	Dodávka Regulátor variabilního průtoku vzduchu, rozměr 600x300/400 mm, Množství vzduchu dle Tabulky regulátorů průtoku vzduchu, regulátor s analogovým rozhraním, Modbus RTU, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	2,000	Změna
				• Typ: TROX TVJ-D/600x300/BUDN/NC			
258			B1.34.02m	Montáž poz. B1.34.02	ks	2,000	
267			B1.41.03	Dodávka Vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí, se skrytým uchycením, nastavitelné horizontální lamely, velikost 625 x 125 mm, vč. regulační klapky pro nastavení průtoku vzduchu	ks	20,000	Změna
				• Typ: Trox X-GRILLE-Basic-AG/625x125/B/VS			
268			B1.41.03m	Montáž poz. B1.41.03	ks	20,000	
269			B1.41.04	Dodávka Vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí, se skrytým uchycením, nastavitelné horizontální lamely, velikost 425 x 225 mm, vč. regulační klapky pro nastavení průtoku vzduchu	ks	15,000	Doplněno
				• Typ: Trox X-GRILLE-Basic-AG/425x225/B/VS			
270			B1.41.04m	Montáž poz. B1.41.04	ks	15,000	
271			B1.41.05	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	1,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/125/G1			
272			B1.41.05m	Montáž poz. B1.41.05	ks	1,000	
273			B1.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 600x48	ks	12,000	Změna
				• Typ: TROX VDW-Q/600x48/598x598			
274			B1.42.01m	Montáž poz. B1.42.01	ks	12,000	
			B23	Přednáškový sál a učebny 1.NP			
291			B23.31.03	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 250 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	6,000	Změna
				• Typ: Trox CAH/D2/250x1000/50			
292			B23.31.03m	Montáž poz. B23.31.03	ks	6,000	
293			B23.31.04	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 250 mm, délka 500 mm,	ks	4,000	Změna
				• Typ: Trox CAH/D2/250x500/50			
294			B23.31.04m	Montáž poz. B23.31.04	ks	4,000	
293			B23.31.05	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku z pozinkovaného plechu, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, vhodný pro regulátory varabilního průtoku vzduchu velikost 400×200×1500 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	2,000	Změna
				• Typ: Trox TX / 400x200x1500			

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
294			B23.31.05m	Montáž poz. B23.31.05	ks	2,000	
295			B23.31.06	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku z pozinkovaného plechu, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, vhodný pro regulátory varabilního průtoku vzduchu velikost 400x300x1500 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	4,000	Změna
				• Typ: Trox TX / 400x300x1500			
296			B23.31.06m	Montáž poz. B23.31.06	ks	4,000	
297			B23.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 900x500 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 900x500.50 TPM 075/09			
298			B23.32.01m	Montáž poz. B23.32.01	ks	2,000	
321			B23.41.02	Dodávka Vřířivý anemostat-odvodní, čtvercový-500x24 vč. plenum-boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním	ks	0,000	Zrušeno
				• Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/598x598			
322			B23.41.02m	Montáž poz. B23.41.02	ks	0,000	
323			B23.41.03	Dodávka Vřířivý anemostat-odvodní, čtvercový-600x24 vč. plenum-boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním	ks	0,000	Zrušeno
				• Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/600x24/598x598			
324			B23.41.03m	Montáž poz. B23.41.03	ks	0,000	
323			B23.41.04	Dodávka Vřířivý anemostat-odvodní, čtvercový-600x24 vč. plenum-boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním	ks	0,000	Zrušeno
				• Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/600x24/598x598			
324			B23.41.04m	Montáž poz. B23.41.04	ks	0,000	
323			B23.41.02	Dodávka Vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí, se skrytým uchycením, nastavitelné horizontální lamely, velikost 525 x 225 mm, vč. regulační klapky pro nastavení průtoku vzduchu	ks	10,000	Doplněno
				• Typ: Trox X-GRILLE-Basic-AG/525x225/B/VS			
324			B23.41.02m	Montáž poz. B23.41.02	ks	10,000	
325			B23.41.03	Dodávka Vyústka pro instalaci do kruhového potrubí, se skrytým uchycením, jednořadá, velikost 825 x 125 mm, vč. regulační klapky pro nastavení průtoku vzduchu	ks	8,000	Doplněno
				• Typ: Mandík VNKM-1-825x125/315/R1 TPM 034/04			
326			B23.41.03m	Montáž poz. B23.41.03	ks	8,000	
337			B23.74.01	Dodávka Ohebný tlumič hluku, do průměru 254 mm včetně, balení 10 m/karton, s hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm (16 kg/m3) a parozábranou Použitá jednotková cena je za 1 bm.	bm	35,000	Změna
				• Typ: Elektrodesign - SONOFLEX MO 254			
338			B23.74.01m	Montáž poz. B23.74.01	bm	35,000	
			B4	Speciální učebny 1.NP			
357			B4.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 1000x450 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 1000x450.50 TPM 075/09			
358			B4.32.01m	Montáž poz. B4.32.01	ks	2,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
399			B4.41.06	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/598x598	ks	5,000	Změna
400			B4.41.06m	Montáž poz. B4.41.06	ks	5,000	
401			B4.41.07	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 600x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/600x24/598x598	ks	16,000	Změna
402			B4.41.07m	Montáž poz. B4.41.07	ks	16,000	
			B5	Kanceláře výuka 1.NP - 3.NP			
429			B5.31.07	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 250 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Trox CAH/D2/250x1000/50	ks	4,000	Změna
430			B5.31.07m	Montáž poz. B5.31.07	ks	4,000	
431			B5.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x200.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
432			B5.32.01m	Montáž poz. B5.32.01	ks	2,000	
433			B5.32.02	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 200x300 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDML 200x300-.50 TPM 130/17	ks	5,000	Změna
434			B5.32.02m	Montáž poz. B5.32.02	ks	5,000	
435			B5.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x280 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x280.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
436			B5.32.03m	Montáž poz. B5.32.03	ks	2,000	
437			B5.32.04	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 280x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 280x250.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
438			B5.32.04m	Montáž poz. B5.32.04	ks	2,000	
445			B5.35.02	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 125 mm • Typ: TROX VFC/125	ks	1,000	Změna
446			B5.35.02m	Montáž poz. B5.35.02	ks	1,000	
447			B5.35.03	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 160 mm • Typ: TROX VFC/160	ks	15,000	Změna
448			B5.35.03m	Montáž poz. B5.35.03	ks	15,000	
449			B5.35.04	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 200 mm • Typ: TROX VFC/200	ks	8,000	Změna
450			B5.35.04m	Montáž poz. B5.35.04	ks	8,000	
451			B5.35.06	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 80 mm • Typ: TROX VFC/80	ks	1,000	Doplněno

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol

Objekt: SO.01 - Multifunkční budova

Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová

Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
452			B5.35.06m	Montáž poz. B5.35.06	ks	1,000	
463			B5.41.06	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	2,000	Změna
				• Typ: TROX Z-LVS/125/G1			
464			B5.41.06m	Montáž poz. B5.41.06	ks	2,000	
465			B5.41.07	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	3,000	Změna
				• Typ: TROX Z-LVS/200/G1			
466			B5.41.07m	Montáž poz. B5.41.07	ks	3,000	
467			B5.41.08	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 100 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	3,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/100/G1			
468			B5.41.08m	Montáž poz. B5.41.08	ks	3,000	
469			B5.41.09	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	46,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/125/G1			
470			B5.41.09m	Montáž poz. B5.41.09	ks	46,000	
471			B5.41.10	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	7,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/160/G1			
472			B5.41.10m	Montáž poz. B5.41.10	ks	7,000	
473			B5.41.11	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	14,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/200/G1			
474			B5.41.11m	Montáž poz. B5.41.11	ks	14,000	
475			B5.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 400x16	ks	8,000	Změna
				• Typ: TROX VDW-Q/400x16/598x598			
476			B5.42.01m	Montáž poz. B5.42.01	ks	8,000	
			B6	Šatny pro výuku 1.PP			
497			B6.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 400x250.50 TPM 075/09			
498			B6.32.01m	Montáž poz. B6.32.01	ks	1,000	
499			B6.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 500x400.50 TPM 075/09			
500			B6.32.02m	Montáž poz. B6.32.02	ks	1,000	

Poznámka

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
501			B6.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x250.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
502			B6.32.03m	Montáž poz. B6.32.03	ks	1,000	
503			B6.32.04	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 560x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 560x400.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
504			B6.32.04m	Montáž poz. B6.32.04	ks	2,000	
505			B6.32.05	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x400.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
506			B6.32.05m	Montáž poz. B6.32.05	ks	2,000	
507			B6.32.06	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 250x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 250x250.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
508			B6.32.06m	Montáž poz. B6.32.06	ks	1,000	
509			B6.32.07	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 1250x450 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMA 1250x450.50 TPM 018/01	ks	1,000	Změna
510			B6.32.07m	Montáž poz. B6.32.07	ks	1,000	
511			B6.32.08	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 355x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 355x250.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
512			B6.32.08m	Montáž poz. B6.32.08	ks	2,000	
513			B6.32.09	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 800x400.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
514			B6.32.09m	Montáž poz. B6.32.09	ks	2,000	
515			B6.32.10	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x280 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 800x280.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
516			B6.32.10m	Montáž poz. B6.32.10	ks	1,000	
517			B6.32.11	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x280 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x280.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
523			B6.35.03	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 160 mm • Typ: TROX VFC/160	ks	12,000	Změna
524			B6.35.03m	Montáž poz. B6.35.03	ks	12,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
525			B6.35.04	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 200 mm • Typ: TROX VFC/200	ks	25,000	Změna
526			B6.35.04m	Montáž poz. B6.35.04	ks	25,000	
535			B6.41.04	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/	ks	8,000	Změna
536			B6.41.04m	Montáž poz. B6.41.04	ks	8,000	
539			B6.41.06	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/160/G1	ks	2,000	Změna
540			B6.41.06m	Montáž poz. B6.41.06	ks	2,000	
541			B6.41.07	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 100 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/100/G1	ks	2,000	Změna
542			B6.41.07m	Montáž poz. B6.41.07	ks	2,000	
543			B6.41.08	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/125/G1	ks	16,000	Změna
544			B6.41.08m	Montáž poz. B6.41.08	ks	16,000	
545			B6.41.09	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/160/G1	ks	3,000	Změna
546			B6.41.09m	Montáž poz. B6.41.09	ks	3,000	
545			B6.41.10	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/200/G1	ks	2,000	Změna
546			B6.41.10m	Montáž poz. B6.41.10	ks	2,000	
545			B6.43.01	Dodávka Stěnová mřížka se skrytým uchycením a s upevňovacím rámečkem velikost 600×200 mm s roztečí lamel 12,5 mm • Typ: Mandík SMM 12,5 600 x 200 / UR2 TPM 014/01	ks	4,000	Doplněno
546			B6.43.01m	Montáž poz. B6.43.01	ks	4,000	
545			B6.43.02	Dodávka Stěnová mřížka se skrytým uchycením a s upevňovacím rámečkem velikost 300×100 mm s roztečí lamel 12,5 mm • Typ: Mandík SMM 12,5 300 x 100 / UR2 TPM 014/01	ks	2,000	Doplněno
546			B6.43.02m	Montáž poz. B6.43.02	ks	2,000	
547			B6.43.03	Dodávka Stěnová mřížka se skrytým uchycením a s upevňovacím rámečkem velikost 200×100 mm s roztečí lamel 12,5 mm • Typ: Mandík SMM 12,5 200 x 100 / UR2 TPM 014/01	ks	2,000	Doplněno
548			B6.43.03m	Montáž poz. B6.43.03	ks	2,000	
			C1	Laboratoře BSL2 ve 3.NP			

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
567			C1.31.01	Dodávka Přímý tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 velikost 1000×1000×1500 mm	ks	2,000	Změna
				• Typ: Lindab TUNE-S-150/100-1000-1000-1500			
568			C1.31.01m	Montáž poz. C1.31.01	ks	2,000	
567			C1.31.02	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 200 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	18,000	Změna
				• Typ: Trox CAH/D2/200x1000/50			
568			C1.31.02m	Montáž poz. C1.31.02	ks	18,000	
567			C1.31.03	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 220 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	5,000	Doplněno
				• Typ: Trox CAH/D2/250x1000/50			
568			C1.31.03m	Montáž poz. C1.31.03	ks	5,000	
567			C1.31.04	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 200×150×950 mm,	ks	4,000	Doplněno
				• Typ: Lindab LRLB-200-150-950			
568			C1.31.04m	Montáž poz. C1.31.04	ks	4,000	
569			C1.31.05	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 250×150×950 mm,	ks	5,000	Doplněno
				• Typ: Lindab LRLB-250-150-950			
570			C1.31.05m	Montáž poz. C1.31.05	ks	5,000	
571			C1.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x800 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMA 800x800.50 TPM 018/01			
572			C1.32.01m	Montáž poz. C1.32.01	ks	1,000	
573			C1.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	2,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 800x250.50 TPM 075/09			
574			C1.32.02m	Montáž poz. C1.32.02	ks	2,000	
605			C1.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 600x24	ks	13,000	Doplněno
				• Typ: TROX VDW-Q/600x24/598x598			
606			C1.42.01m	Montáž poz. C1.42.01	ks	13,000	
			C2	Laboratoře BSL2 ve 2.NP			
623			C2.31.01	Dodávka Přímý tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 velikost 1250×1000×2000 mm	ks	2,000	Změna
				• Typ: Lindab TUNE-S-100/108-1250-1000-2000			
624			C2.31.01m	Montáž poz. C2.31.01	ks	2,000	
625			C2.31.01	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 160 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci	ks	0,000	Zrušeno
				• Typ: Trox CAH/D2/160x1000/50			

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
 Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
 Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
 Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6	7
626			C2.31.01m	Montáž poz. C2.31.01	ks	0,000
627			C2.31.02	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 200 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Trox CAH/D2/200x1000/50	ks	11,000
628			C2.31.02m	Montáž poz. C2.31.02	ks	11,000
627			C2.31.03	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 250 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Trox CAH/D2/250x1000/50	ks	9,000
628			C2.31.03m	Montáž poz. C2.31.03	ks	9,000
627			C2.31.04	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 200×150×950 mm, • Typ: Lindab LRLB-200-150-950	ks	4,000
628			C2.31.04m	Montáž poz. C2.31.04	ks	4,000
629			C2.31.05	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 250×150×950 mm, • Typ: Lindab LRLB-250-150-950	ks	4,000
630			C2.31.05m	Montáž poz. C2.31.05	ks	4,000
631			C2.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x450 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC/DC 24V • Typ: Mandik FDMB 800x450.50 TPM 075/09	ks	0,000
632			C2.32.01m	Montáž poz. C2.32.01	ks	0,000
633			C2.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 800x450 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandik FDMB 800x450.50 TPM 075/09	ks	1,000
634			C2.32.02m	Montáž poz. C2.32.02	ks	1,000
661			C2.41.01	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 400x16 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/400x16/598x598	ks	0,000
662			C2.41.01m	Montáž poz. C2.41.01	ks	0,000
663			C2.41.01	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/500x24/598x598	ks	1,000
664			C2.41.01m	Montáž poz. C2.41.01	ks	1,000
665			C2.41.02	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/600x24/598x598	ks	5,000
666			C2.41.02m	Montáž poz. C2.41.02	ks	5,000
667			C2.41.03	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x48 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/600x48/598x598	ks	12,000
668			C2.41.03m	Montáž poz. C2.41.03	ks	12,000

Poznámka

Změna

Změna

Doplněno

Doplněno

Zrušeno

Změna

Zrušeno

Změna

Změna

Změna

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
 Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
 Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
 Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
669			C2.41.05	Dodávka Viřivý anemostat, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/598x598	ks	0,000	Zrušeno
670			C2.41.05m	Montáž poz. C2.41.05	ks	0,000	
669			C2.41.04	Dodávka Viřivý anemostat odvodní, čtvercový 600x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/600x24/598x598	ks	16,000	Změna
670			C2.41.04m	Montáž poz. C2.41.04	ks	16,000	
671			C2.42.01	Dodávka Čelní deska viřiváho anemostatu, čtvercová 600x24 • Typ: TROX VDW-Q/600x24/598x598	ks	11,000	Doplněno
672			C2.42.01m	Montáž poz. C2.42.01	ks	11,000	
693			C3	Odsávání skříní na chemikálie 3.NP			
693			C3.51.01	Dodávka Potrubí skupiny I nerez AISI 316L (C5-I) – třída těsnosti "D" dle ČSN EN 1505 a ČSN EN 1507, 30%tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace) • Typ: Lindab RECT	m2	1,000	Změna
694			C3.51.01m	Montáž poz. C3.51.01	m2	1,000	
709			C4	Odsávání skříní na chemikálie 2.NP			
709			C4.51.01	Dodávka Potrubí skupiny I nerez AISI 316L (C5-I) – třída těsnosti "D" dle ČSN EN 1505 a ČSN EN 1507, 30%tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace) • Typ: Lindab RECT	m2	1,000	Změna
710			C4.51.01m	Montáž poz. C4.51.01	m2	1,000	
721			C5	Kanceláře věda 1.NP - 3.NP			
721			C5.31.03	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 200x150x950 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Lindab LRLB-200-150-950	ks	12,000	Změna
722			C5.31.03m	Montáž poz. C5.31.03	ks	12,000	
723			C5.31.04	Dodávka Čtyřhranný tlumič hluku třídy těsnosti C a tlakové třídy 2 dle EN 1507:2006 s nízkou instalační výškou, velikost 250x150x950 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Lindab LRLB-250-150-950	ks	4,000	Změna
724			C5.31.04m	Montáž poz. C5.31.04	ks	4,000	
729			C5.31.07	Dodávka Kruhový tlumič hluku z pozinkovaného plechu, s hlukovou izolací tloušťky 50 mm, z minerální vlny s nakaširovanou tkaninou, a s perforovaným plechem uvnitř, průměr 200 mm, délka 1000 mm, dle specifikace materiálu v projektové dokumentaci • Typ: Trox CAH/D2/200x1000/50	ks	4,000	Změna
730			C5.31.07m	Montáž poz. C5.31.07	ks	4,000	
731			C5.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x315 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x315.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
732			C5.32.01m	Montáž poz. C5.32.01	ks	2,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
 Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
 Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
 Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
733			C5.32.02	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 200x300 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDML 200x300-.50 TPM 130/17	ks	3,000	Změna
734			C5.32.02m	Montáž poz. C5.32.02	ks	3,000	
735			C5.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x280 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x280.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
736			C5.32.03m	Montáž poz. C5.32.03	ks	2,000	
737			C5.32.04	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x250.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
738			C5.32.04m	Montáž poz. C5.32.04	ks	2,000	
743			C5.35.01	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 80 mm • Typ: TROX VFC/80	ks	2,000	Změna
744			C5.35.01m	Montáž poz. C5.35.01	ks	2,000	
745			C5.35.02	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 100 mm • Typ: TROX VFC/100	ks	18,000	Změna
746			C5.35.02m	Montáž poz. C5.35.02	ks	18,000	
747			C5.35.03	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 125 mm • Typ: TROX VFC/125	ks	9,000	Změna
748			C5.35.03m	Montáž poz. C5.35.03	ks	9,000	
749			C5.35.04	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 160 mm • Typ: TROX VFC/160	ks	5,000	Změna
750			C5.35.04m	Montáž poz. C5.35.04	ks	5,000	
751			C5.35.05	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 200 mm • Typ: TROX VFC/200	ks	16,000	Změna
752			C5.35.05m	Montáž poz. C5.35.05	ks	16,000	
753			C5.35.06	Dodávka Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti průměr 250 mm • Typ: TROX VFC/250	ks	2,000	Změna
754			C5.35.06m	Montáž poz. C5.35.06	ks	2,000	
757			C5.41.02	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 400x16 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/400x16/598x598	ks	21,000	Změna
758			C5.41.02m	Montáž poz. C5.41.02	ks	21,000	
761			C5.41.04	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/598x598	ks	7,000	Změna
762			C5.41.04m	Montáž poz. C5.41.04	ks	7,000	
763			C5.41.05	Dodávka Talířový ventil přívodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/125/G1	ks	1,000	Změna

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
764			C5.41.05m	Montáž poz. C5.41.05	ks	1,000	
765			C5.41.06	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/200/G1	ks	3,000	Změna
766			C5.41.06m	Montáž poz. C5.41.06	ks	3,000	
767			C5.41.07	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 100 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/100/G1	ks	8,000	Změna
768			C5.41.07m	Montáž poz. C5.41.07	ks	8,000	
769			C5.41.08	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/125/G1	ks	22,000	Změna
770			C5.41.08m	Montáž poz. C5.41.08	ks	22,000	
771			C5.41.09	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/160/G1	ks	9,000	Změna
772			C5.41.09m	Montáž poz. C5.41.09	ks	9,000	
773			C5.41.10	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/200/G1	ks	15,000	Změna
774			C5.41.10m	Montáž poz. C5.41.10	ks	15,000	
773			C5.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 600x24 • Typ: TROX VDW-Q/600x24/598x598	ks	47,000	Doplněno
774			C5.42.01m	Montáž poz. C5.42.01	ks	47,000	
775			C5.42.01	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 400x16 • Typ: TROX VDW-Q/400x16/598x598	ks	0,000	Zrušeno
776			C5.42.01m	Montáž poz. C5.42.01	ks	0,000	
777			C5.42.02	Dodávka Čelní deska vířiváho anemostatu, čtvercová 500x24 • Typ: TROX VDW-Q/500x24/598x598	ks	0,000	Zrušeno
778			C5.42.02m	Montáž poz. C5.42.02	ks	0,000	
			D1	Vstupní hala 1.NP			
795			D1.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x250.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
796			D1.32.01m	Montáž poz. D1.32.01	ks	2,000	
803			D1.45.01	Dodávka Sací nástavec z pozinkovaného plechu, se systémem proti hmyzu, velikost 500x500 mm dle rozměrů v projektové dokumentaci • Atyp: Lindab RECT	m2	1,000	Změna
804			D1.45.01m	Montáž poz. D1.45.01	m2	1,000	
			D2	Ofuk a chlazení atrie 4.NP			

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
817			D2.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x200 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x200.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
818			D2.32.01m	Montáž poz. D2.32.01	ks	2,000	
825			D2.45.01	Dodávka Sací nástavec z pozinkovaného plechu, se systémem proti hmyzu, velikost 500x500 mm dle rozměrů v projektové dokumentaci • Atp: Lindab RECT	m2	1,000	Změna
826			D2.45.01m	Montáž poz. D2.45.01	m2	1,000	
			E1	Restaurace a kuchyň 1.NP			
847			E1.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 400x280 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 400x280.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
848			E1.32.01m	Montáž poz. E1.32.01	ks	1,000	
849			E1.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr DN 250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMR SL 250.50 TPM 018/01	ks	1,000	Změna
850			E1.32.02m	Montáž poz. E1.32.02	ks	1,000	
851			E1.32.03	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 315x400 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 315x400.50 TPM 075/09	ks	1,000	Změna
852			E1.32.03m	Montáž poz. E1.32.03	ks	1,000	
853			E1.32.04	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 200x300 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDML 200x300-.50 TPM 130/17	ks	2,000	Změna
854			E1.32.04m	Montáž poz. E1.32.04	ks	2,000	
871			E1.41.04	Dodávka Vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí, se skrytým uchycením, nastavitelné horizontální lamely, velikost 1025 x 125 mm, vč. regulační klapky pro nastavení průtoku vzduchu • Typ: Trox X-GRILLE-Basic-AG/1025x125/B/VS	ks	8,000	Změna
872			E1.41.04m	Montáž poz. E1.41.04	ks	8,000	
873			E1.41.05	Dodávka Odlučovač tuků pro instalaci do čtyřhranného potrubí, vertikální, pletivový provedení – NEREZ velikost 425 x 225 mm, • Typ: Systemair GTM-V - 425x225	ks	0,000	Zrušeno
874			E1.41.05m	Montáž poz. E1.41.05	ks	0,000	
875			E1.41.05	Dodávka Talířový ventil přívodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/125/G1	ks	2,000	Změna
876			E1.41.05m	Montáž poz. E1.41.05	ks	2,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
 Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
 Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
 Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
877			E1.41.06	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	1,000	Změna
				• Typ: TROX Z-LVS/160/G1			
878			E1.41.06m	Montáž poz. E1.41.06	ks	1,000	
879			E1.41.07	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	2,000	Změna
				• Typ: TROX Z-LVS/200/G1			
880			E1.41.07m	Montáž poz. E1.41.07	ks	2,000	
881			E1.41.08	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 100 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	1,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/100/G1			
882			E1.41.08m	Montáž poz. E1.41.08	ks	1,000	
883			E1.41.09	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 125 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	4,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/125/G1			
884			E1.41.09m	Montáž poz. E1.41.09	ks	4,000	
885			E1.41.10	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí	ks	2,000	Změna
				• Typ: TROX LVS/200/G1			
886			E1.41.10m	Montáž poz. E1.41.10	ks	2,000	
887			E1.45.01	Dodávka Sací nástavec z pozinkovaného plechu, se systémem proti hmyzu, velikost 800x1000 mm dle rozměrů v projektové dokumentaci	m2	2,900	Změna
				• Atyp: Lindab RECT			
888			E1.45.01m	Montáž poz. E1.45.01	m2	2,900	
			E2	Technické zázemí západ 4.NP			
915			E2.32.01	Dodávka Požární klapka s požární odolností EIS 90, velikost 200x300 mm, s aktivací při překročení teploty 72°C, se servopohonem s termoelektrickým spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík FDML 200x300-.50 TPM 130/17			
916			E2.32.01m	Montáž poz. E2.32.01	ks	1,000	
			E4	Odpadové hospodářství a ZTI kanál 1.PP a 2.PP			
947			E4.43.01	Dodávka Ochranná mřížka na sání kruhového potrubí, průměr 200 mm, upevnění samořeznými šrouby	ks	2,000	Změna
				• Typ: Elektrodesign SG 200			
948			E4.43.01m	Montáž poz. E4.43.01	ks	2,000	
949			E4.43.02	Dodávka Ochranná mřížka na čtyřhranné přírubové potrubí, rozměr 800x400 mm, pozinkované provedení	ks	1,000	Doplněno
				• Atyp like: Elektrodesign IDF rozměry 800x400			
950			E4.43.02m	Montáž poz. E4.43.02	ks	1,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
951			E4.44.01	Dodávka Protidešťová žaluzie komfortní, vč. sítě proti vniknutí hmyzu, s upevňovacím rámem, bez otvorů na pohledové části, rozměr 800×400 mm, titanžinek natural	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík PDZM 70 800×400.422 TPM 079/10			
952			E4.44.01m	Montáž poz. E4.44.01	ks	1,000	
953			E4.44.02	Dodávka Protidešťová žaluzie komfortní, vč. sítě proti vniknutí hmyzu, s upevňovacím rámem, bez otvorů na pohledové části, rozměr 500×400 mm, titanžinek natural	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík PDZM 40 500×400.422 TPM 079/10			
954			E4.44.02m	Montáž poz. E4.44.02	ks	1,000	
957			E4.61.01	Dodávka Kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507, tvarovky s těsněním z EPDM pryže do průměru 250mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace)	bm	60,000	Změna
				• Typ: Lindab SAFE Click			
958			E4.61.01m	Montáž poz. E4.61.01	bm	60,000	
959			E4.61.02	Dodávka Kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507, tvarovky s těsněním z EPDM pryže do průměru 500mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace)	bm	1,000	Změna
				• Typ: Lindab SAFE Click			
960			E4.61.02m	Montáž poz. E4.61.02	bm	1,000	
			E8	Kotelna - spalovací vzduch 1.PP			
1020			E8.43.02	Dodávka Ochranná mřížka na čtyřhranné přírubové potrubí, rozměr 200×800 mm, pozinkované provedení	ks	1,000	Doplněno
				• Atyp like: Elektrodesign IDF rozměry 200x800			
1021			E8.43.02m	Montáž poz. E8.43.02	ks	1,000	
			E11	Odvětrání výtahů ST1			
1060			E11.45.01	Dodávka Střešní výfuková hlavice, pro uchycení do SPIRO potrubí, lamelová, průměr 250 mm, pozink	ks	3,000	Změna
				• Typ: Lindab VHL-250-320			
1061			E11.45.01m	Montáž poz. E11.45.01	ks	3,000	
1062			E11.43.01	Dodávka Ochranná mřížka na sání kruhového potrubí, průměr 250 mm, upevnění samořeznými šrouby	ks	3,000	Změna
				• Typ: Elektrodesign SG 250			
1063			E11.43.01m	Montáž poz. E11.43.01	ks	3,000	
			E12	Trafo - odlehčení výbuchu 1.PP			
1072			E12.44.01	Dodávka Protidešťová žaluzie komfortní, vč. sítě proti vniknutí hmyzu, s upevňovacím rámem, bez otvorů na pohledové části, rozměr 630×400 mm, titanžinek natural	ks	1,000	Změna
				• Typ: Mandík PDZM 40 630×400.422 TPM 079/10			
1073			E12.44.01m	Montáž poz. E12.44.01	ks	1,000	
			N12	Operační techniky 2.NP a 3.NP			
1092			N12.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 630x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V	ks	4,000	Změna
				• Typ: Mandík FDMB 630x250.50 TPM 075/09			
1093			N12.32.01m	Montáž poz. N12.32.01	ks	4,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba: Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
 Objekt: SO.01 - Multifunkční budova
 Část: D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
 Zpracoval: Ing. Jana Elstnerová
 Datum: 1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
1120			N12.41.02	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 400x16 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/400x16/598x598	ks	5,000	Změna
1121			N12.41.02m	Montáž poz. N12.41.02	ks	5,000	
1122			N12.41.03	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/600x24/598x598	ks	9,000	Změna
1123			N12.41.03m	Montáž poz. N12.41.03	ks	9,000	
1124			N12.41.04	Dodávka Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami, čtvercový 600x48 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 250 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-Z-H-L/600x48/598x598	ks	4,000	
1125			N12.41.04m	Montáž poz. N12.41.04	ks	4,000	
1126			N12.41.05	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 300x8 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 160 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/300x8/598x598x	ks	6,000	Změna
1127			N12.41.05m	Montáž poz. N12.41.05	ks	6,000	
1128			N12.41.06	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 400x16 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/400x16/598x598	ks	11,000	Změna
1129			N12.41.06m	Montáž poz. N12.41.06	ks	11,000	
1130			N12.41.07	Dodávka Vířivý anemostat odvodní, čtvercový 500x24 vč. plenum boxu s horizontálním připojením DN 200 mm a břitovým těsněním • Typ: TROX VDW-Q-A-H-L/500x24/598x598	ks	1,000	Změna
1131			N12.41.07m	Montáž poz. N12.41.07	ks	1,000	
1134			N12.41.09	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 160 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/160	ks	0,000	Zrušeno
1135			N12.41.09m	Montáž poz. N12.41.09	ks	0,000	
1136			N12.41.10	Dodávka Taliřový ventil přívodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX Z-LVS/200	ks	0,000	Zrušeno
1137			N12.41.10m	Montáž poz. N12.41.10	ks	0,000	
1138			N12.09.11	Dodávka Taliřový ventil odvodní průměr 200 mm, včetně montážního kroužku s jednobřítým těsněním pro připojení do SPIROpotrubí • Typ: TROX LVS/200	ks	0,000	Zrušeno
1139			N12.09.11m	Montáž poz. N12.09.11	ks	0,000	
			N3	Odběrové techniky 2.NP a 3.NP			
1168			N3.32.01	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 500x630 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 500x630.50 TPM 075/09	ks	2,000	Změna
1169			N3.32.01m	Montáž poz. N3.32.01	ks	2,000	

VÝKAZ VÝMĚR - změny

Stavba:	Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol
Objekt:	SO.01 - Multifunkční budova
Část:	D.1.4 - Zařízení vzduchotechniky

Zhotovitel:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zpracoval:	Ing. Jana Elstnerová
Datum:	1.2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6	7
1170			N3.32.02	Dodávka Požární klapka s pož. odolností EIS 90, rozměr 630x250 mm, s aktivací při překročení teploty +72°C, se servopohonem s termoelekt. spouštěním a zpětnou pružinou s napájením AC 24V • Typ: Mandík FDMB 630x250.50 TPM 075/09	ks	2,000
1171			N3.32.02m	Montáž poz. N3.32.02	ks	2,000
			F1	Parking sever 1.PP		
1220			F1.61.01	Dodávka Kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507, tvarovky s těsněním z EPDM pryže do průměru 500mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace) • Typ: Lindab SAFE Click	bm	20,000
1221			F1.61.01m	Montáž poz. F1.61.01	bm	20,000
			F2	Parking jih 1.PP		
1232			F2.61.01	Dodávka Kruhové potrubí - SPIRO pozink - těsnost D dle ČSN EN1507, tvarovky s těsněním z EPDM pryže do průměru 500mm včetně / 30% tvarovek (v případě požárně odolného vzduchotechnického potrubí v souladu s atestem výrobce systému požární izolace) • Typ: Lindab SAFE Click	bm	20,000
1233			F2.61.01m	Montáž poz. F2.61.01	bm	20,000
			Z1	Požární ucpávky		
1298			Z1.95.01	Dodávka Požární ucpávky pro průchod potrubí požárně dělící konstrukcí (minerální vlna + požární tmel - např. PROMASEAL Mastic) provedení v souladu s atestem výrobce • Typ: PROMAT	bm	960,000
1299			Z1.95.01m	Montáž poz. Z1.95.01	bm	960,000
			Z4	Práce nutné pro kompletaci díla vzduchotechniky		
			Z5	Komplet zatím nevykázaných položek pro všechna VZT zařízení		
1316			Z5.00.01	Dodávka Potrubí, izolace, tlumicí, distribuční a regulační prvky, požární uzávěry a požární ucpávky, které budou v průběhu koordinačního procesu doplněny, nebo změněny • Typ: Dle potřeb koordinačních změn	ks	0,000
1317			Z5.00.01m	Montáž poz. Z5.00.01	ks	0,000

Poznámka

Změna

Změna

Změna

Změna

Zrušeno