

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
IČO: 00216208
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Praze dne 1. 2. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“

Vážení,

v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**“, systémové číslo P23V00000702, spisová značka UK2LF/456495/2023, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-057472.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí obdržených dne 26. 1. 2024 a žádosti obdržené dne 31. 1. 2024 prostřednictvím portálu zadavatele na adrese <https://zakazky.cuni.cz/>.

Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 rozhodl o změně/aktualizaci přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr, kterou uveřejňuje spolu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 10. Zadavatel tímto ruší předchozí znění přílohy č. 4 zadávací dokumentace a nahrazuje tento dokument aktualizovaným zněním.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, o které přesáhla doba od doručení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 1. 2024 do dnešního uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny, a to z důvodu úpravy výkazu výměr.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 11. 3. 2024 do 10:00 hodin.

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení následujících dotazů:

1. Příloha č.4 – Výkaz výměr, list A00

15	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	3 145,677
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238650		
	VV		F1		4 401,720
	VV		F1_otvor_1NP		-246,730
	VV		F1_otvor_2NP		-470,028
	VV		F1_otvor_3NP		-465,474
	VV		F1_otvor_4NP		-260,899
	VV		Mezisoučet		2 958,589
	VV		F5		136,448
	VV		Mezisoučet		136,448
	VV		W4		50,640
	VV		Mezisoučet		50,640
	VV		Součet		3 145,677

Dle tabulky skladeb je u F1 a F5 zdivo z keramických cihel tl. 250 mm, pouze u skladby W4 je zdivo dle popisu uvedeného u položky č.15.

Odpověď č. 1:

Do soupisu prací doplněna položka č. 1678 pro zdivo tl. 250 mm. Výkaz výměr položky č. 15 byl upraven.

Dotaz č. 2:

Příloha č.4 – Výkaz výměr, list A00

Počty železobetonových a keramických překladů ve VV (pol.č. 18 až 32) neodpovídají počtu překladů dle PD – tabulka překladů

Odpověď č. 2.

Do soupisu prací byly doplněny položky týkající se chybějících překladů č. 1687, 1688, 1689, 1683 a chybějících výplňových desek z EPS pol. č. 1679, 1680, 1681 a položek pro provedení monolitického překladu pol. č. 1683, 1684, 1685 a 1686.

Výkaz výměr stávajících položek byl zaktualizován.

Dotaz č. 3:

3. Příloha č.4 – Výkaz výměr, list ZSJ

16	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	902,310
17	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	268,540

K uvedeným položkám jsme ve VV nenašli položku na dodávku materiálu pažení - výdřevy

Odpověď č. 3:

Dodávka materiálu je dle specifikace CS ÚRS součástí jednotkové ceny.

Dotaz č. 4:

Příloha č.4 – Výkaz výměr, list SO.06

15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	849,128
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101		
	VV		"Zásyp v komunikaci bude proveden štěrkopískem se zhutněním"		
	VV		"musí odpovídat požadavkům na únosnost podkladu vozovky"		
	VV		"mimo komunikace může být proveden zhutněnou zeminou"		
	VV		"zásyp retence bude proveden dle požadavku dodavatele galerie"		
	VV		((15*9*4)-(11,3*4,9*1,4))+(30-(0,5*4,5)) "RN1"		490,232
	VV		((12*12*3)-(8,1*8,1*1,4))+(20-(0,5*2,5)) "RN2"		358,896
	VV		Součet		849,128
16	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	849,128
	PP		štěrkopísek frakce 0/16		

U položky č.16 je chybná výměra - chybí přepočet množství z m3 na t

Odpověď č. 4:

Do VV doplněn přepočet výměry - koef. 2,0

Dotaz č. 5:

5. Příloha č.4 – Výkaz výměr, list SO.06, SO.08, SO.09, položka:

115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod
-----------	---	-----

Dle našeho názoru chybí ve VV položky „Pohotovost čerpací soupravy“ k výše uvedené položce.

Odpověď č. 5:

Úprava položky „Odvodnění stavební jámy vč. zřízení, provoz a odstranění čerpadel, čerpání vody, výtlačného potrubí a napojení na kanalizaci vč. poplatku za stočné dle podmínek provozovatele“ 1 soubor.

Dotaz č. 6:

V zadávací dokumentaci je v článku 14. DALŠÍ INFORMACE A POŽADAVKY ZADAVATELE uvedeno následující: „14.6. Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které svým objemem/rozsahem prací převyšují 2,5 % celkového objemu/rozsahu veřejné zakázky, a které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům; dodavatel je povinen uvést identifikační údaje všech těchto poddodavatelů.“ Ve fázi zpracování nabídky nám obvykle nejsou poddodavatelé zcela známi. Může tedy dodavatel tuto informaci uvést do požadovaného formuláře s tím, že specifikuje konkrétní poddodavatele až před případným podpisem smlouvy?

Odpověď č. 6:

Dodavatel má povinnost splnit výše uvedenou podmínku výše uvedeným způsobem. Uvedená podmínka je uvedena jednoznačným a jasným způsobem, pokud dodavatel bude postupovat alternativně k této podmínce, je výhradně jeho odpovědností, zda a jakým způsobem naplní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zadavatel se nemůže *pro futuro* vyjadřovat k posouzení nabídky konkrétního dodavatele a případnému nesplnění zadávacích podmínek ze strany dodavatele, předmětná otázka bude náležet k posouzení komisi pro posouzení nabídek.

Dotaz č. 7:

trativod

V technické správě na straně číslo 13, je uvedeno, že: „Projektem je uvažován hlubinný způsob objektu na vrtaných pilotách. Multifunkční budovu doporučujeme založit hlubinně pomocí velkopřůměrových vrtaných pilot, dostatečně vetknutých do silně zvětralých jílovitých břidlic R5 (GT4), případně mírně zvětralých břidlic třídy R4 (GT5).“

V technické správě na straně číslo 14, je uvedeno, že: „Nově provedenými vrty V1 až V8 byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 6,4 - 9,0 m pod povrchem stávajícího terénu (ve vrtech V1 a V6 nebyla podzemní voda naražená, vrt V6 hluboký 9,0 m zůstal suchý, ve vrtu V1 došlo po několika hodinách k nastoupení hladiny na úroveň 9,0 m pod terénem). V archivních vrtech byla hladina podzemní vody zastižena v hloubkách 5,8-10,5 m pod povrchem terénu.“

Na základě tyhle tvrzení žádáme zadavatele o zodpovězení následujících otázek, případné doplnění specifikaci:

- A) Kde je uvedeno, jakým průměrem se bude vrtat?*
- B) Kde je uveden průměr zárubnic a z jakého materiálu jsou?*
- C) Kde je uvedena délka zárubnice včetně skladby vrtu?*

Odpověď č. 7:

Na str.13 Souhrnné technické zprávy jsou dle rozsahu daném vyhl. 499/2006Sb. popsány závěry průzkumů, tedy i citovaného IGP. Předpokládaný průběh hladiny podzemní vody je naznačen v řezech. V půdorysu výkopů je uveden návrh řešení odvodnění stavební jámy včetně potrubí a šachet, nicméně podrobný návrh je předmětem realizační dokumentace dodavatele v závislosti na skutečné úrovni HPV a přítocích do stavební jámy. Položka ve VV je u jednotlivých objektů jako soubor pro odvodnění stavební jámy, resp. pro hlavní

stavební jámu i další položky obsahující stavební drenáž, čerpací a usazovací jímky a potřebné zemní práce s tím spojené.

Dotaz č. 8:

podlahy

Dle našeho názoru, by při antistatických podlahách by měla být provedena revize elektro. Jelikož část antistatiky je i na zdvojených podlahách, měla by se revize dělat na celý soubor antistatických podlah. Žádáme zadavatele o doplnění položky do výkazu výměr, případně o vysvětlení, kde se revize v rozpočtu nachází.

Odpověď č. 8:

Veškeré revize elektro jsou součástí VV části silnoproud, položka 277.

Dotaz č. 9:

teleskopická plošina

113	K	945412110.R	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška - požadovaný rozsah pro stavební a montážní práce v dle TP stavební, konstrukční a profesních částí dokumentace v délce nasazení dle POV	kpl	1,000
-----	---	-------------	--	-----	-------

PP

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška - požadovaný rozsah pro stavební a montážní práce v dle TP stavební, konstrukční a profesních částí dokumentace v délce nasazení dle POV

Žádáme zadavatele o informaci, případné doplnění, kde se nachází bližší specifikace ke teleskopické plošině. Do jaké výšky musí plošina dosáhnout? Má teleskopická plošina dosáhnout do uvezené výšky objektu neboli do 12 metrů? Je teleskopická plošina součástí dodávky lešení?

Odpověď č. 9:

Zadavatel nebude zhotoviteli předepisovat konkrétní typ plošiny. Konkrétní výběr, specifikace a nasazení plošiny během stavby je věcí postupu a způsobu provádění prací zhotovitelem stavby. Vnitřní a fasádní lešení je kalkulována v samostatných položkách.

Dotaz č. 10:

svítidla

Žádáme zadavatele o překontrolování množství svítidel ve výkazu výměr s množstvím svítidel v projektové dokumentaci. Dle našeho názoru je několika rozpor v množství. Prosíme o kontrolu případně o úpravu tak, aby to bylo pro uchazeče jasné a srozumitelné.

Odpověď č. 10:

Pokud zhotovitel našel konkrétní nesoulad PD a VV, je třeba zadat konkrétní dotaz, např. jakých svítidel/položky VV se dotaz týká, které konkrétní položky ve VV nebo PD nejsou jasné a srozumitelné.

Projektant po kontrole doplnil položku pro nouzová svítidla N9 26ks a upřesnil popis položek svítidel S6 (13 ks svítidel v lištách okolo atria) a S12 (96 ks tvořící světelné linky v aule). Je vydána revize VV.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr jsou následující položky:

1047	K	769R00D.001	OD.001 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000
PP			OD.001 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat Poznámka k položce:		
P			Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		
1048	K	769R00D.002	OD.002 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000
PP			OD.002 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat Poznámka k položce:		
P			Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		
1049	K	769R00D.003	OD.003 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm EI 30 DP1 C vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000
PP			OD.003 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm EI 30 DP1 C vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat Poznámka k položce:		
P			Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		
1050	K	769R00D.004	OD.004 vjezdová hliníková průmyslová sekční vrata s výplní tahokovem, elektricky ovládaná přes GSM bránu a dvoukanálovým dálkovým ovládáním (1 ks ovladače ke každému stání + 1ks pro správce). Vrata sekční budou mít možnost ručního otvírání (na kliku, řetí	ks	1,000
PP			OD.004 vjezdová hliníková průmyslová sekční vrata s výplní tahokovem, elektricky ovládaná přes GSM bránu a dvoukanálovým dálkovým ovládáním (1 ks ovladače ke každému stání + 1ks pro správce). Vrata sekční budou mít možnost ručního otvírání (na kliku, řetízku) v případě výpadku elektrického proudu. Vrata musí splňovat akustické požadavky dle ČSN 730532 a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (použijí se silent bloky s pryžovým tlumícím těsněním u paty vrat). Pohon vrat boční s řídicí jednotkou pro volbu času zavření. Pohon vrat musí obsahovat frekvenční měnič, který zajistí, že vrata před dojezdem zpomalí, tím se redukuje ráz a vrata jsou tišší. Anténu pro příjem signálu z ovladačů instalovat tak, aby nedocházelo k jejímu stínění. Barva a povrchová úprava vrat dle návrhu architekta. Volná plocha výplně vrat dle požadavku VZT min. 2m ² . ref. standard fa. Horman - ITO 400 FU vel. cca 6000/2700 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat Poznámka k položce:		
P			Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		

1051	K	769R00D.005	OD.005 exteriérové kovové dvoukřídle dveře prosklené s nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně, panika na obou křídlech a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1100+1100/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a	ks	1,000
PP			OD.005 exteriérové kovové dvoukřídle dveře prosklené s nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně, panika na obou křídlech a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1100+1100/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat		
P			Poznámka k položce: Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		
1052	K	769R00D.006	OD.006 exteriérové kovové dvoukřídle dveře hladké plné s proskleným nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně, panika na obou křídlech a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1000+1000/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky	ks	1,000
PP			OD.006 exteriérové kovové dvoukřídle dveře hladké plné s proskleným nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně, panika na obou křídlech a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1000+1000/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat		
P			Poznámka k položce: Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		
1053	K	769R00D.007	OD.007 exteriérové kovové jednokřídle dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. Zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000

K oknům a dveřím a LOP je tabulka z výpisů oken a dveří – označená MFB_DSP_D_SO 01-ARS – O – Okna a dveře. Zde jsou zakresleny jednotlivá okna a dveře. Zjistil jsem následující:

Pol: OD.001,OD.002,OD.003,OD.004, OD 007 Nejsou v dané tabulce prvků popsány a zakresleny.

Odpověď č. 11:

Položky pro exteriérové dveře a garážová vrata jsou specifikovány na konci tabulky (str.49-51).

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr jsou položky:

1054	K	769R00D.101	OD.101 exteriérové kovové dvoukřídle dveře prosklené s nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm, panika na obou křídlech vel. cca 900+800/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vr	ks	1,000
PP			OD.101 exteriérové kovové dvoukřídle dveře prosklené s nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm, panika na obou křídlech vel. cca 900+800/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat		
P			Poznámka k položce: Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.		
1055	K	769R00D.102	OD.102 exteriérové kovové jednokřídle dveře hladké plné s proskleným nadsvětlíkem, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca	ks	1,000

			1000/2100+900 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat			
--	--	--	---	--	--	--

V tabulce oken a dveří nejsou k těmto položkám žádné výkresy a popisky. Bude doplněno ?

Odpověď č. 12:

Položky pro exteriérové dveře a garážová vrata jsou specifikovány na konci tabulky (str.49-51).

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr jsou položky:

1058	K	769R00D.401	OD.401 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 900/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.401 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 900/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			
1059	K	769R00D.402	OD.402 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 900/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.402 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 900/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			
1060	K	769R00D.403	OD.403 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.403 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění připojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			
1061	K	769R00D.404	OD.404 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené - průsvitné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.404 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené - průsvitné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídavného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>			

Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění přípojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.

1062	K	769R00D.405	OD.405 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.405 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění přípojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			
1063	K	769R00D.406	OD.406 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.406 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 1100/2420 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění přípojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			
1064	K	769R00D.407	OD.407 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 900/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat	ks	1,000	
	PP		OD.407 exteriérové kovové jednokřídlé dveře prosklené, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm vel. cca 900/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění přípojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			
1065	K	769R00D.408	OD.408 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, s požární odolností, kouřotěsné ze samozavíračem, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm EI 30 DP1 SC vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabu	ks	1,000	
	PP		OD.408 exteriérové kovové jednokřídlé dveře hladké plné, tepelně izolační, s požární odolností, kouřotěsné ze samozavíračem, kompletizovaný výrobek vč. zárubně a přídatného profilu výšky 150mm EI 30 DP1 SC vel. cca 1000/2100 mm, komplet provedení dle tabulky ext. dveří a vrat <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Jednotková cena vč. rozšiřovacích a iz. profilů, kotvení, utěsnění přípojovací spáry a přísl. dle tabulky ext. dveří a vrat a TP výrobce.</i>			

Procházel jsem tabulku oken a dveří a nikde jsem nenašel k těmto položkám výkresy ani popisky. Budou výkresy doplněny do tabulky ?

Odpověď č. 13:

Položky pro exteriérové dveře a garážová vrata jsou specifikovány na konci tabulky (str.49-51).

Dotaz č. 14:

Procházel jsem výkresy oken a dveří – viz tabulka oken a dveří. Zde je pozice :

*OL 501 – Hliníkový prosklený světlík 7,8 * 10,55. Nikde jsem nenašel ve výkazu výměr položku pro světlík. Bude položka pro světlík doplněna do výkazu výměr?*

Odpověď č. 14:

Odpověď: Doplněna nová položka č. 1690 do soupisu prací.

1690	K	769R00L.501	OL.501 exteriérový světlík, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vel. cca 8400/11150 mm, komplet provedení dle tabulky fasádních systémů	ks	1,000
------	---	-------------	--	----	-------

Dotaz č. 15:

V tabulce oken a dveří je výkres pozice 0.502 – Hliníkový poklop

Tuto položku jsem nikde ve výkazu výměr nenašel. Bude do výkazu výměr doplněna ?

Odpověď č. 15:

Doplněna nová položka č. 1691 do soupisu prací.

1691	K	769R00L.502	OL.502 exteriérový revizní vstup AL, tepelně izolační, kompletizovaný výrobek vel. cca 900/900 mm, komplet provedení dle tabulky fasádních systémů	ks	1,000
------	---	-------------	--	----	-------

Nad rámec odpovědí zadavatel upravuje chybějící položky do soupisu prací:

1692	K	953R00J63c	D+M J63c revizní dvířka s PO do SDK, vel. 500x500 mm dle tabulky ostatních výrobků	ks	9,000
1693	K	953R00J63d	D+M J63d revizní dvířka s PO do SDK, vel. 600x600 mm dle tabulky ostatních výrobků	ks	11,000
1694	K	953R00J63e	D+M J63e revizní dvířka do SDK, vel. 800x900 mm dle tabulky ostatních výrobků	ks	6,000
1695	K	953R00J63f	D+M J63f revizní dvířka do SDK, vel. 1000x900 mm dle tabulky ostatních výrobků	ks	1,000
1696	K	317941119.R	D+M atypické zámečnické konstrukce pod PR3aZ - L profil 125x8 dl. 200mm s čelní deskou vč. kotvení do ŽB - dle tabulky překladů	kpl	1,000
1697	K	953R0PB1	Protipožární ucpávka zatěsnění prostupu sdružené páteřní trasy sítí	m2	105,500
1698	K	953R0PB1.1	prostup 2400x800 mm, tl.stěny 150 mm dle PBŘ	ks	1,000
1699	K	953R0PB1.01a	prostup 460x590 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1700	K	953R0PB1.01b	prostup 1030x550 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1701	K	953R0PB1.01c	prostup 825x700 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1702	K	953R0PB1.01d	prostup 865x1180 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1703	K	953R0PB1.01e	prostup 1410x1090 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1704	K	953R0PB1.01f	prostup 720x1770 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1705	K	953R0PB1.01g	prostup 4 050x530 mm, tl.stěny 200 mm dle PBŘ	ks	1,000
1706	K	953R0PB1.01h	utěsnění dilatace v úrovni stropu tl.20mm dle PBŘ	m	124,800

Zrušení položky ze soupisu prací:

193	K	953R0PB1.1	PB1.1 Protipožární ucpávka-zatěsnění prostupu sdružené páteřní trasy sítí prostup 2400/800 mm, tl.stěny 150 mm dle PBŘ	ks	1,000
-----	---	------------	--	----	-------

Změna popisu položky v soupisu prací:

125	K	953R00J118	D+M J118 průchodka bílou vanou vnitřní průměr Ø200, pažnice HRD 200 FUF2 + těsnění HSD pro potrubí ZTI - KD DN125 dle tabulky ostatních výrobků	ks	2,000
-----	---	------------	---	----	-------

Změna výměry položek soupisu prací:

418	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	15,000
419	M	590.J141a	dvířka revizní jednokřídlá vel. 300x300mm dle J141a	kus	15,000
420	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	26,000
421	M	590.J141b	dvířka revizní jednokřídlá vel. 400x400mm dle J141b	kus	26,000
422	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	2,000
423	M	590.J141c	dvířka revizní jednokřídlá vel. 500x500mm dle J141c	kus	2,000

Přílohy:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr

S úctou

v z. KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan