

VYSVĚTLENÍ/ ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
IČO: 00216208
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Praze dne 12. 2. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“

Vážení,

v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**“, systémové číslo P23V00000702, spisová značka UK2LF/456495/2023, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-057472.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí obdržených dne 7. 2. 2024 prostřednictvím portálu zadavatele na adrese <https://zakazky.cuni.cz/>.

Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 rozhodl o změně/aktualizaci přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr. Současně zadavatel provedl revizi tabulky ostatních a zámečnických výrobků, výkresů střech. Dokumenty uveřejňuje spolu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 12. Zadavatel tímto ruší předchozí znění uvedených dokumentů a nahrazuje tyto dokumenty aktualizovaným zněním.

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 18. 3. 2024 do 10:00 hodin.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je objekt 5.01 – Opěrné stěny – jsou položky:

75	K	767R.Z001	D+M Z001 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z001 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. "Z001, dla tabulky zámečnických výrobků" 486,9
76	K	767R.Z002	D+M Z002 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z002 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. "Z002, dla tabulky zámečnických výrobků" 2*151,47
77	K	767R.Z003	D+M Z003 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z003 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. "Z003, dla tabulky zámečnických výrobků" 1*260,08
78	K	767R.Z004	D+M Z004 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z004 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. "Z004, dla tabulky zámečnických výrobků" 4*17,08
79	K	767R.Z005	D+M Z005 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z005 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. "Z005, dla tabulky zámečnických výrobků" 1*26,72
80	K	767R.Z006	D+M Z006 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z006 ocelové konstrukce zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. "Z006, dla tabulky zámečnických výrobků" 1*894,8
81	K	767R.Z007	D+M Z007 ocelové konstrukce zábradlí OS vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z007 ocelové konstrukce zábradlí OS vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně. Jednotková cena vč. osazení chráničky a zainjektování cem. zálivkou vč. dodávky materiálu dle DET.01. "Z007, dla tabulky zámečnických výrobků" 203,75*27
82	K	767R.Z008	D+M Z008 ocelové konstrukce zábradlí OS vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce

	PP		D+M Z008 ocelové konstrukce zábradlí OS vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobce <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		<i>Jednotková cena vč. osazení chráničky a zainjektování cem. zálivkou vč. dodávky materiálu dle DET.02.</i> "Z008, dla tabulky zámečnických výrobků" 174,05*12
83	K	767R.Z009	D+M Z009 ocelové konstrukce zábradlí OS vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce
	PP		D+M Z009 ocelové konstrukce zábradlí OS vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobce <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		<i>Jednotková cena vč. osazení chráničky a zainjektování cem. zálivkou vč. dodávky materiálu dle DET.01.</i> "Z009, dla tabulky zámečnických výrobků" 240,38*12

V objektu A 00 – Stavební část :

498	K	767R.Z001	D+M Z001 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z001 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		"Z.01" 861*1
	VV		Součet
499	K	767R.Z002	D+M Z002 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z002 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		"Z.02" 123*3
	VV		Součet
500	K	767R.Z003	D+M Z003 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z003 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		"Z.03" 131
	VV		Součet
501	K	767R.Z004	D+M Z004 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z004 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		"Z.04" 421
	VV		Součet
502	K	767R.Z005	D+M Z005 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z005 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků <i>Poznámka k položce:</i>
	P		<i>Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.</i>
	VV		"Z.05" 404

	VV		Součet
503	K	767R.Z006	D+M Z006 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z006 ocelového jednoramenného schodiště vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.
	VV		"Z.06" 456
	VV		Součet
504	K	767R.Z007	D+M Z007 ocelového žebříku dl. cca 6,2 m vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z007 ocelového žebříku dl. cca 6,2 m vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.
	VV		"Z.07" 307
	VV		Součet
505	K	767R.Z008	D+M Z008 ocelového žebříku dl. cca 6,2 m vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z008 ocelového žebříku dl. cca 6,2 m vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.
	VV		"Z.08" 307
	VV		Součet
506	K	767R.Z009	D+M Z009 ocelového žebříku dl. cca 5,9 m vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	PP		D+M Z009 ocelového žebříku dl. cca 5,9 m vč. zábradlí, pororoštu, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků
	P		Poznámka k položce:
	VV		Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.
	VV		"Z.009" 322

Procházel jsem projektovou dokumentaci a pozice zámečnických prací. Zde jsou rozepsány a zakresleny pozice Z 001 až Z 008 – pro objekt A 00 – Stavební část. Pro objekt 5.01 – Opěrné stěny nejsou pozice Z 001 až Z 008 nikde rozkresleny a rozepsány. Budou k tomuto objektu doplněny výkresy pozic Z001 až Z008, tak aby mohlo dojít k jejich ocenění ?

Odpověď č. 1:

Zámečnické konstrukce pro objekt SO-05 jsou součástí tabulek a výkresů výrobků pro tento objekt, nikoli součástí tabulek výrobků objektu SO-01.

Dotaz č. 2:

V objektu A 00 – Stavební část jsou položky:

252	M	69334J23.R	lišta kačírková, nerez, perforovaný profil tvaru "L" dle J23
	PP		lišta kačírková, nerez, perforovaný profil tvaru "L" dle J23
	P		Poznámka k položce:
	VV		viz. skladba PS1, obvod S3
	VV		"J23, dle tabulky ostatních výrobků" 171
	VV		Součet
	VV		171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

253	M	69334J24.R	lišta kačírková, nerez, perforovaný profil tvaru "L" dle J24
	PP		lišta kačírková, nerez, perforovaný profil tvaru "L" dle J24
	P		Poznámka k položce:
	VV		viz. skladba PS1, obvod S3
	VV		"J24, dle tabulky ostatních výrobků" 219
	VV		Součet
	VV		219*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
254	M	69334J136.R	lišta kačírková, nerez, perforovaný profil tvaru "L" dle J136
	PP		lišta kačírková, nerez, perforovaný profil tvaru "L" dle J136
	VV		"J136, dle tabulky ostatních výrobků" 154
	VV		Součet
	VV		154*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

V dané tabulce prvků J – J 23, J24 a J 136 je uvedeno:

Jedná se o perforovaný nerezový profil tvaru L. Víc není v popiskách uvedeno. Podle těchto popisků nelze kačírkovou lištu ocenit. Kačírková lišta má různé rozměry (výšky) a různá provedení. Proto žádáme o doplnění a specifikaci těchto kačírkových lišt. Budou rozměry kačírkových lišt upřesněny ? Z půdorysu ani z řezu to není patrné.

Odpověď č. 2:

Výška kačírkové lišty vychází ze skladby střechy, kde je použita. V tabulce je u každé lišty odkaz na umístění na výkrese a skladby jsou rozkresleny v tabulce skladeb. Tzn. např.:

J23 – rozhraní mezi kačírkem a zelení na extenzivní střeše nad strojovny VZT, skladba S5. Výška na výšku substrátu - 80mm.

J24 – rozhraní mezi dlažbou na podločkách S3 a zelení na intenzivní střeše S2, resp. kačírkem a zelení v S2 ve 4.NP. Výška dle substrátu a drenážní fólie - 240mm.

J136 – rozhraní mezi kačírkem a zelení na extenzivní střeše nad aulou S5 v 2.NP. Výška na výšku substrátu - 80mm.

Je vydána revize tabulky ostatních výrobků s upřesněním rozměru a výměry kačírkových lišt. Rozsah je upřesněn i na výkresech střech P04 a PS1, které jsou v příloze v revizi vydány. Je vydána revize VV.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací ZSJ Zajištění stavební jámy, v pol.č.27 je počítáno ve VV s řezem D2-D2 u kterého se dle DI 09/05 měnilo množství.

27	K	225412114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	237,800
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/225412114		

VV	"vrty pro kotvy"	
VV	"Řez B-B" 43,2	43,200
VV	"Řez D1-D1" 81,6	81,600
VV	"Řez D2-D2" 6	6,000
VV	"Řez F1-F1" 56	56,000
VV	"Řez F2-F2" 51	51,000
VV	vrt195_IV	Součet
		237,800

U této položky by také mělo být počítáno se 60 m místo 6m.

Tímto Vás žádáme o prověření množství pol.č. 27.

Odpověď č. 3:

Výkaz výměr opraven u výměry „Řez D2-D2“ na 60 m.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 558 s označením Z057:

558	K	767R.Z057	D+M Z057 ocelové zábradlí na únikové schodiště z šaten vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků	kg	4,000
-----	---	-----------	--	----	-------

PP

D+M Z057 ocelové zábradlí na únikové schodiště z šaten vč. kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce:

Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.

Ovšem dle Tabulky zámečnických výrobků prvek Z057 má hmotnost 432,17 kg.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 4:

Výkaz výměr položky opraven na 432,17 kg.

Dotaz č. 5:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 512 s označením Z014b:

512	K	767R.Z014b		D+M Z014b exteriérová dvířka pro zásuvky na fasádě, vel. 40x40 cm z AL plechu vč. kotvení, TI podložka, zámku a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků	ks	4,000
	PP			D+M Z014b exteriérová dvířka pro zásuvky na fasádě, vel. 40x40 cm z AL plechu vč. kotvení, TI podložka, zámku a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků		
	VV			"Z.014b" 4		4,000
	VV			Součet		4,000

Ovšem dle Tabulky zámečnických výrobků prvek Z014b má 6 ks.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 5:

Výkaz výměr položky opraven na 6 ks.

Dotaz č. 6:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 516 s označením Z018:

516	K	767R.Z018		D+M Z018 šachtových stupadel, nášlapná šířka 335 mm, hloubka stupně 152 mm - komplet provedení dle tabulky zámečnických výrobků	ks	3,000
	PP			D+M Z018 šachtových stupadel, nášlapná šířka 335 mm, hloubka stupně 152 mm - komplet provedení dle tabulky zámečnických výrobků		

Ovšem dle Tabulky zámečnických výrobků prvek Z018 má 1 ks.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 6:

Výkaz výměr položky opraven na 1 ks.

Dotaz č. 7:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 519 s označením Z021:

519	K	767R.Z021		D+M Z021 Poklop s požární odolností EW30DP1 k probetonování-prodláždění, s těsněním, víko s rámem šroubované, povrch stejný jako okolní plocha - stěrka, 800x600 mm, vč. rámu - komplet provedení dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce	ks	1,000
-----	---	-----------	--	---	----	-------

PP

D+M Z021 Poklop s požární odolností EW30DP1 k probetonování-prodláždění, s těsněním, víko s rámem šroubované, povrch stejný jako okolní plocha - stěrka, 800x600 mm, vč. rámu - komplet provedení dle tabulky zámečnických výrobků a TP výrobce

Ovšem dle Tabulky zámečnických výrobků prvek Z021 má 3 ks.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 7:

Výkaz výměr položky opraven na 3 ks.

Dotaz č. 8:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 529 s označením Z030:

529	K	767R.Z030		D+M Z030 kabelový žlab 125x50 mm, Viz schéma Z.030 vč. třmenů, závěsů, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků	m	16,000
-----	---	-----------	--	--	---	--------

PP

D+M Z030 kabelový žlab 125x50 mm, Viz schéma Z.030 vč. třmenů, závěsů, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce:

Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.

Ovšem dle výkresu MFB_DPS_D_SO-01_ARS_Z-Z.030... je délka 22 m.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 8:

VV a tabulka výrobků opravena na délku 22,5 m. Vydána revize tabulky Z, kde je v tabulce pro Z.030 opravena hodnota ve shodě s výkresem na 22,5m.

Dotaz č. 9:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 532 s označením Z033:

532	K	767R.Z033		D+M Z033 kabelový žlab 125x50 mm, Viz schéma Z.033 vč. třmenů, závěsů, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků	m	1,600
-----	---	-----------	--	--	---	-------

PP

D+M Z033 kabelový žlab 125x50 mm, Viz schéma Z.033 vč. třmenů, závěsů, kotvení a povrchové úpravy - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků

P

Poznámka k položce:

Prořez, svary, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.

Ovšem dle výkresu MFB_DPS_D_SO-01_ARS_Z-Z.033... je délka 10,405 m.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 9:

Výkaz výměr položky opraven na 10,4 m.

Dotaz č. 10:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 550 s označením Z049:

550	K	767R.Z049b		D+M Z049 nerezového madla zábradlí na dvouramenném schodišti vč. kotvení - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků	m	6,400
	PP			D+M Z049 nerezového madla zábradlí na dvouramenném schodišti vč. kotvení - komplet provedení vč. detailů dle tabulky zámečnických výrobků		
	P			Poznámka k položce:		
				Prořez, kotevní a spojovací materiál, detaily a ostatní započteno v jednotkové ceně.		
	VV			"Z049" 3,2*2		6,400
	VV			Součet		6,400

Ovšem dle Tabulky zámečnických výrobků prvek Z049 má délku 37,795 m/ks x 2 ks.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 10:

Výkaz výměr položky opraven na 75,6 m.

Dotaz č. 11:

V soupisu prací A00 – Stavební část je pol. zámečnických konstrukcí č. 586 s označením Z078b:

586	K	767R.Z078b		D+M Z078 pletiva ochranné konstrukce splitů vč. kotvení dle tabulky zámečnických výrobků	m2	6,100
	PP			D+M Z078 pletiva ochranné konstrukce splitů vč. kotvení dle tabulky zámečnických výrobků		

Ovšem dle Tabulky zámečnických výrobků prvek Z078 má plochu pletiva 6,1 m2/ks x 5 ks.

Žádáme Vás o prověření a případnou úpravu.

Odpověď č. 11:

Výkaz výměr položky opraven na 30,5 m².

Přílohy:

- *Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Výkaz výměr*
- *Revize revizi tabulky ostatních a zámečnických výrobků, výkresů střech*

S úctou

v z. KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan