

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
IČO: 00216208
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Praze dne 16. 2. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“

Vážení,

v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**“, systémové číslo P23V00000702, spisová značka UK2LF/456495/2023, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-057472.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí obdržených dne 14. 2. 2024 prostřednictvím portálu zadavatele na adrese <https://zakazky.cuni.cz/>.

Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 rozhodl o změně/aktualizaci Skladby konstrukcí D.1.1, 60 (MFB_DPS_D_SO-01_ARS_X01_SKLADBY_REV1). Dokument uveřejňuje spolu s vysvětlením zadávací dokumentace č. 14. Zadavatel tímto ruší předchozí znění uvedeného dokumentu a nahrazuje tento dokument aktualizovaným zněním.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr Příloha č. 4 - Výkaz výměr k 12.2.2024.xlsx list „A00 - Stavební část“ je požadována tato položka:

113	K	945412110.R	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška - požadovaný rozsah pro stavební a montážní práce v dle TP stavební, konstrukční a profesních částí dokumentace v délce nasazení dle POV	kpl	1,000
-----	---	-------------	--	-----	-------

PP

*Teleskopická hydraulická montážní plošina výška -
požadovaný rozsah pro stavební a montážní práce v
dle TP stavební, konstrukční a profesních částí
dokumentace v délce nasazení dle POV*

V případě, že zadavatel nemá požadavek na trvalé dodání montážní plošiny, je opravdu nutné, aby tato položka byla ve výkazu výměr, když způsob využití mechanizace (stabilní jeřáby, mobilní jeřáby, staveništní výtahy) by měl být na rozhodnutí generálního zhotovitele, a veškeré tyto náklady by měly obsahovat položky s přesunem hmot?

Odpověď č. 1:

Položky přesunů hmot nezahrnují nasazení montážních plošin. V této R položce naceňte nasazení mechanizace výškových plošin (doprava, pronájem, odvoz vč. případné manipulace) na celý rozsah předmětu díla a v délce nasazení dle uvažovaného POV.

Naceňte položku dle soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Je laboratorní vybavení součástí této dodávky nebo to bude řešeno samostatně?

Odpověď č. 2:

Odpověď již byla zveřejněna v rámci předchozích dotazů uchazečů..

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr Příloha č. 4 - Výkaz výměr k 12.2.2024.xlsx list „SIL – Silnoproud“ je položka č. 252 pro dodávku a montáž měděné pásoviny antistatické podlahy.

D	D3.19	Antistatická podlaha			
252	K	D3.19.R001	Měděná pásovina 30x0,5mm pod lino do místností s antistatickým opatřením, rastr 1x1m	m2	1 450,000
	PP		Měděná pásovina 30x0,5mm pod lino do místností s antistatickým opatřením, rastr 1x1m		
253	K	D3.19.R002	Uzemňovací krabice s přívodem Cu 6mm	kpl	25,000
	PP		Uzemňovací krabice s přívodem Cu 6mm		
254	K	D3.19.R003	Vodič Cu6	bm	1 100,000
	PP		Vodič Cu6		

Zároveň list „A00 – Stavební část“ obsahuje i položky č. 1160, 1162, 1168, 1172 a 1174 pro pokládku antistatických podlah, které již obsahují měděné pásy (viz popis k položce).

1160	K	776220P1B	D+M PVC tl. 2 mm celoplošně lepeného dle P1B, antistatická disipativní ESP podlaha	m2
	PP		D+M PVC tl. 2 mm celoplošně lepeného dle P1B, antistatická disipativní ESP podlaha	
	P		Poznámka k položce: - antistatická disipativní ESD podlaha s odporem $R_g < 10^6 / 10^9 \Omega$, tzn. elektrostaticky vinyl ESD s grafitem a měděným páskem napojeným na uzemnění. - Jako povlaková krytina je nevržen homogenní vinyl (PVC) tl. 2mm s ochrannou povrchovou úpravou proti poškrábání s dlouhodobou životností, antibakteriální. Vrstva bude odolná lihu, formaldehydu čistícím prostředkům na alkoholové bázi, UV záření, louhům a kyselinám. Bez nutnosti voskování - údržba přešetřením za sucha. Bez obsahu ftalátů. - Barevnost dle projektu interiéru a výběru architekta. - Váha max. 2900g/m² (celková hmotnost dle EN ISO 23997, obsah pojidel dle EN ISO 10581 typ I), vhodné pro kolečkové židle (typ W dle EN425), odolnost kyselinám a zásadám ve vyšších koncentracích, stálost barev nad 6, zbytkový otlak max. 0,04 - Povlakové krytiny budou kladeny v pásch (pásky spojeny svařovací šňůrou) a plošně lepeny, tl. lepidla do 1mm, použité lepidlo bude odpovídat typu vinylu. - Povrchová úprava bude použita pro zajištění odolnosti proti poškrábání, chemické odolnosti a minimalizaci emisí. Vrstva bude odolná lihu, formaldehydu čistícím prostředkům na alkoholové bázi, UV záření, louhům a kyselinám. - Vinylová krytina bude mít protiskluzovou odolnost R9 (souč. smyk. tření $\mu=0,3$). V prostorech, kde hrozí uklouznutí na mokré podlaze nebo s přístupem veřejnosti, na schodech bude vinylová podlaha s klasifikací R10 (souč. smyk. tření $\mu=0,5$). - Vinylová krytina bude s požární klasifikací Bfl-s1. - Klasifikace povlakové krytiny dle třídy zátěže dle EN685 bude 34-43 (komerční prostory - velmi vysoké namáhání), 43 (průmyslové prostory- vysoké namáhání). - V místnosti se schody součástí dodávky ochranné matné nerezové lišty na hranách - Jednotková cena vč. přepravy a příslušenství	
	W		P1B	

Žádáme zadavatele, zda se nejedná o duplicitu, případně o vypuštění duplicitní položky z výkazu výměr.

Odpověď č. 3:

V A00 – Stavební část je upraven popis. Je vydána revize 01 tabulky skladby konstrukcí s doplněním textu „(rastr měděných pásků je součástí dodávky J00)“, které jsou v příloze vydány.

Přílohy:

- Skladba konstrukcí D.1.1, 60 (MFB_DPS_D_SO-01_ARS_X01_SKLADBY_REV1)

S úctou

v z. KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan