

Oblastní inspektorát práce
pro hlavní město Prahu

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5
110 00 Praha - Staré Město

Váš dopis ze dne
14.8.2019

Naše č.j.:
16878/3.42/19-2

Naše sp. zn
V3-2019-104

Vyřizuje/kontakt:
Ing František Šorf / 950 179 333

Praha
11.9.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM, zajištění stavební jámy BCA, Chlorační stanice, přeložky inženýrských sítí
místo: Albertov, Praha
zadavatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha, IČ: 00216208
projektant: znamení čtyř - architekti s.r.o., S. K. Neumanna 2004/10, 182 00 Praha, IČ: 25794591

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 16878/3.42/19-1 ze dne 14.8.2019

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:


1. Před zahájením demolice objektů je nutno zpracovat podrobný technologický postup odstranění stavby. Technologické postupy je nutno předložit inspektorátu k vyjádření..
2. Po celou dobu výstavby musí být všechny volné hrany výkopů zajištěny proti pádu osob do výkopů, koruny všech opěrných a zajišťovacích zdí musí být osazeny předepsaným pevným zábradlím..
3. Všechny poklapy a další vstupy do technologických prostor a jímek musí být zajištěny proti otevření nepovolanými osobami. Všechna definitivní schodiště musí mít zvýraznění prvního a posledního stupně trvalým provedením zvýraznění (nepoužívat nalepovací terče a pásy)..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současné upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing František Šorf
inspektor inspekce II

**Oblastní inspektorát práce
pro hlavní město Prahu**
Kladenská 102/105
160 00 Praha 6

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby

Ing. František Šorf
inspektor inspekce II