

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 podle ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)**

DBID veřejné zakázky: **7084**

Zadavatel:

Univerzita Karlova

veřejná vysoká škola podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
do obchodního rejstříku se nezapisuje

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

ID datové schránky: pijj9b4

ve věci součásti: **1. lékařská fakulta**

kontaktní adresa: Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2

zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zadavateli byla dne 20. 2. 2024 doručena písemná žádost dodavatele vztahující se k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Na základě těchto žádostí poskytuje zadavatel dodatelům následující vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky:

Dotaz č. 1:

Musí být osazen řídicí systém Siemens pro profesi MaR?

Odpověď zadavatele:

Pro zařízení VZT není nutné, aby řídicí systémy byly od výrobce SIEMENS. Pouze je potřeba, aby tyto systémy byly schopny s nadřazeným systémem komunikovat, pomocí komunikačního protokolu např ModBus.

Dotaz č. 2:

Jaký SW je provozován na dispečerském pracovišti MaR?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel disponuje se SW pro ovládání technologií od společností SIEMENS, AMIT a MicroPel.

Iveta Stachová
vedoucí oddělení veřejných zakázek 1.LF UK