

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
IČO: 00216208
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

V Praze dne 21. 3. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“

Vážení,

v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA**“, systémové číslo P23V00000702, spisová značka UK2LF/456495/2023, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-057472.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádosti obdržené dne 19. 3. 2024 prostřednictvím portálu zadavatele na adrese <https://zakazky.cuni.cz/>.

Dotaz č. 1:

Žádáme o opravu položky (viz. níže – list A00 – Stavební část). Keramický překlad atypický dl. 1425 mm výrobci keramických prvků nevyrobí. Žádáme tedy o opravu délky překladu nebo změnu na překlad monolitický.

259	W	"PR4d" 2				8,000	
260	W	Součet				8,000	
261	29 K	317168053.R	Překlad keramický vysoký v 238 mm atyp dl 1425 mm	kus	2,000		0,00
262	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, atyp délky 1425 mm				
263	W	"PR4h" 2			2,000		

Odpověď č. 1:

Položka P4h je popsána v tabulce překladů a patrná z půdorysu 4.NP, s nutností uložení překladu na navazující žb stěnu přes ocelový profil. Atypický překlad délky 1425mm se

provede např. zkrácením z délky 1500mm. Zámečnická konstrukce pro uložení překladu P4h je vykázána samostatně.

S úctou

v z. KLATOVSKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jakub Klatovský, LL.M., jednatel

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan