



**POZNÁMKY**  
NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV).  
**ZÁKLADNÍ:** IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
**ZVÝŠENÁ:**  
**DOPLŇKOVÁ:** VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV).

#### LEGENDA SVÍTIDEL

	LED PANEL S OPÁLOVÝM RÁMEČEKEM 40W, 4000K, M1200 S PŘISAZENÝM RÁMEČEKEM
	PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S CHODBOVOU VYZAŘOVACÍ CHAR. A VLASTNÍ BATERIÍ
	PIKTOGRAMOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S POZOROVACÍ VZDÁLENOSTÍ 24m, S VLASTNÍ BATERIÍ, IP54

#### LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN

- TATO DOKUMENTACE JE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT A UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY KOORDINOVAT S DOTČENÝMI PROFESEMI (VZT, ÚT, ZTI, ELEKTRO, APOD.) A S PLATNOU ČSN Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV).
- POZICI PROSTUPŮ KONZULTOVAT PŘED PROVEDENÍM S PROJEKTANTEM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU DETAILNÍHO ŘEŠENÍ

±0,000 = ..... (BPV)  
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.  
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2  
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz  
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:  
UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA  
BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I  
pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

SILNOPROUDÁ  
ELEKTROINSTALACE  
ČÁST:  
PAROVÉ ROZVODY  
TYPICKÉ PODLAŽÍ 15.NP  
VÝKRES:  
Č.PŘÍLOHY: D.1.4.d.07

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
INVESTOR:  
Universita Karlova, Koleje a Menzy  
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoničkova 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:  
Jiří Flosman  
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:  
Jiří Flosman  
FORMÁT/MĚŘÍTKO: A3/1:100  
DATUM: prosinec 2023  
ZAKÁZKA: 2023-487