



LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PO TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	ROZVADĚČ NN

- TATO DOKUMENTACE JE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT A UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY KOORDINOVAT S DOTČENÝMI PROFESEMI (VZT, ÚT, ZTI, ELEKTRO, APOD.) A S PLATNOU ČSN. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV).
- POZICI PROSTUPŮ KONZULTOVAT PŘED PROVEDENÍM S PROJEKTANTEM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA ZMĚNU DETAILNÍHO ŘEŠENÍ

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

studioDD

studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA
BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I

pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

SILNOPROUDÁ
ELEKTROINSTALACE

ČÁST:

PŮDORYS BYTŮ A+B
OSVĚTLENÍ

VÝKRES:

D.1.4.d.01

Č.PŘÍLOHY:

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:

Universita Karlova, Koleje a Menzy
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoničkova 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:

Jiří Flosman

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Jiří Flosman

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

A3/1:50

DATUM:

prosinec 2023

ZAKÁZKA:

2023-487

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV).

ZÁKLADNÍ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,

UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ

ZVÝŠENÁ:

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

DOPLŇKOVÁ:

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§

90 odst. 3 ZZZV). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZV).

LEGENDA SVÍTIDEL

D1

Stropní přisazené svítidlo 19W, 4000K, IP44
vestavěný LED zdroj 230V, průměr 22 cm

D2

LED osvětlení k zrcadlům, vestavěné trafo,
délka 30 cm, 4,8 W, 300 lm, IP44

C1

Stropní svítidlo, přisazené, těleso kov, difúzor past opál,
LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, IP20, d=500 mm, h=100 mm

