

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Právní a projektové oddělení

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

„Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5-Motol – II.etapa“

Odpověď na dotaz: „Zda informace o geologických vrstvách jsou pro uchazeče zjistitelné z PD jinak (např. z informací o sondách), nebo zda jde o informace, které uchazeč jinak než z IGP zjistit nemůže.“

Vážený pane Horáčku,

k Vašemu dotazu uvádíme, že geologické řezy jsou zákresem informací z provedených geologických sond. Vlastní geologické sondy jsou vyobrazeny a samostatně dokladovány v rámci IGP a informace z nich popsány v technické zprávě IGP, které mají uchazeči k dispozici. Uchazeči tak mají možnost zjistit informaci o geologických vrstvách a hladině podzemní vody v území nejen z geologických řezů, ale i z dokumentace jednotlivých sond v území a především ze zprávy IGP, která je základním podkladem pro zjištění geologických podmínek v území a z níž vychází projektanti při návrhu stavby.

V Praze 04.04.2024

Ing. Pavel Brázda, Ph.D.



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 101
160 00 Praha 6
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280