



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel:	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Sídlo:	nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
IČO:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Zadávací útvar:	Oddělení správy budov a investic
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., děkanka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html

UK-FF – OSBI – Infra na Filozofické fakultě – stavební práce

Výše uvedený zadavatel v souladu s § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bodem 7. Zadávací dokumentace podává následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce.

Dotaz ze dne 5. 4. 2024

Dobrý den,
tímto Vás žádáme o vysvětlení ZD dle níže uvedených dotazů:

Dotaz č. 1:

Prosíme o specifikaci jednotlivých parketových vlysů (jednotlivých prkének) – materiál, rozměry, tvar, jakostní třída.

Dotaz č. 2:

Jaký má být vzor pro kladení vlysů – řemenový, rybinový, šachovnicový? Prosíme o doplnění fotodokumentace.

Dotaz č. 3:

Současná vlysová podlaha je lepená nebo přibíjená na záklop?

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší specifikaci dřevěných soklíkových lišt – materiál, rozměry, tvar.

Odpovědi na dotazy:

Zadavatel uvádí odpovědi na dotazy:



Dotaz č. 1:

Prosíme o specifikaci jednotlivých parketových vlysů (jednotlivých prkének) – materiál, rozměry, tvar, jakostní třída.

Jedná se o standardní dubové parkety I. kategorie o rozměrech 70/400 mm.

Dotaz č. 2:

Jaký má být vzor pro kladení vlysů – řemenový, rybinový, šachovnicový? Prosíme o doplnění fotodokumentace.

Vzor je stejný, jako u ostatních místností FF UK, je uvedeno na přiložené fotografii.
(Foto v příloze)

Dotaz č. 3:

Současná vlysová podlaha je lepená nebo přibíjená na záklop?

Současná vlysová podlaha je přibíjená na prkenný záklop.

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší specifikaci dřevěných soklíkových lišt – materiál, rozměry, tvar.

Materiál lišt je dub, plochá lišta 30/10 mm naplocho.

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
děkanka