



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel:	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Sídlo:	nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
IČO:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Zadávací útvar:	Oddělení správy budov a investic
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., děkanka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html

UK-FF – OSBI – Infra na Filozofické fakultě – stavební práce

Výše uvedený zadavatel v souladu s § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bodem 7. Zadávací dokumentace podává následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce.

Dotaz ze dne 9. 4. 2024

Dobrý den,
tímto Vás žádáme o vysvětlení ZD dle níže uvedených dotazů:

Dotaz č. 1:

Prosíme o specifikaci barevností a požadovaných materiálů u položek:

list 1.NP:

*P.č. 9, Číslo položky 642 94-0001, Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překrytování, přebroušení, nový nátěr dveří a zárubní, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB*

*P.č. 10, Číslo položky 643 94-0002, Oprava stávajících dveří a zárubní jednokřídlých 950*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překrytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

*P.č. 11, Číslo položky 643 94-0003, Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překrytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

list 2.NP:

*P.č. 7, Číslo položky 642 94-0001, Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překrytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB*

list 3.NP:



*P.č. 8, Číslo položky 642 94-0001, Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB*

P.č. 10, Číslo položky 643 94-0003, Lokální oprava desky zakrývací dveře

*P.č. 11, Číslo položky 643 94-0004, Oprava stávajících dveří a zárubní jednokřídlých 800*1970mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

*P.č. 12, Číslo položky 643 94-0005, Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

list 4.NP:

*P.č. 10, Číslo položky 642 94-0001, Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB*

*P.č. 12, Číslo položky 643 94-0003, Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

list 5.NP:

*P.č. 8, Číslo položky 642 94-0001, Repase stávajících dveří dvoukřídlých 1250*2250mm včetně zárubní, lišt a prahu, odstranění stávajícího nátěru, překytování, přebroušení, nový nátěr, repase kování a pantů, kování klika-klika, zámek FAB*

*P.č. 10, Číslo položky 643 94-0003, Oprava stávajících dveří a zárubní dvoukřídlých 1250*2250mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

*P.č. 11, Číslo položky 643 94-0004, Oprava stávajících dveří a zárubní jednokřídlých 800*1970mm, dle potřeby lokálně odstranit stávající nátěr, lokálně překytovat a přebrousit, nový nátěr dveří a zárubní v původním odstínu*

Z jakého materiálu jsou stávající dveře?

Jaký má být použit nový nátěr a jeho barva?

Z jakého materiálu je stávající kování a panty?

Z jakého materiálu jsou stávající zárubně, lišty a prahy?

Prosíme o fotodokumentaci stavu.

Odpověď na dotazy:

Zadavatel uvádí odpověď na dotazy:

Dotaz č.1:

list 1NP, položky č.:642 94-0001; 643 94-0002; 643 94-0003

Z jakého materiálu jsou stávající dveře? - Stávající dveře jsou původní, z masivu.



Jaký má být použit nový nátěr a jeho barva? - Barva RAL 1013 hedvábný lesk.

Z jakého materiálu je stávající kování a panty? - Panty jsou původní, materiál ocel, kování je mosazné.

Z jakého materiálu jsou stávající zárubně, lišty a prahy? - Zárubně, lišty jsou původní, masiv; prahy jsou dubové.

listu 2NP, položka č.:642 94-0001

Z jakého materiálu jsou stávající dveře? - Stávající dveře jsou původní, z masivu.

Jaký má být použit nový nátěr a jeho barva? - Barva RAL 1013 hedvábný lesk.

Z jakého materiálu je stávající kování a panty? - Panty jsou původní, materiál ocel, kování je mosazné.

Z jakého materiálu jsou stávající zárubně, lišty a prahy? - Zárubně, lišty jsou původní, masiv; prahy jsou dubové.

list 3NP, položky č.:642 94-0001; 643 94-0004; 643 94-0005

Z jakého materiálu jsou stávající dveře? - Stávající dveře jsou původní, z masivu.

Jaký má být použit nový nátěr a jeho barva? - Barva RAL 1013 hedvábný lesk

Z jakého materiálu je stávající kování a panty? - Panty jsou původní, materiál ocel, kování je mosazné.

Z jakého materiálu jsou stávající zárubně, lišty a prahy? - Zárubně, lišty jsou původní, masiv; prahy jsou dubové.

položka č.:643 94-0003

Deska zakrývající dveře je sádkarton, nátěr je bílá barva.

list 4NP, položky č.:642 94-0001; 643 94-0003

Z jakého materiálu jsou stávající dveře? - Stávající dveře jsou původní, z masivu.

Jaký má být použit nový nátěr a jeho barva? - Barva RAL 1013 hedvábný lesk

Z jakého materiálu je stávající kování a panty? - Panty jsou původní, materiál ocel, kování je mosazné.

Z jakého materiálu jsou stávající zárubně, lišty a prahy? - Zárubně, lišty jsou původní, masiv; prahy jsou dubové.

list 5NP, položky č.:642 94-0001; 643 94-0003; 643 94-0004

Z jakého materiálu jsou stávající dveře? - Stávající dveře jsou původní, z masivu.

Jaký má být použit nový nátěr a jeho barva? - Barva RAL 1013 hedvábný lesk

Z jakého materiálu je stávající kování a panty? - Panty jsou původní, materiál ocel, kování je mosazné.

Z jakého materiálu jsou stávající zárubně, lišty a prahy? - Zárubně, lišty jsou původní, masiv; prahy jsou dubové.

V příloze zasíláme fotky vzorových dvoukřídlých dveří.



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
děkanka