



Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: -

Naše č. j.: HSHMP 29381/2023

Sp. zn.: S-HSHMP 29381/2023/02806

Vyřizuje: Bc. Veronika Macáková

Tel.: 233 087 752

E-mail: [veronika.macakova@hygp Praha.cz](mailto:veronika.macakova@hygp Praha.cz)

Územní pracoviště: Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7

V Praze dne: 22. 6. 2023

Počet listů/příloh: 2/0

**Univerzita Karlova**

Právnická fakulta

nám. Curieových 901/7

110 00 Praha 1

IČO: 00216208

ID DS: pijj9b4

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Rekonstrukce místností 22, 23, 120, 220, 407 a 412 v objektu PF UK, nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město“**

Na základě žádosti Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1, IČO: 00216208, doručené dne 30. 5. 2023, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Rekonstrukce místností 22, 23, 120, 220, 407 a 412 v objektu PF UK, nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací „Rekonstrukce místností 22, 23, 120, 220, 407 a 412 v objektu PF UK, nám. Curieových 901/7, 110 00 Praha 1 – Staré Město“

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1. Před započítáním užívání/ke kolaudaci stavby musí být HSHMP předložen protokol o měření umělého osvětlení, který objektivně doloží, že prostory učeben, poslucháren a zasedací místnosti mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost (mj. udržovaná osvětlenost  $\bar{E}_m$ , index oslnění UGR ( $R_{UG}$ ), rovnoměrnost osvětlení  $U_0$ ).

**O d ů v o d n ě n í:**

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Ing. arch. Jiří Linhart, Tlustého 2042/22, 193 00 Praha 9, IČ: 47097043, v lednu 2023, bez č. zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební a interiérové úpravy místností 22, 23, 120, 220, 407 a 412 v objektu Právnické fakulty, nám. Curieových 7, Praha 1. Uvažované stavební úpravy se týkají především výměny povrchů podlah nebo podhledů, rozvorů silnoproudu a zabudovaného vybavení učeben (čajové kuchyňky, zatemňující prvky, svítidla, tabule apod.). Stavebními úpravami není zasahováno do nosných konstrukcí a není měněn způsob využití. Větrání a vytápění bude stávající.

Umělé osvětlení bude zajištěno LED svítidly. Navržená intenzita osvětlení je pro pracovní místa v učebnách, posluchárnách a zasedací místnosti min. 500 lx. K projektové dokumentaci byl doložen výpočet umělého osvětlení DIALux ze dne 12. 1. 2023, který dokládá návrh osvětlení dle normových požadavků.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedená podmínka č. 1 byla stanovena dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 45 Osvětlení pracoviště, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

  
**Mgr. Petra Lisa Krivanková**  
vedoucí oddělení hygieny práce I.



Rozdělovník

1. Adresát
2. HSHMP Hygiena práce I.

Příloha: projektová dokumentace