

krček
propojení do
sous. objektu

PŘÍVOD VZDUCHU CHÚC

INSTALAČNÍ ŠACHTY
IŠ-III KCE-EI 30DP1
UZÁVĚR-EI 30DP1+S200
ELEKTRO ROZVADĚČE
ER-II KCE-EI 30DP1
UZÁVĚR-EI 30DP1+S200

- LEGENDA POŽ. UZÁVĚŘŮ
- 1 EI 30DP3, C3, S200
 - 2 EI 30DP3, C3, S200, K
 - 3 EI 30DP3, C3
 - 4 EW 30DP3, C3

| LEGENDA PO: | |
|----------------|-------------------------------------|
| REI 60DP1 | POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE |
| EI 45DP1 | POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN |
| N1.1-II | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB |
| — · — · — | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU |
| H | HYDRANT D25, 30m HADICE |
| ⊗ | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| → P O | SMĚR ÚNIKU, PANIKOVÁ KLIKA, TABULKA |
| E | EVAKUAČNÍ VÝTAH |
| Δ ^P | PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ – PRAŠKOVÝ |
| □ | ROZHLAS – VYHLÁŠENÍ POPLACHU |
| EPS □ | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNAL, TLAČÍTKO |
| 3184175 T C | VPINAČE ELEKTRINÝ – TLAČÍTKA |

