


[illegible]

LEGENDA STOUPAČEK

LEGENDA


Materialy, které jsou případně jmenovité uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, závazné, ale jsou reprezentativní určené kvalitativního standardu. Pokud zadávající dokumentace, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité odborné názvy nebo odkazy na odborní firmy, názvy nebo jména a přijímy nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastníci na při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadávatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.



STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ UZAVÍRACÍM ŠROUBENÍM ROZTEČ 50mm

ŠÍŘKY RADIÁTORŮ DLE TYPŮ:

TYP 11	- 63mm
TYP 21	- 66mm
TYP 22	- 100mm



PŘIPOJENÍ PŘIPOJOVACÍ ARMATUROU ROZTEČ 50mm
S TERMOSTAT. HLAVICÍ

VODOROVNÉ ROZVODY OD ROZDĚLOVAČE KE STOUPÁČKÁM Z OCELOVÝCH HLADKÝCH TRUBEK
STOUPÁČKY A PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES Z PŘESNÝCH TRUBEK Z OCELI VNĚ POZINKOVANÝCH
PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM TRUBKOU 15x1,2
PŘÍPOJKY VĚST NAD SEBOU PŘI PODLAZE

NA PATÁCH STOUPAČEK: -AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL
-2x KULOVÝ KOHOUT, 2x VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODPĚR U POTRUBÍ

- OCELOVÉ TRUBKY


1/2" - 1,6 m

3/4" - 1,8 m
1" - 2,2 m

5/4" - 2.6 m

2'' - 3,4m

M.Č.	ÚČEL M.	m2
001	SKLAD NÁBYTKU	14,8
002	SPRCHY MUŽI	15,3
003	ŠPINAVÉ PRÁDLO	14,7
004	PRÁNÍ A SUŠENÍ	14,9
005	KOLA	13,4
006	DÍLNA	13,4
007	PRÁNÍ A SUŠENÍ	14,9
008	ČISTÉ PRÁDLO	14,7
009	SPRCHY ŽENY	15,3
010	WC	10,8
011	SKLAD	3,4
012	TECH. MÍSTNOST	17,1
013	NÁHRADNÍ ZDROJ	6,1
014	VESTIBUL	13,3
015	CHODBA	33,8
016	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	20,3

Investor	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVEŽDA, BLOK A3, ZVONICKOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC C.S. z.s. r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tob@digitronic.cz		
Místo stavby	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVÁŘ BUDOVA č.5 K.U. HOSTIVÁŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant	Ing. JÁN DINGA	Zodp. projektant	Ing. JÁN DINGA	Stupeň PD	DPS	
Vypracoval	Ing. ALICE POSPIŠILOVÁ			Datum	02/2024	
Část	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		Zakázka číslo	5034	Revize	0
Alize	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVÁŘ			Paně	Formát	A1
Obsah					Měřítko	1:50
	PŮDORYS 1.PP				Číslo výkresu	D.1.4.A01