










## LEGENDA:

-  HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
-  ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
-  KRUHOVÉ POTRUBÍ
-  TLUMIČ HLUKU
-  — PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m<sup>3</sup>/h)  
— ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m<sup>3</sup>/h)  
— ŽAR. Č. X
-  PŘÍVODNÍ/ČERSTVÝ VZDUCH
-  ODVODNÍ/ODPADNÍ VZDUCH
-  PŘÍVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m<sup>3</sup>/h)
-  ODVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m<sup>3</sup>/h)

DVEŘE UVNITŘ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU OPATŘENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, ROZVODY V KOUPELNÁCH V PODHLEDU S PŘÍSTUPEM K REGULAČNÍ KLAPE PŘES REVIZNÍMI DVEŘKY (DODÁVKA STAVBY).

ZA PROSTUPEM PŮ. DÉLČÍ KONTRUKCÍ MIN. 500 mm Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ BEZ VÝÚSTK

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVEZDA, BLOK A3, ZVONICOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, office@digitronic.cz		
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. JAN DINGA			
Vypracoval:	ING. PETR VANICKÝ			Datum:	02/24	
Část:	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ		Zakázka číslo:	5034	Revize:	-
Akce:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ			Paré:	Formát:	A3x3
Obsah:					Měřítko:	1:50
PŮDORYS 1.PP				Číslo výkresu		D.1.4.C01