


LEGENDA:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- KRUHOVÉ POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m3/h)
- ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m3/h)
- ZÁR. Č. X
- PŘÍVODNÍ/ČERSTVÝ VZDUCH
- ODVODNÍ/ODPADNÍ VZDUCH
- PŘÍVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m3/h)
- ODVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m3/h)

POZNÁMKA

DVEŘE UVNITŘ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU OPATŘENY DVEŘNÍ MRÍŽKOU, ROZVODY V KOUPELNÁCH V POHLEDU S PŘÍSTUPEM K REGULAČNÍ Klapce PŘES REVIZNÍ DVÍŘKY (DODÁVKA STAVBY). ZA PROSTUPEM POŽ. DĚLICÍ KONSTRUKCI MIN. 500 mm Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ BEZ VÝUSTEK

M.Č.	ÚČEL M.	m2
301	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
302	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
303	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
304	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
305	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,3
306	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
307	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
308	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,5
309	2LŮŽKOVÝ POKOJ	16,3
310	WC	7,0
311	SPRCHY	8,5
312	KUCHYNĚ	13,3
313	VESTIBUL	12,9
314	ÚKLID. KOMORA	1,4
315	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	20,7
316	CHODBA	34,8

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, office@digitronic.cz						
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6									
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. JAN DINGA		Stupeň PD: DPS					
Vypracoval:	ING. PETR VANICKÝ				Datum: 02/24					
Část:	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ		Zakázka číslo: 5034		Revize: -					
Alce:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ			Paré: <table><tr><td>Formát:</td><td>A3x3</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>1:50</td></tr><tr><td>Číslo výkresu:</td><td></td></tr></table>	Formát:	A3x3	Měřítko:	1:50	Číslo výkresu:	
Formát:	A3x3									
Měřítko:	1:50									
Číslo výkresu:										
Obsah:	PŮDORYS 3-5.NP									
				D.1.4.C04						