


LEGENDA:

- — — — — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- KRUHOVÉ POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU
- X XX XX — PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (m<sup>3</sup>/h)
- XX — ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI (m<sup>3</sup>/h)
- XX — ZÁR. Č. X
- ➔ PŘÍVODNÍ/ČERSTVÝ VZDUCH
- ➔ ODVODNÍ/ODPADNÍ VZDUCH
- XX ➔ PŘÍVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m<sup>3</sup>/h)
- XX ➔ ODVOD – MNOŽSTVÍ VZDUCHU DISTR. PRVKEM (m<sup>3</sup>/h)

POZNÁMKA

DVEŘE UVNITŘ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOV OPATŘENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU, ROZVODY V KOUPELNÁCH V POHLEDU S PŘÍSTUPEM K REGULAČNÍ Klapce PŘES REVIZNÍ DVÍŘKY (DODÁVKA STAVBY).  
ZA PROSTUPEM POŽ. DĚLICÍ KONSTRUKCÍ MIN. 500 mm Z NEHOŘLAVÉHO POTRUBÍ BEZ VÝUSTEK

M.Č.	ÚČEL M.	m <sup>2</sup>
601	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
602	KOUPELNA	4,2
603	PŘEDSÍŇ	7,4
604	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
605	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
606	KOUPELNA	4,2
607	PŘEDSÍŇ	7,4
608	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
609	1LŮŽKOVÝ POKOJ	8,1
610	KOUPELNA	4,4
611	CHODBIČKA	3,3
612	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
613	KOUPELNA	4,2
614	PŘEDSÍŇ	7,4
615	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
616	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
617	KOUPELNA	4,2
618	PŘEDSÍŇ	7,4
619	1LŮŽKOVÝ POKOJ	10,1
620	1LŮŽKOVÝ POKOJ	8,1
621	KOUPELNA	4,4
622	CHODBIČKA	3,3
623	CHODBA	34,8
624	VESTIBUL	14,0
625	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,7
626	SPOL.KUCHYŇ	8,7
627	SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ	22,9

Investor:	UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6			 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, office@digitronic.cz		
Místo stavby:	WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6					
Hlavní projektant:	Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. JAN DINGA	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	ING. PETR VANICKÝ			Datum:	02/24	
Část:	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ		Zakázka číslo:	5034	Revize:	
					-	
Alcoa:	UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ			Paré:	Formát:	A3x3
Obsah:					Měřítko:	1:50
					Číslo výkresu	
PŮDORYS 6-9.NP			D.1.4.C05			