



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 17. 06. 2019
Naše č. j.: HSHMP 33123/2019
Spis. Zn.: S-HSHMP 33123/2019
Vyřizuje: Bc. Veronika Truksová
Tel.: 271 087 113
E-mail: veronika.truksova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 23. 07. 2019

ATELIER M s.r.o.
Ing. Naděžda Urbanová
Československé armády 9
160 00 Praha 6

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a změně užívání stavby „UK – KAM přestavba objektu č.5 na kolej“, Weilova 1450, Praha – Hostivař

Na základě žádosti Ing. Naděždy Urbanové, ATELIER M s.r.o., Československé armády 370/9, Praha 6, IČO 26697742, doručené dne 19. 06. 2019, č.j. HSHMP 33123/2019, v zastoupení stavebníka, Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, Praha 1, IČO 00216208, dle plné moci ze dne 23. 01. 2019, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a změně užívání stavby „UK – KAM přestavba objektu č.5 na kolej“, Weilova 1450, Praha – Hostivař. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a změně užívání stavby „UK – KAM přestavba objektu č.5 na kolej“, Weilova 1450, Praha – Hostivař

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

Ke kolaudaci/před započítím užívání stavby bude HSHMP předložen:

Protokol o měření hladin akustického tlaku A z provozu venkovní jednotky chlazení při nastavení na maximální provozní výkon, který prokáže splnění hygienických limitů hluku pro denní i noční dobu v chráněném venkovním prostoru staveb.

Odůvodnění

Dokumentaci zpracovala Ing. Naděžda Urbanová, ATELIER M s.r.o., Československé armády 9, Praha 6, v květnu 2019, č. zakázky 441/2019, č. paré 5. HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího objektu v areálu kolejí Univerzity Karlovy - Hostivař. Po rekonstrukci bude v objektu celkem 116 lůžek z toho 4 pro osoby s omezenou

schopností pohybu. V 1.PP jsou navrženy technické prostory koleje – sklad špinavého prádla, sklad čistého prádla, sušárny s automatickými pračkami, oddělené hygienické zázemí pro muže a ženy, technická místnost, místnost náhradního zdroje, dílna, kolárna, sklad nábytku apod. Náhradní zdroj pro evakuační výtah a rozhlas bude chlazen split systémem s venkovní jednotkou umístěnou na střeše vstupní části budovy nad 1.NP. V 1.NP jsou navrženy 2 studovny, 4 jednolůžkové bezbariérové pokoje s hygienickým zázemím, místností úklidu a sklad koleje. V 2. až 5.NP jsou dvoulůžkové pokoje se společným hygienickým zázemím a kuchyněmi na každém patře. 2. a 4. NP jsou určeny pro ženy a 3. a 5.NP pro muže. V 6.NP až 9.NP jsou jednolůžkové pokoje spojené do buněk se společným hygienickým zázemím a jednou společnou kuchyní na každém patře. Na každém patře je umístěna úklidová místnost s výlevkou. Nově je k objektu přistavován výtah. Výtahová šachta není navržena v bezprostřední blízkosti pokojů.

Větrání pokojů koleje je přímé přirozené otevíratelnými okny. Vytápění je zajištěno z centrálního zdroje teplovodní přípojkou v technické místnost v 1.PP.

Stavební práce budou prováděny převážně uvnitř objektu od 7:00 do 21:00 hod.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu je v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, je proto možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas, který se váže na splnění stanovené podmínky. Podmínka byla stanovena z důvodu ochrany obyvatel před hlukem během užívání stavby a opírá se o požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je připravena k Vašemu převzetí na HSHMP, pobočka Východ, Rybalkova 39, 101 00 Praha 10 v termínu do 30. 08. 2019.



MUDr. Iva Chmelová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální