

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Název veřejné zakázky:	UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-015985
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Univerzita Karlova, Koleje a Menzy
Sídlo zadavatele:	Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6
IČO zadavatele:	00216208
Právní forma zadavatele:	601 – vysoká škola
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cuni.cz/
Dotační program:	13322 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Název projektu:	UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař
Registrační číslo projektu:	EDS 133D221000054

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 77

Dotaz:

„V textové části zadávací dokumentace je v článku 7.4.4. požadováno splnění technické kvalifikace, které prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci.

Zadavatel požaduje obsadit 4 pozice, přičemž u pozice a) Hlavní stavbyvedoucí a pozice b) Stavbyvedoucí uvádí v rámci požadované minimální úrovně jako první odrážku autorizaci pro obor Pozemní stavby.

Pro další dvě pozice, tj. pod bodem c) člen týmu odpovědný za prevenci rizik BOZP a pod bodem d) Revizní technik však autorizaci neuvádí.

Níže však, v posledním odstavci článku 7.4.4., je uveden Způsob prokázání: Doklad o autorizaci v uvedeném oboru a strukturovaný životopis uvedených osob osvědčující délku

praxe a zkušenost na uvedené nebo jiné obdobné pozici, u zkušenosti bude uvedeno: název objednatele, popis, finanční objem a místo a období realizace stavební práce, vykonávaná pozice při realizaci stavební práce, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon nebo email).

U pozic c) a d) je tedy kromě příslušných osvědčení, tj. osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP pro člena týmu odpovědného za prevenci rizik BOZP a osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pro revize pro elektrická zařízení požadována autorizace, nebo ne? Pokud ano, pro jaký obor? A co se týče pozice Revizní technik – jaké zkušenosti mají být v životopisu uvedeny? Prosíme o vyjasnění.“

Odpověď na dotaz:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že u pozice Člen týmu odpovědný za prevenci rizik BOZP a u pozice Revizní technik nevyžaduje doklad o autorizaci ve smyslu autorizačního zákona, pouze uvedená osvědčení. A dále uvádí, že u pozice Revizní technik nevyžaduje ani doložení strukturovaného životopisu, neboť nežadá osvědčení délky praxe.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 78

Dotaz:

„V soupisu prací a tabulkách se v popisu položek u plastových oken uvádí, že prvek se má ocenit včetně vnitřních a vnějších parapetů. Přičemž výkaz výměr obsahuje samostatné položky pro ocenění vnitřních (p.č. 261, 262 a 263) a vnějších (p.č. 224) parapetů. Žádáme o sjednocení dokumentace a odstranění duplicity.“

Odpověď na dotaz:

Upraven popis položek, kde z popisu byly vyjmuty parapety. Jsou tedy samostatnou položkou bez změn v VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby“

251	K	PSV	766.R.P1	P1 - Trojdílné okno 2240x1470mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	80,000
252	K	PSV	766.R.P2	P2 - Dvojdílné okno 1450x1480mm plastové otevíravé,ventilace včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	8,000
253	K	PSV	766.R.P3	P3 - Dvojdílné okno 1500x1500mm plastové otevíravé,ventilace včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	11,000
254	K	PSV	766.R.P4	P4 - Jednodílné okno 1200x600mm plastové otevíravé,sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	8,000
255	K	PSV	766.R.P4a	P4a - Jednodílné okno 1200x600mm plastové otevíravé,sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, vnější sklo mléčné (průsvitné), Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (	ks	3,000
256	K	PSV	766.R.P5	P5 - Trojdílné okno 3210x1450mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	6,000
257	K	PSV	766.R.P5ch	P5ch - Trojdílné okno 3210x1450mm plastové otevíravé na elektronicky řízený servopohon z EPS, včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2	ks	1,000
258	K	PSV	766.R.P6	P6 - Trojdílné okno 3210x1200mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek). Jedno křídlo	ks	1,000
259	K	PSV	766.R.P7	P7 - Jednodílné okno 900x900mm plastové otevíravé,sklápěcí včetně vnitřního a vnějšího parapetu jako nedílných součástí okna, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	16,000
260	K	PSV	766.R.P8	P8 - Trojdílné okno 3400x2400mm, plastové částečně otevíravé na elektronicky řízený servopohon z EPS, dělení okna horizontálně na 3 totožné díly, vertikálně na 3 díly s poměry 1d:2d: 1d. Spodní díly 1d:2d fixní, horní díl 1d otevíravý servopohonem.	ks	1,000

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 79

Dotaz:

„V soupisu prací jsou uvedeny položky:

88 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému m2 481 008,600
lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do
1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití

PP Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2
šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití

Vysvětlení zadávací dokumentace – „UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby“

P

Poznámka k položce: 6 měsíců

VV		A_lešení		2 672,270
VV		2672,27*180 'Přepočtené koeficientem množství		481 008,600
92	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2 481 008,600
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	
VV		A_lešení		2 672,270
VV		2672,27*180 'Přepočtené koeficientem množství		481 008,600

Při výpočtu dnů pro výměru předmětných položek je uvažováno se lhůtou použití lešení a ochranných sítí po dobu 6 měsíců. Vzhledem k technologii provádění díla, návaznosti prací a zajištění bezpečnosti práce při realizaci díla, bude dle našeho názoru nutno mít lešení v celém rozsahu postaveno téměř po celou dobu realizace díla. Žádáme tedy o úpravu výpočtu předmětných příplatkových položek na lhůtu minimálně 300 dnů.“

Odpověď na dotaz:

[Položka upravena](#)

88	K	HSV	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	801 681,000
92	K	HSV	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	801 681,000

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13. 6. 2024 v 10:00 hod.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař -
Zhotovitel stavby“

V Praze dne 4. 6. 2024

Za Univerzitu Karlovu, Koleje a Menzy
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Nikola Sýkorová