

Legenda

Potrubí

50-10PVC-V0-0011

číslo větve

médium- (SV-surová voda, UV - upravená voda, OV - odpadní voda)

materiál

tlaková třída

jmenovitá světlost

SV - surová voda
UV - upravená voda
OV - odpadní voda
ChV - chladicí voda
ZV - zásadité vody
KV - kyselé vody
VZ - vzduch (tlakový)
PL - plyny (ostatní)
VP - vodní pára

MaR




Místní měření



Měření s přenosem do ŘS

A - alarm
C - řízení
F - průtok
I - zobrazování
L - hladina
N - volitelná veličina - viz poznámky
P - tlak
Q - kvalita (např. pH, vodivost)
R - záznam do trendů
S - spínání
T - teplota

 IPR Aqua, s.r.o., Volutová 2523/14, Praha 13, CZ info@ipraqua.cz		Vypracoval: MARTINA SKODDOVA	
		Odpovědný projektant: Petr Sasín	
		Odpovědný řešitel: ---	
Č. zakázky: 33098		Datum: 29.02.2024	
Verze: 2		Revize: 0	
Formát: ISO A3 (297.00 X 420.00 MM)		Měřítko: 1:1	
Stupeň dok.: DSP		Část stavby: D.1.1. Technologické schéma	
		Příloha: D.1.1 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA	