

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové

IČO: 00216208

a

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové

IČO: 00216208

Veřejná zakázka:

„MEPHARED 2 – dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení“

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (obdržena dne 10. 1. 2025):

Dotaz č. 1:

Při zpracování typových kusů nábytku pro tvorbu CN jsme zjistili, že není dořešen detail u otopných těles – radiátorů v místnostech. A to s ohledem na distribuci tepla po místnosti. Máme zde 2 typy laboratorního prostoru – 1) chemické a přístrojové laboratoře, 2) biologické laboratoře. Chemické a přístrojové laboratoře lze vyřešit odsazením nábytku s vytvořením štěrbin s tím, že zadní hrana stolu by se opatřila lištou, nebo mřížkou, pokud by se nedal stůl odsadit s ohledem na ostatní vybavení v laboratoři. U biologických laboratoří bohužel nelze aplikovat mřížka ani jakékoli jiné otvory, ale pouze odsazení s lištou.

Skrze tento fakt a připomínku bychom chtěli za –anonymizováno-- a –anonymizováno-- požádat o prodloužení termínu odevzdání cenových nabídek abychom mohli správně

vyhodnotit rizika a pokusit se nacenit celou zakázku s ohledem na tento problém. Aby nedošlo ke vzniku následných problémů v budoucí realizaci – je zde vysoké riziko vícepráci a řešení problému až v budoucnu.

Informace zadavatele:

Zadavatel upozorňuje, že žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel proto nebyl povinen vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout, nicméně rozhodl, že toto vysvětlení zadávací dokumentace je účelné poskytnout. S ohledem na opožděné podání žádosti není zadavatel dle § 98 odst. 3 ZZVZ povinen dodržet lhůtu dle § 98 odst. 1 ZZVZ, nicméně rozhodl o prodloužení lhůty k podání nabídek způsobem dále uvedeným.

Tazatelem navrhované technické řešení je v souladu s požadavky zadavatele. Pro zadavatele je rozhodující, aby řešení bylo funkční s ohledem na charakter dané místnosti (zejména v tom, že za stůl nebudou zapadávat předměty nebo se rozlívát kapaliny a bude zajištěna cirkulace tepla po místnosti). Způsob konkrétního řešení je ponechán na dodavatelích. Všechny lišty, mřížky a ostatní řešení zajišťující uvedenou funkčnost však musí být zahrnuty v ceně stolu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídky:

V návaznosti na shora uvedené vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **20. 1. 2025 do 10:00 hod.**

Praha dne dle elektronického podpisu

**Univerzita Karlova, Farmaceutická
fakulta v Hradci Králové**

a

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Zuzana Profousová
(podepsáno elektronicky)