

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„UK2LF - Servis vzduchotechniky, chlazení a fancoilů - Budova B a C, opakovaná výzva“

Výše uvedený zadavatel Vám analogicky v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OTÁZKA ZE DNE 22.01.2025:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

"Chtěli bychom vás požádat, zda je možné k technické specifikaci zařízení dodat ke vzduchotechnickým jednotkám seznam filtrů. K přesnému nacenění je zapotřebí vědět přesný počet, rozměry a třídu filtrace. Případně výrobní štítky všech VZT jednotek, aby bylo možné typy filtrů zjistit od výrobce."

OTÁZKA ZE DNE 22.01.2025:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 2:

„Žádáme o přesné rozměry uvedených Fancoilů kazetových v budově B a C, dále pak o přesné rozměry filtračních vložek Macropur M13FS 880, 1060 v budově C.“

OTÁZKA ZE DNE 22.01.2025:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 3:

„Žádáme o prodloužení termínu odevzdání veřejné zakázky z důvodu nutné kompletace všech dokumentů.“

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K otázce č. 1:

Vstupní filtry – budova B

VZT 1 2x 287x592x360/3 G4

VZT 2 2x 287x592x360/3 G4

VZT 3 2x 402x287x360/4 G4

2x 402x402x360/4 G4

Budova C

Jan Hřebec - výrobce

HL 10 ventilátorová 15810E/2018

HL 12.5 ventilátorová 15812G/2018

HL 8 ventilátorová 15811C/2018

K otázce č. 2:

Budova B 39 x fancoilů H/Š/V 20/110/33cm

Budova C 76 x fancoilů 96x96cm

K otázce č. 3:

Zadavatel umožňuje prodloužení lhůty pro podání nabídek, viz níže.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel lhůtu pro podání nabídek **prodlužuje vzhledem k dodatečným informacím do 31. 01. 2025 nejpozději do 09.00 hod.**