











## LEGENDA POŽÁRNÍCH ZNAČEK

OZNAČENÍ	
	Nouzové osvětlení
EI 30 DP1 C	Požární odolnost dveří, samozavírač
 (R)EI 45 DP1	Požární odolnost stěn (trámů, sloupů)
 REI 45 DP1	Požární odolnost stropu
 PG6	Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg
	Hydrantový systém D25
	Klíčový trezor požární ochrany
	Obslužné pole požární ochrany
	Prostory vybavené systémem EPS
	CENTRAL / TOTAL STOP
	Evakuační rozhlas
EPS - O	EPS OTEVŘE



Univerzita Karlova v Praze  
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň  
IČ: 00216208



ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0423-00/2
HIP	P. Brázda

radius		radius

JTSI

$\%P_{0.000} = 344.10 \text{ m n.m}$

8p4

Firma						logo propáta	
Adresa							
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLA			
JAN DRAHOŠ		JAN DRAHOŠ		JAN DRAHOŠ			
ACE <b>UniMeC - II. etapa</b> <b>Lékařská fakulta UK v Plzni</b> <b>SO 120 - Sportovní hala</b> <b>C00 - Požární bezpečností řešení</b>							
OBSAH PŘÍLOHY						ČÍSLO ZAKÁZKY	zak.est.
<b>PŮDORYS 1.NP</b>						DOKUMENTACE	DSP
						MĚRITKO	-
						DATUM	08.2016
						POČET FORMÁTŮ	A3
ČASŤ						ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
<b>D</b>						<b>01</b>	
KÓD						UMIC_DSP_D_120_C00_P01	
<small>Dokumentaci je třeba předat spolu s tabulkou měřítek a seznamem výkresů v elektronické podobě na CD-ROM nebo uložit do počítače. Dokumentaci lze předat pouze ve formátu PDF. Dokumentaci lze předat pouze v elektronické podobě na CD-ROM nebo uložit do počítače.</small>							

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA.