



Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

.		
.		
.		
ZMĚNA		DATUM

JTSK

±0,000 = 342,5 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., POBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
Ing. M.Dědourek	Ing. M.Dědourek		Ing. P. Brázda. Ph.D.			
AKCE UniMeC – II. etapa Lékařská fakulta UK v Plzni SO 120 – Sportovní hala Díl H00 – VZT				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0423-00/20	
				DOKUMENTACE	DSP	
				MĚŘÍTKO		
				DATUM	06.2016	
				POČET FORMÁTŮ	4 A4	
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka místností				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				D	04	
				KÓD	UMC_DSP_D_120_H00_X02	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

Číslo zařízení	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	t _{ZIMNÍ} [°C] ±2°C	t _{LETNÍ} [°C] ±2°C	Φ _{min} [%] ±5%	Φ _{max} [%] ±5%	Hluk od VZT [dB(A)]	V _{PR} [m ³ .h ⁻¹]	V _{OD} [m ³ .h ⁻¹]	Tepelné zisky (cit. teplo)					Tepelné ztráty [kW]	Δt _z [°C]	Δt _L [°C]	n [h ⁻¹]	Poznámka
												Venkovní [kW]	Osoby [kW]	Světla [kW]	Techn. [kW]	MAX [kW]					
	1.NP									0			0,0	0,0		0,0					
5	1.01	ZÁDVEŘÍ	16,2	2,80						0			0,0	0,0		0,0				0	
3	1.02	VSTUPNÍ HALA	110,4	7,30	20	26			60	600	0	16,1	0,0	0,0		16,1		0,0	4,0	1	FC_Qchcelk_24,8kW
1	1.03	HRACÍ PLOCHA	1259,2	13,00	20	26			45	20 750	19 750	40,5	15,5	25,2	0,0	56,0	20,0	3,0	8,0	1	
2	1.04	CHODBA ČISTÁ	96,9	2,80					60	1 000	0		0,0	0,0		0,0				4	
4	1.05	POSILOVNA	71,5	3,00	20	26			45	2 250	2 250	0,7	1,9	1,4	0,0	3,4		0,0	4,0	10	FC_Qchcelk_2,5kW
2	1.06	SKLAD 2	26,2	3,40					60	150	0		0,0	0,0		0,0				2	
4	1.07	MALÁ TĚLOCVIČNA	61,1	3,00	20	26			45	1 800	1 800	1,4	1,5	1,2	0,0	2,9		0,0	4,0	10	FC_Qchcelk_2,5kW
3	1.08	ZÁZEMÍ RECEPCE	3,5	2,80					50	30	0		0,0	0,0		0,0				3	
3	1.09	WC PŘEDSÍŇ	1,28	2,80					60	0	30		0,0	0,0		0,0				8	
3	1.09a	WC - RECEPCE	1,44	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				12	
3	1.10	WC MUŽI NÁVŠTĚVNÍCI	4,01	2,80					60	0	60		0,0	0,0		0,0				5	
3	1.11	WC MUŽI NÁVŠTĚVNÍCI	8,0	2,80					60	0	75		0,0	0,0		0,0				3	
3	1.11a	WC MUŽI IMOBIL	4,0	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				5	
3	1.11b	WC MUŽI-KABINA	1,55	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				12	
3	1.12	WC ŽENY NÁVŠTĚVNÍCI	7,6	2,80					60	0	60		0,0	0,0		0,0				3	
3	1.12a	WC ŽENY IMOBIL	4,0	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				4	
3	1.12b	WC ŽENY-KABINA	1,3	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				14	
3	1.12c	WC ŽENY-KABINA	1,4	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				13	
2	1.13	CHODBA ŠPINAVÁ	28,66	2,80					60	400	0		0,0	0,0		0,0				5	
3	1.14	ÚKLID. K., MYCÍ STROJ	5,0	2,80					60	0	75		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.15	ŠATNA 1	16,94	2,80					60	560	0		0,0	0,0		0,0				12	
2	1.16	WC IMOBIL	5,51	2,80					60	0	150		0,0	0,0		0,0				10	
2	1.17	UMÝVÁRNA	15,83	2,80					60	0	60		0,0	0,0		0,0				1	
2	1.17a	SPRCHY	15,83	2,80					60	0	600		0,0	0,0		0,0				14	
2	1.18	ŠATNA 2	16,94	2,80					60	560	0		0,0	0,0		0,0				12	
2	1.19	WC IMOBIL	5,76	2,80					60	0	150		0,0	0,0		0,0				9	
2	1.20	UMÝVÁRNA	3,42	2,80					60	0	60		0,0	0,0		0,0				6	
2	1.20a	SPRCHY	7,6	2,80					60	0	600		0,0	0,0		0,0				28	
2	1.21	ŠATNA 3	16,58	2,80					60	560	0		0,0	0,0		0,0				12	
2	1.22	UMÝVÁRNA	6,26	2,80					60	0	90		0,0	0,0		0,0				5	

Číslo zaříze ní	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	t _{ZIMNÍ} [°C] ±2°C	t _{LETNÍ} [°C] ±2°C	Φ _{min} [%] ±5%	Φ _{max} [%] ±5%	Hluk od VZT [dB(A)]	V _{PR} [m ³ .h ⁻¹]	V _{OD} [m ³ .h ⁻¹]	Tepelné zisky (cit. teplo)					Tepelné ztráty [kW]	Δt _z [°C]	Δt _t [°C]	n [h ⁻¹]	Poznámka
												Venkovní [kW]	Osoby [kW]	Světla [kW]	Techn. [kW]	MAX [kW]					
2	1.22a	SPRCHY	5,8	2,80					60	0	600		0,0	0,0		0,0				37	
2	1.22b	WC	1,08	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				17	
2	1.23	ŠATNA 4	16,58	2,80					60	560	0		0,0	0,0		0,0				12	
2	1.24	UMÝVÁRNA	6,25	2,80					60	0	90		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.24a	SPRCHY	5,8	2,80					60	0	600		0,0	0,0		0,0				37	
2	1.24b	WC	1,08	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				17	
2	1.25	ŠATNA 5	16,94	2,80					60	560	0		0,0	0,0		0,0				12	
2	1.26	UMÝVÁRNA	6,25	2,80					60	0	90		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.26a	SPRCHY	5,8	2,80					60	0	600		0,0	0,0		0,0				37	
2	1.26b	WC	1,08	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				17	
2	1.27	ŠATNA 6	20,57	2,80					60	500	0		0,0	0,0		0,0				9	
2	1.28	UMÝVÁRNA	6,25	2,80					60	0	90		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.28a	SPRCHY	8,99	2,80					60	0	900		0,0	0,0		0,0				36	
2	1.28b	WC	1,08	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				17	
2	1.29	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,71	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				7	
2	1.30	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	2,25	2,80					60	0	30		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.30a	WC ŽENY	1,93	2,80					60	0	0		0,0	0,0		0,0				0	
2	1.30b	WC ŽENY-KABINA	1,44	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				12	
2	1.31	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	2,11	2,80					60	0	30		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.31a	WC MUŽI PISOÁR	1,78	2,80					60	0	25		0,0	0,0		0,0				5	
2	1.31b	WC MUŽI-KABINA	1,44	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				12	
8	1.32	VÝMĚŇIKOVÁ STANICE	23,6	3,40					60	50	50		0,0	0,0		0,0				1	
9	1.32	VÝMĚŇIKOVÁ STANICE	23,6	3,40		40			60	0	4 600		0,0	0,0	11,5	11,5			7,4	57	
1	1.33	SKLAD 1	56,5	2,80					60	0	300		0,0	0,0		0,0				2	
1	1.34	NÁŘAĎOVNA	76,3	2,80					60	0	550		0,0	0,0		0,0				3	
1	1.35	DÍLNA	17,0	2,80					60	150	150		0,1	0,0		0,1				3	
2	1.36	VODOMĚRNÁ SESTAVA	3,6	2,80					60	0	20		0,0	0,0		0,0				2	
										0			0,0	0,0		0,0					
	2.NP									0			0,0	0,0		0,0					
	2.01	OCHOZ	43,2							0			0,0	0,0		0,0					
3	2.02	CHODBA	27,5	2,80					60	100	100		0,0	0,0		0,0				1	
3	2.03	JEDNACÍ MÍSTNOST	34,8	2,80	20	26			50	400	400	0,6	0,5	0,0	1,3	2,4		0,0	4,0	4	FC_Qchcelk_3,0kW

Číslo zaříze ní	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	Výška [m]	t _{zimní} [°C] ±2°C	t _{letní} [°C] ±2°C	Φ _{min} [%] ±5%	Φ _{max} [%] ±5%	Hluk od VZT [dB(A)]	V _{PR} [m ³ .h ⁻¹]	V _{OD} [m ³ .h ⁻¹]	Tepelné zisky (cit. teplo)					Tepelné ztráty [kW]	Δt _z [°C]	Δt _t [°C]	n [h ⁻¹]	Poznámka
												Venkovní [kW]	Osoby [kW]	Světla [kW]	Techn. [kW]	MAX [kW]					
3	2.04	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	31,4	2,80	20	26			50	100	0	0,6	0,1	0,0	0,7	1,4		0,0	4,0	1	FC_Qchcelk_2,2kW
3	2.05	KANCELÁŘ 1	21,5	2,80	20	26			50	100	0	0,4	0,1	0,0	0,7	1,2		0,0	4,0	2	FC_Qchcelk_2,2kW
3	2.06	KANCELÁŘ 2	21,5	2,80	20	26			50	100	0	0,4	0,1	0,0	0,7	1,2		0,0	4,0	2	FC_Qchcelk_2,2kW
3	2.07	KANCELÁŘ 3	23,5	2,80	20	26			50	100	0	0,4	0,1	0,0	0,7	1,2		0,0	4,0	2	FC_Qchcelk_2,2kW
3	2.08	ČAJOVÁ KUCH.	7,7	2,80					60	0	100		0,0	0,0		0,0				5	
3	2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,2	2,80					60	0	75		0,0	0,0		0,0				6	
3	2.10	WC MUŽI	4,12	2,80					60	0	30		0,0	0,0		0,0				3	
3	2.10a	WC-PISOÁR	1,22	2,80					60	0	25		0,0	0,0		0,0				7	
3	2.10b	WC-KABINA	1,17	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				15	
3	2.11	WC ŽENY	2,55	2,80					60	0	30		0,0	0,0		0,0				4	
3	2.11a	WC-KABINA	1,17	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				15	
3	2.12	ŠATNA ROZHODČÍCH	16,8	2,80					60	200	0		0,0	0,0		0,0				4	
3	2.13	UMÝVÁRNA ROZH.	3,54	2,80					60	0	30		0,0	0,0		0,0				3	
3	2.13a	WC	1,26	2,80					60	0	50		0,0	0,0		0,0				14	
3	2.13b	SPRCHA	2,52	2,80					60	0	150		0,0	0,0		0,0				21	
8	2.14	CHODBA	20,1	3,50					60	50	150		0,0	0,0		0,0				2	
8	2.15	REZERVA	8,37	3,50					60	30	0		0,0	0,0		0,0				1	
8	2.16	ZÁLOŽNÍ ZDROJ	5,27	3,50		26			60	30	0		0,0	0,0	2,5	2,5				2	VZT11-SPLIT 3,5kW
8	2.17	ROZVODNA NN	10,7	3,50					60	30	0		0,0	0,0		0,0				1	
12	2.17	ROZVODNA NN	10,7	3,50		40			60	0	450		0,0	0,0	1,0	1,0			7,0	12	
8	2.18	STROJOVNA VZT	149,4	3,50					60	250	250		0,0	0,0		0,0				0	
8	2.19	STROJOVNA CHLAZENÍ	25,3	3,50					60	50	50		0,0	0,0		0,0				1	
8	2.20	STROJOVNA VYTÁPĚNÍ	48,3	3,50					60	100	100		0,0	0,0		0,0				1	
	2.21	VENKOVNÍ TECHNOLOG	76,8							0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					
										0			0,0	0,0		0,0					