

PŮDORYS 1.PP
M 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODL. PLOCHA (M2)
S.01	CHODBA	18,88
S.02	CHODBA	7,77
S.03	SKLAD	7,89
S.04	UMÝVÁRNA	4,13
S.05	WC	1,17
S.06	SCHODIŠTĚ	21,37

LEGENDA VODOVOD:

- Vx

STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
- Vxx

NAVRHOVANÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
- ROZVODY SV, PPR PN20
- ROZVODY TUV, PPR PN20
- CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ, ROZVODY NEBUDOU ZŘÍZOVÁNY

ULOŽENÍ POTRUBÍ:
- POTRUBÍ VEDENO V KONSTRUKCI PŘÍČEK, PŘEDSTĚN, POD STROPEM NA KONZOLÁCH V POZINK. KORYTECH, PŘÍP. V PODLAŽE V KANÁLKU
IZOLACE POTRUBÍ:
- ROZVOD SV OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30mm
- ROZVOD TUV OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. DLE VYHLÁŠKY MPO č. 193/2007 Sb. (D20–D40 tl. 30mm, D50 tl. 40mm)

POZNÁMKA :
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE – SAMOSTATNÁ DODÁVKA GASTRO A STAVEBNÍ ČÁSTI, PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OVĚRIT POLOHU PŘIPOJENÍ DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VODOVOD BUDOVY VYHOVUJE PRO NAVRHOVANÉ NAPOJENÍ DOTČENÝCH PROSTOR HOTELU
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD VČ. VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ JE VYHOVUJÍCÍ A NEBUDE STAVBOU DOTČEN
- VODOVOD BUDE VEDEN PO POZEMKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU ČI PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI OVĚRIT NA STAVBĚ

NÁZEV AKCE :	Hotel Krystal - Gastro STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B ŘEŠENÉ ČÁSTI V 1.NPA 1.PP Josef Martího 407/2, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, parc. č. 278/4, k. ú. Praha -Veleslavín		
INVESTOR:	Univerzita Karlova - Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 – Staré město		STUPEŇ: DSP - dokumentace pro stavební povolení
		DATUM: 11/2024	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	CONTRACTIS, s.r.o. Moulikova 3286/1b 150 00 Praha 5 IČ: 257 27 737 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT		PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Vojtěch Hrček Projektová činnost Milady Horákové 78, Praha 7 tel: 723 659 287, IČO: 7132 6979 ČKAIT 0008425

ČÁST D.1.4.e - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU : ZTI, VODOVOD - PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO : 1:50	
INDEX : 702ds.15 PROJEKT	DSP STUPEŇ	D.1.4.e ČÁST	ČÍSLO VÝKRESU : - OBJEKT (KÓD VÝKRESU) D.1.4.e.06