



TABULKA PLOCH

č.m.	popis místnosti	plocha [m2]	teplota v místnosti
M001	Schod. a chodba	45,6	15°C
M002	Chodba a recepce	18,7	15°C
M003	Kancelář—ostraha	5,4	20°C
M004	Server—ústředna	12,5	—
M005	Průjezd	33,2	—
M006	Učebna	62,1	20°C
M007	Kancelář	26,8	20°C
M008	Výtah	2,6	—
M009	Chodba	2,8	15°C
M010	Úklid. komora	1,5	—
M011a	WC muži —před.	4,5	15°C
M011b	WC muži — kab.	1,1	15°C
M011c	WC muži — pis.	5,0	15°C
M012a	WC ženy — před.	6,1	15°C
M012b	WC ženy — kab.	2,1	15°C
M012c	WC ženy — kab.	1,0	15°C
M012d	WC ženy — kab.	1,0	15°C

poznámky:

- tělesa Korado Radik VK jsou vybavena termostatickými vložkami (Heimeier VHV 4333) se stupnicí 1–6, po sejmutí termostatické hlavice se nastaví na předepsaný stupeň
- tělesa Korado Radik Klasik jsou připojena termostatickými ventily Heimeier V–exakt se stupnicí 1–6, po sejmutí termostatické hlavice se nastaví na předepsaný stupeň
- pro nastavení vložky či ventilu je nutný speciální klíč, například Heimeier 3501–02.142
- potrubí otopné soustavy je vedeno výhradně skrytě ve stavebních konstrukcích. Zakreslené potrubí vychází z dokumentace pro provedení stavby a skutečné vedení potrubí, především svislého, se může oproti skutečným trasám lišit.

ardeo, s.r.o.		ičo: 03881571, dič: CZ03881571		www.ardeo.cz	
projekty a realizace vytápění a zdrojů tepla		Jeremenkova 763/88, Praha 4 - Podolí, 140 00		info@ardeo.cz	
Ing. Štěpán Vinař		ardeo, s.r.o.		V413	DPS
odpovědný projektant		projektant		zakázka	stupeň
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta		Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1		2 x A4	
stavebník		Modernizace plynové kotelny pro objekt Pedagogické fakulty UK		1 : 100	
akce		Myslíkova 7, 116 39 Praha 1		měřítko	
objekt		vyvážení otopné soustavy		paré	
obsah		půdorys přízemí (1. NP)		03	
				číslo výkresu	

