

ardeo, s.r.o.
projekty a realizace vytápění a zdrojů tepla

ičo: 03881571, dič: CZ03881571
Jeremenkova 763/88, Praha 4 - Podolí, 140 00

www.ardeo.cz
info@ardeo.cz



Ing. Štěpán Vinař	Ing. Štěpán Vinař	V413	DPS	3/2024
odpovědný projektant	projektant	zakázka	stupeň	datum
stavebník	Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1			1 × A4 formát
akce	Modernizace plynové kotelny pro objekt Pedagogické fakulty UK Myslíkova 7, 116 39 Praha 1			měřítko
objekt	vyvážení otopné soustavy			paré
obsah	technická specifikace			10 číslo výkresu

Technická specifikace**Vyvážení otopné soustavy – Myslíkova 7, Praha 1****duben 2024**

pozice	popis (dodávka a montáž)	mn.	m.j.
	sejmutí termostatických hlavic	89	ks
	nastavení termostatických vložek těles Radik VK na předepsané hodnoty	78	kpl
	nastavení termostatických ventilů V-Exakt na předepsané hodnoty	11	kpl
	nastavení vyvažovacích ventilů v kotelně	2	kpl
	měření průtoku větvemi, nastavení oběhových čerpadel	2	kpl
	opětovné osazení termostatických hlavic	89	kpl
	zpracování protokolu o hydraulickém vyvážení	2	kpl