



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

LFP – ŠAF – rekonstrukce a dostavba – zhotovitel

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem fakulty
Kontaktní osoba: Hana Kvasnicková
tel.: +420 377 593 445
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 26. 3. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže zadavatel poskytuje vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Informoval mě dodavatel/výrobce dveří, že okna – položky 029 a 030 – nejsou technicky realizovatelné. Jedná se o velikost prosklených částí, kdy okna uprostřed mají být otevíravá. Křídla by byla tak velká a těžká, že konstrukčně je to defakto neproveditelné. Jenom sklo otevíravého křídla u prvku 030 by mělo váhu přes 200 kg (30-40Kg/m², křídlo má cca. 6 m²). V této části upřímně ty okna nedávají ani moc smysl, aby byla nutně otevíravá. Prosím o prověření u projektanta, zda na tom trvá, případně ať si prověří, zda to někdo umí takto vyrobit.

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje připomínku dodavatele. Technický popis dotčených oken, položky 029 a 030 se mění následovně:

029 – Trojkřídlé okno s nadsvětlíkem. Horní nadsvětlík výklopný. Pevná křídla – neotevíravá. Profil rámu (spodní a horní) okna zvětšen dle tep. izolace.

030 – Trojkřídlé okno s nadsvětlíkem. Horní nadsvětlík výklopný. Pevná křídla – neotevíravá. Spodní a horní rám okna zvětšen dle tep. izolace.

Typ kování se omezuje pouze na Typ 2.



Součástí tohoto vysvětlení jsou doplněné a upravené přílohy zadávací dokumentace (Příloha č. 1 SoD – Soupis prací_v4 (část 04 – 04 - Prosklené fasády, okna, vnitřní parapety, žaluzie a rolety, položky 32 a 33) a Příloha č. 2 SoD – Dokumentace k provedení stavby, dokument D.1.1.30.2 TABULKA OKEN_001. Dodavatel pro podání nabídky použije dokumenty v této nové podobě.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **7. 5. 2025, 9:00 hod.**

Za zadavatele
Hana Kvasničková

Přílohy:

- Příloha č. 1 SoD – Soupis prací_v4
- Příloha č. 2 SoD – Dokumentace k provedení stavby, dokument D.1.1.30.2 TABULKA OKEN_001