



**UNIVERZITA
KARLOVA**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „zákon“) k veřejné zakázce s názvem

„RUK – SBZ – Rekonstrukce povrchu sportovní haly ve SC Hostivař“

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Univerzita Karlova, Rektorát

útvár zadavatele: Správa budov a zařízení
se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „UK“)

2. Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost č. 1

Specifikace sportovní podlahy v PD pasuje na jednoho jediného výrobce. Můžeme navrhnout následující variantní řešení?

1) Systémová dřevěná podlaha BOEN Boflex Olympia (formát 25x137x2200, spoje dvojité pero/drážka) – viz přílohy.

Soulad s normou EN 14904:2006

Celková tl. systému 30 mm

Nášlap masivní dřevo jasan (Ash Sport) 5,5 mm

Útlum sil 60 %

Vertikální deformace 2.9 mm

Odraz míče 97 %

Certifikace FIBA

Provedení dřevina jasan s transparentním sportovním lakem nebo běleným lakem.

Anebo

2) Systémová dřevěná podlaha BOEN Singleflex Olympia (dílce 21x139x2200mm) – viz přílohy.

Soulad s normou EN 14904:2006

Celková tl. systému 73 mm

Nášlap masivní dřevo jasan (Ash Sport) 5,5-6 mm

Útlum sil 59 %

Vertikální deformace 1.9 mm

Odraz míče 97 %

Parametry tlumení nárazu a svislé deformace vyhověly požadavkům FIBA.

Provedení dřevina jasan s transparentním sportovním lakem nebo běleným lakem.

Odpověď zadavatele

Na základě žádosti dodavatele Zadavatel zkontroloval projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem a na základě této kontroly se rozhodl technické parametry uvedené v projektové dokumentaci upravit tak, aby tyto parametry bylo schopno splnit co největší portfolio výrobků různých výrobců při zachování základních kvalitativních parametrů, které Zadavateli zaručí jím požadovanou minimální kvalitu plnění. Těmito základními parametry jsou: masivní dřevěná podlaha o síle prkna min. 20 mm, systémové řešení konstrukce jedním výrobcem a splnění certifikace FIBA. Vzhledem k těmto minimálním kvalitativním požadavkům se Zadavatel domnívá, že dodavatelem popsané podlahy tyto požadavky ani po úpravě zadávací dokumentace nesplní v bodě celodřevěné masivní parkety o síle min. 20 mm. Nicméně závazné posouzení splnění technických požadavků provede Zadavatel (resp. jím jmenovaná hodnotící komise) až po detailním prostudování podaných nabídek.

Vzhledem k výše uvedenému Zadavatel upravil následující dokumenty, jejichž aktuální znění je uveřejněno na profilu zadavatele (viz <https://zakazky.cuni.cz/vz00001238>):

- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace,
- Projektovou dokumentaci (konkrétně technickou zprávu a výkres),
- Výkaz výměr a
- Smlouvu o dílo.

3. Změna lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené úpravy zadávací dokumentace a jejích příloh se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek (11 pracovních dnů), tj.

konec lhůty pro podání nabídek je nyní 12. 6. 2018 do 10:00 hod.

V Praze dne 25. 5. 2018

V. r.

.....
Ing. Antonín Rezek,
ředitel Správy budov a zařízení