



POZNÁMKA  
Soustava: 3PE + N ~ 50Hz, 230/400V/TN-C-S  
Ochrana: Automat. odpojením od zdroje

Světlo 3C 1,5  
Zásuvky 3C 2,5  
Čidla Č 4C 1,5  
Reproduktory R 2x1,5  
Zvonky Zv 2x0,8

POZOR  
Zásuvky 621 budou připojeny svislým vedením na stěně WC - tím nebude žádný vodič na chodbě na povrchu

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6 IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689				
AUTOR		ZODP.PROJEKTANT	PROFESE ELEKTRO	ZODP.PROJEKTANT
ING.ZDENĚK URBAN		ING.ZDENĚK URBAN		
			ING.KAREL ČERVENKA	
INVESTOR UK PRAHA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1			Č ZAK	818/2017
AKCE "UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA " ZVONÍČKOVA 5/1926, PRAHA 6			STUPEŇ	DPS
			DATUM	VL2017
VÝKRES			MĚŘÍTKO	1:100
7NADZEMNÍ PODLAŽÍ			č.v	E - 8