

ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´

PŮDORYS ŠACHTY



TECHNICKÉ POŽADAVKY

NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH MUSÍ ODPOVÍDAT ZEJMÉNA TĚMTO PŘEDPISŮM:
- NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.14/1999 Sb. ; NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.163/2002 Sb.
- ČSN EN 81 - 72
- ČSN 274009, ČSN 274300, ČSN 332570
- ČSN 4730802, ČSN 730804
- TYP VÝTAHU EVAKUAČNÍ
- POHON ELEKTROMECHANICKÝ,TRAKČNÍ,BEZPŘEVODOVÝ,S PLYNULOU REGULACÍ FREKVENČNÍM MĚNIČEM
- RYCHLOST VÝTAHU - MAX.DOBA JÍZDY DO NEJVYŠŠÍHO PODLAŽÍ MAX.2,5 MIN.,IDEÁLNÍ 1,6 M/S
- ŘÍZENÍ MIKROPROCESOROVÉ SBĚRNÉ SMĚR DOLŮ + EVAKUAČNÍ ŘÍZENÍ (DLE EVAKUAČNÍCH PŘEDPISŮ)
- VÝŠKA ZDVIHU 16,8 M
- POČET STANIC - 7, JEDNOSTRANNÝ PŘÍSTUP
- ROZMĚRY ŠACHTY STÁVAJÍCÍ 1800 X 2400 MM
- KABINA - NEHOŘLAVÁ ,VÝŠKA KABINY MIN.2100 MM,STĚNY NEREZ PLÁTNO,STROP NEREZ, 1100X2100 MM
- PODLAHOVINA - ALTRO
- TLAČÍTKOVÝ PANEL - BROUŠENÝ NEREZ,DIGITÁLNÍ UKAZATEL POLOHY KABINY A SMĚRU DALŠÍ JÍZDY, PLNÉ VYBAVENÍ
- VYBAVENÍ DLE VYHL.Č.398/2009Sb. - NAPŘ. OBOUSMĚRNÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ VE VÝŠI MAX.1000 MM, OVLÁDACÍ PRVKY V PŘEDEPSANÉ POLOZE S HMATNÝM OZNAČENÍM
- DOPLŇKY: MADLO NEREZ NA BOČNÍ STĚNĚ,OKOPOVÝ PLECH NEREZ BROUŠENÝ, BEZ ZRCADLA
- DVEŘE ŠACHETNÍ I KABINOVÉ AUTOMATICKÉ S PLYNULOU REGULACÍ FREKVENČNÍM MĚNIČEM TELESKOPICKY OTVÍRANÉ,2 DÍLNÉ VČETNĚ SVĚTELNÉ CLONY - FOTOBUŇKA V CELÉ VÝŠCE DVEŘÍ,ROZMĚR 900 X 2000 MM,PROVEDENÍ NEREZ BRUS - POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ EW 30D1
- SKLOPNÉ SEDÁTKO NEREZ VE VÝŠI 500 MM NAD PODLAHOU- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- OBOUSMĚRNÉ INTERKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ S RECEPCÍ BLOK III.,TELEFONNÍ LINKA VEN Z BUDOVY
- NOVÉ OSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY U VSTUPŮ - BROUŠENÝ NEREZ

výtah je evakuační - v případě výpadku proudu dojde ke kaskádovitému sjezdu na náhradní zdroj do základní stanice,kde výtah zůstane stát s otevřenými dveřmi a připravený pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání kabiny dle požárního předpisu.

PARAMETRY EVAKUAČNÍHO VÝTAHU

- ZÁLOHOVÁNÍ 45 MIN - NÁHRADNÍ ZDROJ V PROJEKTU ELEKTRO

- NAPĚTÍ 400 V, JIŠTĚNÍ 3X25 A, PŘÍVOD 5X6 mm2 Cu

- RYCHLOST 1,6 m/s , 8 OSOB , NOSNOST MIN.1000 KG, VELIKOST KABINY 1100 X 2100 MM

- VÝKON CCA 5,9 kW, JMENOVITÝ PROUD 23 A , ZÁBĚHOVÝ PROUD 33 A

- ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 MM,VÝŠKA 2000 MM

-DODÁVKA ENERGIE 45 MINUT

- STROJOVNA - SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK

DEMONTÁŽ A ODVOZ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU
DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
ZHOTOVENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE
DOPRAVA NA STAVBU
LIKVIDACE VYŘAZENÝCH DÍLŮ A OBALŮ
VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VYDÁNÍ REVIZE
DIESEAGREGÁT NENÍ SOUČÁSTÍ VÝTAHU,NAPOJENÍ NA NEZÁVISLÝ ZDROJ ANO

UPOZORNĚNÍ:

POKUD SE KDEKOLIV V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKÝKOLIV OBCHODNÍ NÁZEV MATERIÁLU, VÝROBKU, SYSTÉMU, SLUŽBY APOD.,JEDNÁ SE ZÁSADNĚ O REFERENČNÍ ÚDAJ SLOUŽÍCÍ PRO PŘESNOU SPECIFIKACI JEJICH POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ. DANÝ MATERIÁL, VÝROBEK, SYSTÉM, SLUŽBU APOD. JE MOŽNO NAHRADIT JINÝM O SHODNÝCH ČI LEPŠÍCH VLASTNOSTECH, AVŠAK ZÁSADNĚ POUZE V RÁMCI PLATNÉ SMLUVNÍ CENY.
TUTO PŘÍPADNOU NÁHRADU JE POVINEN NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY, A TO V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED OBJEDNÁVÍM, PŘIČEMŽ JE PŘI NÁVRHU NÁHRADY POVINEN OBJEDNATELI PROKÁZAT SHODU VLASTNOSTÍ S REFERENČNÍM MATERIÁLEM, VÝROBKEM, SYSTÉMEM, SLUŽBOU APOD.

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN
FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6
IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689

AUTOR:	ZODP.PROJEKTANT:	PROFESE:	ZODP.PROJEKTANT:
ING.ZDENĚK URBAN	ING.ZDENĚK URBAN	**ARCH. STAV.ČÁST**	ING.N.URBANOVÁ

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1	Č.ZAK:	818/2017
AKCE: " UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA" ZVONÍČKOVA 1928 ,PRAHA 6	STUPEŇ:	DPS
	DATUM:	VI.2017
	MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES: **EVAKUAČNÍ VÝTAH**	Č. VÝKRESU:	17