



LEGENDA PBS:

- N1.01-III** Označení řešeného požárního úseku
- N1.01-III** Označení neřešeného požárního úseku
- · — · — Hranice řešeného požárního úseku
- · — · — Hranice neřešeného požárního úseku
- △ REI 30DP1** Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
- EW 30 DP3-C** Požární uzávěr omezující šíření tepla se samozavíračem
- EI 30 DP3-C,S** Požární uzávěr omezující šíření tepla se samozavíračem a kouřotěsný
- REI 30 DP1** Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
- Směr úniku
- 🔊** PÚ vybavený domácím rozhlasem s nuceným odposlechem
- 📡** PÚ střežený samočinnými hlásiči EPS
- Ⓜ** Vnitřní hadicový systém

Pozn.: PHP budou v rámci jednotlivých PÚ rozmístěny podle vhodnosti ve vztahu k zařízovacím předmětům
Hlásiče EPS budou umístěny také v šachtách

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice				±0,000 = 316.96 m n. m. Bpv	
AUTOR NÁVRHU: XX		VYPRACOVAL: Ing. Martin Dobeš	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Netušil, Ph.D. Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>Masak & Partner</div> Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP: Ing. arch. Jakub Masák					
STAVEBNÍK:Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1				STUPEŇ PROJEKTU: ZSPD	
AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK				DATUM: 01/2025	
				MĚŘÍTKO: 1:100	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				ČÁST: D.1	
ST. OBJEKT: JIN01–D				OZN. SO: SO 01	
PROFESE: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				PODČÁST: D.1.3	
VÝKRES: Půdorys řešené části 6.NP				Č. VÝKRESU: D.1.3.3	