


Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha [m2]
C.010	Výťahová šachta	2,88
C.229	Chodba	42,35
C.232	Schodiště - budova C	25,9
C.233	Zasedací místnost	10,1
C.234	Server, rozvodna	7,55
C.236	Oddělení vědy	32,82
C.236a	Balkón	5,03
C.237	Oddělení vědy	15,82
C.238	Oddělení vědy	17,12
C.238a	Balkón	5,03
C.239	Oddělení projektové podpory a investic	27,29
C.239a	Balkón	5,03
C.240	Oddělení projektové podpory a investic	9,41
C.241	Oddělení projektové podpory a investic	13,44
C.241a	Balkón	5,03
		224,79 m²

LEGENDA:




POZNÁMKA:

- 1) ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- 2) ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZAPACHOVÝMI UZÁVĚRY
- 3) PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH
- 4) MINIMÁLNÍ SKLON PŘÍPOJOVACHO POTRUBÍ BUDE 3‰
- 5) MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE,1%-DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- 6) NA POTRUBÍ BUDOU NASTALOVÁNY ČISTIČI TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
- 7) UCHYCENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO PREFABRIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRÝŽOVÝMI VLOŽKAMI MEZI OBJÍMKOU A POTRUBÍM
- 8) POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM
- 9) PŘED NÁPOJENÍM DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO SPLAŠKOVÉ BUDE INSTALOVÁN ZAPACHOVÝ UZÁVĚR
- 10) LINIOVÝ ODVOĐOVACÍ ŽLAB, TERASOVÉ A STŘEŠNÍ VPUSŤI BUDOU ELEKTRICKY VYHRŮVÁNY
- 11) DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ VYŘEŠIT UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH BODŮ A DLOUHÝCH HRDEL SLOUŽÍCÍCH K DILATOVÁNÍ POTRUBÍ
- 12) ROZVODY KANALIZACE, KTERÉ BUDOU EL. VYHRŮVÁNÉ, BUDOU OBALENY DODATEČNĚ HLINIKOVOU FOLIÍ

Zařizovací předměty - dodávka stavební části

Přístušenství potrubí

- PV.1** Přívzdušňovací ventil DN50
- PV.2** Podomítkový přívzdušňovací ventil DN75
- VH.1** Větrací hlavice DN75
- VH.2** Větrací hlavice DN110
- PS** Podomítkový sifon na odvod kondenzátu

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice		±0,000 = 316,96 m n. m. Bv KOTOVÁNÍ V MLÍMETRECH	
AUTOR NÁVRHU XX	VYPRACOVAL Jakub Spilka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Kolář	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 
HP: Ing. arch. Jakub Masák	TZBimTech s.r.o. TZBimTech s.r.o. Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 IČ: 02863368		
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1		STUPEŇ PROJEKTU: DPS	
AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK		DATUM: 02/2025	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
ST. OBJEKT: JIN01-D		ČÁST: D00	
PODČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		OZN. SO: S001	
VÝKRES: PUDORYS 2. NP – KANALIZACE		PODČÁST: D.1.4.1b	
		Č. VÝKRESU: D.1.4.1_b_K_102	