


LEGENDA PBS:

- N1.01-III

Označení řešeného požárního úseku
- N1.01-III

Označení neřešeného požárního úseku
- Hranice řešeného požárního úseku
- Hranice neřešeného požárního úseku
- Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
- Požární uzávěr omezující šíření tepla se samozavíračem
- Požární uzávěr omezující šíření tepla se samozavíračem a kouřotěsný
- Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
- Směr úniku
- PÚ vybavený domácím rozhlasem s nuceným odposlechem
- PÚ střežený samočinnými hlásiči EPS
- Vnitřní hadicový systém

Pozn.: PHP budou v rámci jednotlivých PÚ rozmístěny podle vhodnosti ve vztahu k zařizovacím předmětům
Hlásiče EPS budou umístěny také v šachtách

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinovice		±0,000 = 316.96 m n. m. Bpv		
AUTOR NÁVRHU: XX		VYPRACOVAL: Ing. Martin Dobeš	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Netušil, Ph.D. Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242	GENERALNÍ PROJEKTANT: <div>Masák & Partner</div> Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HIP: Ing. arch. Jakub Masák				
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1				Č. PŘE: 27086631
AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK		STUPEŇ PROJEKTU: ZSPD		
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		DATUM: 01/2025		
		MĚŘÍTKO: 1:100		
ČÁST: D.1		Č. VÝKRESU: D.1.3.2		
ST. OBJEKT: JIN01-D		OZN. SO: SO 01		
PROFESE: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		PODČÁST: D.1.3		
VÝKRES: Půdorys řešené části 5.NP		Č. VÝKRESU: D.1.3.2		