## LEGENDA PO:

| OZNAČENÍ | |
|---|---|
| REI 15 DP1<br>(REI) 15 DP1<br>R 15 DP1 | POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÝCH KONSTRUKCÍ |
| EI/W 15 DP1 | POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ |
| C | SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ |
| S | KOUŘOTĚSNOST DVEŘÍ |
| K | KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ |
| PH, PH-L, PH-P | PANIKOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ - HRAZDA (L-levé, P-pravé) |
| PK | PANIKOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ - KLIKA |
| | SMĚR ÚNIKU / VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ |
| | VSTUP DO VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY |
| E | EVAKUAČNÍ VÝTAH |
| | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| KS | CENTRAL STOP |
| TS | TOTAL STOP |
| EPS | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |
| OPPO | OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY |
| TABLO EPS | TABLO EPS |
| KTPO | KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY |
| ZM | ZÁBLESKOVÝ MAJÁK |
| | ÚSTŘEDNA EPS |
| | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ |
| | AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ |
| | DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM |
| ZPO | ZAŘÍZENÍ PARAMETRU ODVĚTRÁNÍ |
| ZOKT | ZAŘÍZENÍ ODVODU KOUŘE A TEPLA |
| | OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SOZ |
| | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS |
| O | TLAČÍTKO PRO SPUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ |
| SHZ | SAMOČINNÉ SPRINKLEROVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ |
| MHZ | SAMOČINNÉ MLHOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ |
| GHZ | SAMOČINNÉ PLYNOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ |
| MŘE | MÍSTO ŘÍZENÍ EVAKUACE |
| | HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS |
| PHP | PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ |
| | POŽÁRNÍ KLAPKA |
| | CHRÁNĚNÉ VZT POTRUBÍ |
| | VÝUSTĚNÍ NEZAVODNĚNÉHO POŽÁRNÍHO POTRUBÍ |
| | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU |
| | HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU CHÚC |
| | HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU |
| | HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE |
| | TRASA POSUZOVANÉHO ÚNIKU |
| | DVEŘE NESMÍ BÝT BLOKOVÁNY VE SMĚRU ÚNIKU |

POZN.:

U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KTERÉ JSOU BEZ POŽADAVKU NA KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ("K"), BUDE OTVÍRÁNO POUZE AKTIVNÍ KŘÍDLO.

## SCHEMA OBJEKTU:




±0,000 ≙ 231,00 m n.m. (BpV)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 | | | |
| 07 | | | |
| 06 | | | |
| 05 | | | |
| 04 | | | |
| 03 | Vydání aktuální RPD | | 2. 4. 2025 |
| 02 | Vydání aktuální RPD | | 28. 1. 2025 |
| 01 | Vydání aktuální RPD | | 10. 12. 2024 |
| REVIZE | POPIS REVIZE | | DATUM REVIZE |


INVESTOR
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Akademia Hanvoletto 1200
500 05 Hradec Králové 9
IČO:00216208

ZHOTOVITEL
Sdružení BAK & SYNER
BAK s.r.o.
Dolní stavební společnost a.s.
Zenkova 671/11
190 00 Praha 9 - Prosek
SYNER, s. r. o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
PPP, spol. s r.o.
Bělohorská 150, 1344
169 00 Praha 6
tel: 496 336 201
e-mail: info@ppspol.cz
HIP Ing. Martin Brambora

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
AMPENG s.r.o.
Šrobárovská 1434/102a
102 00 Praha 10

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV PRAXL
VYPRACOVAL: ING. MICHAL FABIÁN
KONTROLOVAL: ING. JAROSLAV MIKLÓS


SCHÉMA

AUTORIZACE

STAVBA
**MEPHARED 2**
**HRADEC KRÁLOVÉ**

PROJEKTOVÁ ČÁST
D.1 - STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

STAVEBNÍ / INŽENÝRSKÝ OBJEKT
SO 01 CENTRÁLNÍ BUDOVA A BUDOVA FAKULT

PROFESNÍ ČÁST
D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY
**PŮDORYS 1. PP**

STUPEŇ DOKUMENTACE: REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

| | |
|---|---|
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 4576 |
| DATUM REVIZE 00 | 01/2025 |
| FORMÁT | 18 × A4 |
| MĚŘÍTKO | 1:200 |
| SOUBOR | 4576_RPD_D.1.3_01_099_0_03_Podorys.bp |
| ČÍSLO VÝKRESU | 4576_RPD_D.1.3_01_099_0_03 |
| ČÍSLO PARÉ | |

PŘEDPONA | ÚTVAR | ČÁST | PORADOVÉ ČÍSLO | DOKUMENT | Z-PŘÍLOHY | DATUM | REVIZE