



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Vážení,

dne 24. 6. 2020 zahájil zadavatel **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO: 00216208** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4 etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

(pozn.: původní znění dotazů je vždy uvedeno kurzívou včetně případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých otázek a odpovědí na ně)

Zadavatel obdržel dne 11. 8. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o vyjasnění zadávací dokumentace k části IO 05 areálový plynovod – ve výkazu výměr je pol. č. 16 Vybourání stávajícího potrubí plynovodu – z dokumentace není patrné, zda je plynovod stále v provozu či ne. V případě že ano, je nutné do výkazu výměr doplnit položky, řešící vyfoukání stávajícího plynu, aby nedošlo k problému. Žádáme zadavatele o vyjasnění a upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

V TZ pro areálový plynovod IO 05.a_a. TECHNICKÁ ZPRÁVA - KML je uvedeno, že stávající plynovod zásobuje stávající kotelnu, je tedy stále v provozu.

Účastník do položky č. 16 ocení veškeré práce související s vybouráním plynovodní potrubí včetně vyfoukání stávajícího plynu tak, aby splnil požadavky správce sítě a zajistil bezpečné zrušení této sítě.

Zadavatel dále obdržel dne 12. 8. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o vyjasnění zadávací dokumentace k části IO 09 – Teplovod – v technické zprávě je požadováno ocelové předizolované potrubí a ve výkazu výměr je požadováno plastové flexibilní předizolované potrubí. Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu a případnou úpravu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 3 ze dne 21. 7. 2020, odpověď zadavatele na dotaz č. 37. Nad odkaz uvádí, že technický list je uveden v SSaZ, kde je určen materiál i dané DN potrubí i s izolací.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele v souladu s ust. § 98 a 99 zákona zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele.

Mgr. David Bábský

Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele