



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Vážení,

dne 24. 6. 2020 zahájil zadavatel **Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha, IČO: 00216208** (dále jen „zadavatel“) zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4 etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

(pozn.: původní znění dotazů je vždy uvedeno kurzívou včetně případných přepisů, rozděleno pro přehlednost dle jednotlivých otázek a odpovědí na ně)

Zadavatel obdržel dne 13. 8. 2020 skrze elektronický nástroj zadavatele E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Část: IO 09 AREÁLOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ: Umožní Zadavatel Uchazeči uvažovat jako záměnu za předepsané předizolované plastové potrubí použití předizolovaného potrubního systému s ocelovou médionosnou trubkou (jako tzv. sdružený systém)?

		8	Trubní vedení		
22	871	871999501 SPC	D+M Předizolované plastové potrubí DN 25/140 - Specifikace dle PD	m	54,78
41	871	871999501 SPC	D+M Předizolované plastové potrubí DN 40/175 - Specifikace dle PD	m	127,70
42	871	871999502 SPC	D+M Předizolované plastové potrubí DN 65/200 - Specifikace dle PD	m	162,14
43	871	871999503 SPC	D+M Předizolované plastové potrubí DN 80/200 - Specifikace dle PD	m	240,68
44	871	871999504 SPC	D+M Předizolované plastové potrubí DN 125/250 - Specifikace dle PD	m	128,70

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavcích dle zadávací dokumentace, tj. na předepsaném izolovaném plastovém potrubí.

S ohledem na ust. § 98 odst. 4 zákona rozhoduje zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy stanovena na profilu zadavatele.

Mgr. David Bábský

Naviga Assistance, s.r.o., zástupce zadavatele